

#96409#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.09.2024 по 12.10.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК  
Ульяны Громовой, 27-37, г. Калининград  
4113

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00170021	12.10.2024	23.09.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	2186,998	2186,998	0
Количество тепловой энергии, система 2	1352,166	1334,319	17.847

*от 23.09.24 елк. 21. мес + ноя*

*от 13.10.24 ноя.*

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#96407#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 12.10.2024.

Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 4940  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00170021  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 16.10.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,4	21,8	-0,41	0,7	0,7
25.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,2	21,5	-0,22	0,7	0,7
26.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,9	21,2	-0,32	0,7	0,7
27.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,5	21	-0,47	0,7	0,7
28.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,8	20,9	-1,08	0,7	0,7
29.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,1	20,5	-1,38	0,7	0,7
30.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,7	23,6	-4,94	0,7	0,7
01.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	34,7	24,7	10,03	0,7	0,7
02.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,3	18,8	2,51	0,7	0,7
03.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,7	17	4,67	0,7	0,7
04.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,6	17,4	2,24	0,7	0,7
05.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,8	17,5	1,32	0,7	0,7
06.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,5	17,4	1,04	0,7	0,7
07.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18	17,9	0,07	0,7	0,7
08.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	37,3	31,5	5,8	0,7	0,7
09.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	49,2	41,7	7,54	0,7	0,7
10.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	49,3	41,9	7,4	0,7	0,7
11.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	49,5	42	7,59	0,7	0,7
12.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	51,2	43	8,22	0,7	0,7
Итого:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456	0	-	27,93	25,33	2,61	0,7	0,7

Общее время работы системы 456 час.

Период нормальной работы системы 456 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.09.2024	2186,998	240347,2	237069,47	0	237044,65	234818,16	0
12.10.2024	2186,998	240347,2	237069,47	0	237044,65	234818,16	0

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_

#96408#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 12.10.2024.

Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 4941  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00170021  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 16.10.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0,923	0,46	41,01	33,44	0	40,29	33,04	7,25	24	0	0	63,1	49	14,05	0,7	0,7
25.09.2024	-	0,859	0,389	40,13	33,68	0	39,41	33,27	6,14	24	0	0	63,1	48,9	14,15	0,7	0,7
26.09.2024	-	0,53	0,287	41,82	34,05	0	41,44	33,84	7,6	24	0	0	42,7	36,6	6,08	0,7	0,7
27.09.2024	-	1,006	0,529	42,78	34,1	0	42,04	33,67	8,37	24	0	0	63,1	48,9	14,17	0,7	0,7
28.09.2024	-	0,982	0,507	42,32	34,02	0	41,6	33,6	8	24	0	0	63,1	48,8	14,23	0,7	0,7
29.09.2024	-	0,981	0,497	42,12	33,95	0	41,39	33,56	7,83	24	0	0	63,1	48,6	14,52	0,7	0,7
30.09.2024	-	0,965	0,471	41,64	33,87	0	40,91	33,47	7,44	24	0	0	63,1	48,3	14,79	0,7	0,7
01.10.2024	-	0,965	0,464	41,75	34,07	0	41,03	33,7	7,33	24	0	0	63,1	48,2	14,89	0,7	0,7
02.10.2024	-	0,995	0,498	42,03	33,84	0	41,31	33,47	7,84	24	0	0	63,1	48	15,01	0,7	0,7
03.10.2024	-	0,977	0,479	41,66	33,74	0	40,94	33,42	7,52	24	0	0	63	48	15,05	0,7	0,7
04.10.2024	-	0,999	0,494	41,8	33,57	0	41,07	33,22	7,85	24	0	0	63	47,9	15,12	0,7	0,7
05.10.2024	-	1,039	0,541	42,42	33,49	0	41,7	33,14	8,56	24	0	0	63,1	48	15,1	0,7	0,7
06.10.2024	-	1,022	0,528	41,98	33,3	0	41,23	32,93	8,3	24	0	0	63,1	47,9	15,15	0,7	0,7
07.10.2024	-	0,713	0,349	41,53	33,71	0	41,01	33,46	7,55	24	0	0	50,3	40,3	10,01	0,7	0,7
08.10.2024	-	1,05	0,554	42,43	33,31	0	41,7	32,95	8,75	24	0	0	63	47,9	15,12	0,7	0,7
09.10.2024	-	0,98	0,5	41,79	33,55	0	41,07	33,17	7,9	24	0	0	63	48,6	14,5	0,7	0,7
10.10.2024	-	0,893	0,42	41,18	34,23	0	40,46	33,81	6,65	24	0	0	63,1	49	14,1	0,7	0,7
11.10.2024	-	0,932	0,461	41,66	34,1	0	40,94	33,68	7,26	24	0	0	63,1	49	14,1	0,7	0,7
12.10.2024	-	1,036	0,567	42,53	33,2	0	41,8	32,81	8,99	24	0	0	63,1	48,8	14,24	0,7	0,7
Итого:	-	17,847	8,995	794,58	641,22	0	781,34	634,21	147,13	456	0	-	61,33	47,41	13,91	0,7	0,7

Общее время работы системы 456 час.

Период нормальной работы системы 456 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
23.09.2024	1334,319	60343,2	47964,51	0	59268,81	47396,75
12.10.2024	1352,166	61137,78	48605,73	0	60050,15	48030,96

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения