

#19651#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 26.04.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Мира 6, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6707
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 15024851
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2022 | 11,429 | 0 | 128,984 | 0 | 0 | 126,108 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 49 | 0,53 | 0,4 | 4,2 |
| 25.03.2022 | 11,542 | 0 | 132,307 | 0 | 0 | 129,354 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 49,3 | 0,53 | 0,4 | 3,9 |
| 26.03.2022 | 11,155 | 0 | 129,154 | 0 | 0 | 126,368 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 48,2 | 0,53 | 0,4 | 7 |
| 27.03.2022 | 11,682 | 0 | 130,603 | 0 | 0 | 127,688 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 48,6 | 0,53 | 0,4 | 6,2 |
| 28.03.2022 | 11,465 | 0 | 131,909 | 0 | 0 | 128,994 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 48,9 | 0,53 | 0,4 | 5,2 |
| 29.03.2022 | 11,761 | 0 | 129,976 | 0 | 0 | 127,052 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 48,8 | 0,53 | 0,4 | 7 |
| 30.03.2022 | 11,868 | 0 | 125,046 | 0 | 0 | 122,133 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 49,1 | 0,52 | 0,4 | 4 |
| 31.03.2022 | 12,613 | 0 | 127,366 | 0 | 0 | 124,299 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,7 | 49,5 | 0,53 | 0,4 | 0,2 |
| 01.04.2022 | 12,276 | 0 | 129,565 | 0 | 0 | 126,476 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 50,1 | 0,53 | 0,4 | - |
| 02.04.2022 | 12,236 | 0 | 128,061 | 0 | 0 | 125,091 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 48,8 | 0,53 | 0,4 | - |
| 03.04.2022 | 12,211 | 0 | 127,96 | 0 | 0 | 125,001 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 48,7 | 0,53 | 0,4 | - |
| 04.04.2022 | 11,805 | 0 | 128,553 | 0 | 0 | 125,637 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 48,9 | 0,53 | 0,4 | - |
| 05.04.2022 | 11,46 | 0 | 125,548 | 0 | 0 | 122,738 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 48,4 | 0,52 | 0,4 | - |
| 06.04.2022 | 11,618 | 0 | 123,706 | 0 | 0 | 120,967 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 47,4 | 0,51 | 0,4 | - |
| 07.04.2022 | 11,413 | 0 | 127,327 | 0 | 0 | 124,515 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 48,4 | 0,52 | 0,4 | - |
| 08.04.2022 | 11,167 | 0 | 127,066 | 0 | 0 | 124,275 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 48,6 | 0,52 | 0,4 | - |
| 09.04.2022 | 11,71 | 0 | 127,35 | 0 | 0 | 124,506 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 48,2 | 0,53 | 0,4 | - |
| 10.04.2022 | 11,69 | 0 | 126,961 | 0 | 0 | 124,139 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 47,9 | 0,53 | 0,4 | - |
| 11.04.2022 | 11,279 | 0 | 127,188 | 0 | 0 | 124,375 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 48,6 | 0,53 | 0,4 | - |
| 12.04.2022 | 11,281 | 0 | 125,029 | 0 | 0 | 122,271 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 48,2 | 0,52 | 0,4 | - |
| 13.04.2022 | 11,631 | 0 | 129,098 | 0 | 0 | 126,227 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 48,6 | 0,53 | 0,4 | - |
| 14.04.2022 | 11,351 | 0 | 130,466 | 0 | 0 | 127,563 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 49,3 | 0,53 | 0,4 | - |
| 15.04.2022 | 11,242 | 0 | 127,893 | 0 | 0 | 125,057 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 48,9 | 0,53 | 0,4 | - |
| 16.04.2022 | 11,353 | 0 | 125,206 | 0 | 0 | 122,433 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 48,2 | 0,52 | 0,4 | - |
| 17.04.2022 | 11,704 | 0 | 125,452 | 0 | 0 | 122,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 47,7 | 0,52 | 0,4 | - |
| 18.04.2022 | 11,577 | 0 | 129,995 | 0 | 0 | 127,102 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 48,8 | 0,53 | 0,4 | - |
| 19.04.2022 | 10,085 | 0 | 116,101 | 0 | 0 | 113,528 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 49,2 | 0,53 | 0,39 | - |
| 20.04.2022 | 11,248 | 0 | 133,776 | 0 | 0 | 130,795 | 0 | 0 | 21 | 3 | 70,5 | 50 | 0,54 | 0,4 | - |
| 21.04.2022 | 11,529 | 0 | 133,856 | 0 | 0 | 130,849 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 49,8 | 0,54 | 0,4 | - |
| 22.04.2022 | 11,227 | 0 | 135,846 | 0 | 0 | 132,799 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 50,7 | 0,54 | 0,39 | - |
| 23.04.2022 | 11,388 | 0 | 138,064 | 0 | 0 | 134,991 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 50,4 | 0,55 | 0,39 | - |
| 24.04.2022 | 11,162 | 0 | 135,17 | 0 | 0 | 132,171 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 50,3 | 0,54 | 0,4 | - |
| 25.04.2022 | 10,348 | 0 | 121,83 | 0 | 0 | 119,176 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 48,9 | 0,51 | 0,4 | - |
| 26.04.2022 | 5,652 | 0 | 69,65 | 0 | 0 | 68,139 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 49,6 | 0,45 | 0,39 | - |
| Итого: | 385,158 | 0 | 4312,062 | 0 | 0 | 4215,477 | 0 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 91,993 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 816

Период нормальной работы системы, ч 813

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.03.2022 | 6746,205 | 83796,946 | 0 | 0 | 81825,22 | 0 | 0 | 17126 | 477 |
| 26.04.2022 | 7131,364 | 88109,009 | 0 | 0 | 86040,697 | 0 | 0 | 17939 | 480 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2022 7:36:50