

# #19662#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
Адрес потребителя Мира 6, поселок Чкаловск, Калининград  
Номер абонента 3403  
Порядковый номер 6707  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 15024851  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	14,118	0	216,712	0	0	211,899	0	0	24	0	70,3	54,5	0,51	0,37	4,6
25.04.2021	14,288	0	215,836	0	0	211,027	0	0	24	0	70,6	54,4	0,51	0,37	4
26.04.2021	14,027	0	213,905	0	0	209,138	0	0	24	0	70,5	54,6	0,51	0,37	3,7
27.04.2021	13,94	0	216,81	0	0	211,998	0	0	24	0	70,4	54,7	0,51	0,37	2,9
28.04.2021	13,905	0	218,958	0	0	214,106	0	0	24	0	70,3	54,9	0,51	0,37	4,1
29.04.2021	14,247	0	221,86	0	0	216,867	0	0	24	0	70,9	55,2	0,51	0,37	6,7
30.04.2021	6,778	0	113,479	0	0	111,221	0	0	24	0	66,1	51,6	0,42	0,36	9,3
01.05.2021	4,466	0	85,793	0	0	83,974	0	0	24	0	68,5	55,8	0,43	0,36	7
02.05.2021	4,248	0	83,759	0	0	82	0	0	24	0	68,2	55,8	0,43	0,36	7,3
03.05.2021	4,613	0	82,707	0	0	80,957	0	0	24	0	68,4	54,8	0,43	0,36	6,2
04.05.2021	4,484	0	85,401	0	0	83,581	0	0	24	0	68,7	55,9	0,44	0,36	5,8
05.05.2021	4,543	0	86,26	0	0	84,416	0	0	24	0	68,9	56,1	0,44	0,36	9,6
06.05.2021	4,528	0	83,435	0	0	81,696	0	0	24	0	67,9	54,7	0,43	0,36	10,4
07.05.2021	4,448	0	87,309	0	0	85,426	0	0	24	0	69,2	56,8	0,44	0,36	6,9
08.05.2021	4,723	0	84,135	0	0	82,346	0	0	24	0	68,6	55	0,43	0,36	6,9
09.05.2021	4,419	0	84,893	0	0	83,073	0	0	24	0	69	56,3	0,43	0,36	6,3
10.05.2021	4,647	0	84,195	0	0	82,391	0	0	24	0	68,9	55,4	0,43	0,36	11,1
11.05.2021	4,352	0	86,81	0	0	84,946	0	0	24	0	69	56,8	0,43	0,36	17,8
12.05.2021	4,347	0	87,289	0	0	85,433	0	0	24	0	68,7	56,5	0,44	0,36	19,7
13.05.2021	4,136	0	88,359	0	0	86,456	0	0	24	0	69,1	57,7	0,44	0,36	19,2
14.05.2021	4,158	0	87,545	0	0	85,679	0	0	24	0	68,8	57,2	0,44	0,36	9,9
15.05.2021	4,226	0	87,195	0	0	85,34	0	0	24	0	68,6	56,7	0,44	0,36	10,6
16.05.2021	4,531	0	85,945	0	0	84,136	0	0	24	0	68,3	55,5	0,43	0,36	10
17.05.2021	4,295	0	86,679	0	0	84,831	0	0	24	0	68,7	56,7	0,44	0,36	12,5
18.05.2021	4,327	0	87,247	0	0	85,37	0	0	24	0	69	57	0,44	0,36	14,5
19.05.2021	4,168	0	85,601	0	0	83,791	0	0	24	0	68,4	56,6	0,43	0,36	11,4
20.05.2021	4,242	0	85,036	0	0	83,241	0	0	24	0	68,4	56,2	0,43	0,36	10,4
21.05.2021	4,211	0	82,224	0	0	80,481	0	0	24	0	68,5	56	0,43	0,36	-
22.05.2021	4,453	0	87,205	0	0	85,344	0	0	24	0	68,8	56,3	0,44	0,36	14
23.05.2021	4,47	0	86,47	0	0	84,63	0	0	24	0	68,7	56,1	0,43	0,36	-
Итого:	192,338	0	3389,052	0	0	3315,794	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,939														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	3984,333	49783,336	0	0	48576,491	0	0	9119	468
23.05.2021	4176,668	53172,388	0	0	51892,288	0	0	9839	468

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.05.2021 7:47:43