

# #19649#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 03.08.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
Адрес потребителя Мира б, поселок Чкаловск, Калининград  
Номер абонента 3403  
Порядковый номер 6707  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 15024851  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	3,365	0	49,389	0	0	48,404	0	0	24	0	66,2	49,6	0,43	0,41	-
25.07.2022	3,541	0	50,179	0	0	49,168	0	0	24	0	66,6	49,4	0,43	0,41	-
26.07.2022	3,519	0	49,36	0	0	48,381	0	0	24	0	66,1	48,7	0,42	0,41	-
27.07.2022	3,52	0	49,26	0	0	48,287	0	0	24	0	66	48,5	0,43	0,41	-
28.07.2022	3,509	0	49,695	0	0	48,715	0	0	24	0	65,9	48,7	0,43	0,41	-
29.07.2022	3,477	0	50,169	0	0	49,173	0	0	24	0	66	49,2	0,43	0,41	-
30.07.2022	3,652	0	49,51	0	0	48,53	0	0	24	0	66	48	0,42	0,41	-
31.07.2022	3,581	0	48,932	0	0	47,972	0	0	24	0	65,7	47,9	0,42	0,41	-
01.08.2022	3,523	0	50,774	0	0	49,752	0	0	24	0	66,6	49,7	0,43	0,41	-
02.08.2022	3,708	0	47,829	0	0	46,906	0	0	24	0	65,1	46,2	0,42	0,41	-
03.08.2022	0,251	0	7,035	0	0	6,966	0	0	24	0	45,9	37,2	0,29	0,35	-
Итого:	35,646	0	502,132	0	0	492,254	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,514														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2022	7459,589	92528,295	0	0	90369,609	0	0	20051	480
03.08.2022	7495,236	93030,426	0	0	90861,863	0	0	20315	480

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.08.2022 8:30:52