

#19675#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Мира 6, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6707
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 15024851
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	3,833	0	53,341	0	0	52,31	0	0	24	0	65,2	47,7	0,43	0,41	-
25.09.2022	4,005	0	52,4	0	0	51,396	0	0	24	0	64,8	46,2	0,43	0,41	-
26.09.2022	4,038	0	53,036	0	0	52,017	0	0	24	0	65	46,5	0,43	0,41	-
27.09.2022	3,689	0	53,166	0	0	52,137	0	0	24	0	65,2	48,3	0,43	0,41	-
28.09.2022	3,8	0	52,496	0	0	51,486	0	0	24	0	65	47,4	0,43	0,41	-
29.09.2022	3,752	0	49,894	0	0	48,946	0	0	24	0	64,5	46,2	0,43	0,41	-
30.09.2022	3,7	0	51,715	0	0	50,718	0	0	24	0	65	47,6	0,43	0,41	-
01.10.2022	3,999	0	52,494	0	0	51,478	0	0	24	0	65,2	46,6	0,43	0,41	-
02.10.2022	3,899	0	49,847	0	0	48,905	0	0	24	0	64,3	45,2	0,42	0,41	-
03.10.2022	3,901	0	55,585	0	0	54,527	0	0	24	0	64,7	47,6	0,45	0,42	-
04.10.2022	3,964	0	62,384	0	0	61,138	0	0	24	0	66,3	50,9	0,48	0,42	-
Итого:	42,58	0	586,358	0	0	575,058	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,17														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	102,228	1488,501	0	0	1459,82	0	0	684	1
04.10.2022	144,806	2074,86	0	0	2034,877	0	0	948	1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:44:58