

#19674#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Мира 6, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6707
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 15024851
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2022 | 3,833 | 0 | 53,341 | 0 | 0 | 52,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,2 | 47,7 | 0,43 | 0,41 | - |
| 25.09.2022 | 4,005 | 0 | 52,4 | 0 | 0 | 51,396 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,8 | 46,2 | 0,43 | 0,41 | - |
| 26.09.2022 | 4,038 | 0 | 53,036 | 0 | 0 | 52,017 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 | 46,5 | 0,43 | 0,41 | - |
| 27.09.2022 | 3,689 | 0 | 53,166 | 0 | 0 | 52,137 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,2 | 48,3 | 0,43 | 0,41 | - |
| 28.09.2022 | 3,8 | 0 | 52,496 | 0 | 0 | 51,486 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 | 47,4 | 0,43 | 0,41 | - |
| 29.09.2022 | 3,752 | 0 | 49,894 | 0 | 0 | 48,946 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,5 | 46,2 | 0,43 | 0,41 | - |
| 30.09.2022 | 3,7 | 0 | 51,715 | 0 | 0 | 50,718 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 | 47,6 | 0,43 | 0,41 | - |
| 01.10.2022 | 3,999 | 0 | 52,494 | 0 | 0 | 51,478 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,2 | 46,6 | 0,43 | 0,41 | - |
| 02.10.2022 | 3,899 | 0 | 49,847 | 0 | 0 | 48,905 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,3 | 45,2 | 0,42 | 0,41 | - |
| 03.10.2022 | 3,901 | 0 | 55,585 | 0 | 0 | 54,527 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 47,6 | 0,45 | 0,42 | - |
| 04.10.2022 | 3,964 | 0 | 62,384 | 0 | 0 | 61,138 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,3 | 50,9 | 0,48 | 0,42 | - |
| 05.10.2022 | 7,092 | 0 | 103,449 | 0 | 0 | 101,58 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 46,2 | 0,5 | 0,42 | - |
| 06.10.2022 | 9,98 | 0 | 133,859 | 0 | 0 | 131,213 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 47,9 | 0,53 | 0,42 | - |
| 07.10.2022 | 10,511 | 0 | 134,268 | 0 | 0 | 131,501 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 48,5 | 0,53 | 0,41 | - |
| 08.10.2022 | 10,749 | 0 | 129,995 | 0 | 0 | 127,312 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 47,5 | 0,52 | 0,41 | - |
| 09.10.2022 | 10,734 | 0 | 128,111 | 0 | 0 | 125,483 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 47 | 0,52 | 0,41 | - |
| 10.10.2022 | 10,38 | 0 | 128,387 | 0 | 0 | 125,747 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,5 | 47,8 | 0,52 | 0,42 | - |
| 11.10.2022 | 10,745 | 0 | 133,989 | 0 | 0 | 131,174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,3 | 48,7 | 0,53 | 0,41 | - |
| 12.10.2022 | 10,618 | 0 | 134,326 | 0 | 0 | 131,527 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 48,7 | 0,53 | 0,41 | - |
| 13.10.2022 | 10,676 | 0 | 136,5 | 0 | 0 | 133,641 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 49,1 | 0,53 | 0,41 | - |
| 14.10.2022 | 10,592 | 0 | 136,435 | 0 | 0 | 133,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 48,9 | 0,53 | 0,42 | - |
| 15.10.2022 | 11,15 | 0 | 136,688 | 0 | 0 | 133,863 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 47,8 | 0,54 | 0,42 | - |
| 16.10.2022 | 10,654 | 0 | 134,824 | 0 | 0 | 131,989 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 49 | 0,54 | 0,41 | - |
| 17.10.2022 | 10,147 | 0 | 128,161 | 0 | 0 | 125,482 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 48,9 | 0,53 | 0,41 | - |
| 18.10.2022 | 10,508 | 0 | 129,495 | 0 | 0 | 126,749 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 48,9 | 0,54 | 0,41 | - |
| 19.10.2022 | 10,08 | 0 | 123,296 | 0 | 0 | 120,762 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,5 | 47,5 | 0,52 | 0,42 | - |
| 20.10.2022 | 10,24 | 0 | 122,618 | 0 | 0 | 120,072 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 47,5 | 0,52 | 0,42 | - |
| 21.10.2022 | 9,892 | 0 | 117,521 | 0 | 0 | 115,138 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,9 | 46,4 | 0,51 | 0,42 | - |
| 22.10.2022 | 10,136 | 0 | 119,504 | 0 | 0 | 117,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 46,9 | 0,52 | 0,42 | - |
| 23.10.2022 | 10,663 | 0 | 121,026 | 0 | 0 | 118,495 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 46,7 | 0,53 | 0,41 | - |
| Итого: | 238,127 | 0 | 3018,81 | 0 | 0 | 2957,426 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 56,876 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.09.2022 | 102,228 | 1488,501 | 0 | 0 | 1459,82 | 0 | 0 | 684 | 1 |
| 23.10.2022 | 340,352 | 4507,311 | 0 | 0 | 4417,244 | 0 | 0 | 1404 | 1 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2022 8:15:43