

#19623#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 58, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6703
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16027135
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2023 | 2,846 | 0 | 109,248 | 0 | 0 | 108,147 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 46,7 | 40,4 | 0,46 | 0,39 | 10,6 |
| 25.03.2023 | 2,345 | 0 | 82,283 | 0 | 0 | 81,384 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 48,6 | 41,7 | 0,46 | 0,38 | 9,5 |
| 26.03.2023 | 3,352 | 0 | 109,692 | 0 | 0 | 108,418 | 0 | 0 | 18 | 746 | 0 | 6 | 50 | 42,7 | 0,46 | 0,39 | 7,8 |
| 27.03.2023 | 4,051 | 0 | 110,443 | 0 | 0 | 108,911 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 54,6 | 45,8 | 0,48 | 0,4 | 6 |
| 28.03.2023 | 4,451 | 0 | 110,729 | 0 | 0 | 109,044 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 57,4 | 47,7 | 0,47 | 0,39 | 2,1 |
| 29.03.2023 | 3,872 | 0 | 110,223 | 0 | 0 | 108,751 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 53,6 | 45,1 | 0,47 | 0,39 | -1,5 |
| 30.03.2023 | 2,938 | 0 | 109,365 | 0 | 0 | 108,236 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 47,1 | 40,7 | 0,46 | 0,39 | 1,7 |
| 31.03.2023 | 2,692 | 0 | 109,149 | 0 | 0 | 108,11 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 45,5 | 39,6 | 0,46 | 0,39 | 7,1 |
| 01.04.2023 | 3,285 | 0 | 109,572 | 0 | 0 | 108,351 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 49,1 | 41,8 | 0,46 | 0,39 | 8,9 |
| 02.04.2023 | 3,712 | 0 | 109,984 | 0 | 0 | 108,588 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 52,2 | 44,1 | 0,47 | 0,4 | 5,2 |
| 03.04.2023 | 4,099 | 0 | 110,288 | 0 | 0 | 108,761 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 54,7 | 45,7 | 0,47 | 0,4 | 3,9 |
| 04.04.2023 | 4,103 | 0 | 110,557 | 0 | 0 | 109,009 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 54,9 | 45,9 | 0,47 | 0,39 | 1,7 |
| 05.04.2023 | 4,085 | 0 | 110,409 | 0 | 0 | 108,877 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 54,7 | 45,8 | 0,47 | 0,39 | -0,1 |
| 06.04.2023 | 3,76 | 0 | 110,167 | 0 | 0 | 108,759 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 52,6 | 44,3 | 0,47 | 0,39 | 1 |
| 07.04.2023 | 2,924 | 0 | 109,39 | 0 | 0 | 108,266 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 47,2 | 40,8 | 0,46 | 0,39 | 2,3 |
| 08.04.2023 | 2,615 | 0 | 109,304 | 0 | 0 | 108,278 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 45,1 | 39,4 | 0,46 | 0,39 | 9,6 |
| 09.04.2023 | 2,87 | 0 | 109,549 | 0 | 0 | 108,432 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 47 | 40,7 | 0,46 | 0,39 | 10,3 |
| 10.04.2023 | 2,857 | 0 | 109,658 | 0 | 0 | 108,535 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 47 | 40,8 | 0,46 | 0,39 | 8,2 |
| 11.04.2023 | 2,71 | 0 | 109,599 | 0 | 0 | 108,522 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 46,2 | 40,3 | 0,46 | 0,39 | 7,9 |
| 12.04.2023 | 2,504 | 0 | 108,46 | 0 | 0 | 107,453 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 45 | 39,4 | 0,46 | 0,39 | 10 |
| 13.04.2023 | 2,52 | 0 | 109,417 | 0 | 0 | 108,4 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 44,9 | 39,4 | 0,46 | 0,39 | 11,3 |
| 14.04.2023 | 2,598 | 0 | 109,393 | 0 | 0 | 108,353 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 45,5 | 39,7 | 0,46 | 0,39 | 9,5 |
| 15.04.2023 | 2,579 | 0 | 109,404 | 0 | 0 | 108,373 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 45,2 | 39,5 | 0,46 | 0,39 | 11 |
| 16.04.2023 | 2,917 | 0 | 109,526 | 0 | 0 | 108,4 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 47,2 | 40,7 | 0,46 | 0,39 | 10,4 |
| 17.04.2023 | 2,794 | 0 | 109,401 | 0 | 0 | 108,312 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 46,4 | 40,3 | 0,46 | 0,39 | 6,1 |
| 18.04.2023 | 2,677 | 0 | 109,37 | 0 | 0 | 108,338 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 45,4 | 39,5 | 0,46 | 0,39 | 7,2 |
| 19.04.2023 | 2,804 | 0 | 109,607 | 0 | 0 | 108,514 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 46,5 | 40,3 | 0,47 | 0,4 | 9,5 |
| 20.04.2023 | 1,27 | 0 | 54,806 | 0 | 0 | 54,307 | 0 | 0 | 24 | 746 | 0 | 0 | 44,5 | 39,1 | 0,38 | 0,34 | - |
| Итого: | 86,23 | 0 | 2988,993 | 0 | 0 | 2955,829 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 20,596 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 666

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.03.2023 | 2212,635 | 65752,102 | 0 | 0 | 64917,348 | 0 | 0 | 23101 | 939 |
| 20.04.2023 | 2298,868 | 68741,095 | 0 | 0 | 67873,178 | 0 | 0 | 23767 | 945 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2023 14:00:46