

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/24г.-23/05/24г.

Абонент:Кошевого 58

Договор N:000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 6.00 м3/ч G обр min = 0.02 м3/ч

tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 16027135, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х555В

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tх °C	Pх МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.24 23	54.04	50.22	3.83	0.45	0.50	41.224	38.280	40.663	37.832	2.831	5.00	0.10	1.195 <	24	0	*
24.04.24 23	55.66	51.60	4.06	0.45	0.56	40.772	38.489	40.186	38.015	2.171	5.00	0.10	1.114 <	24	0	*
25.04.24 23	56.09	52.05	4.04	0.45	0.58	40.491	37.980	39.902	37.507	2.395	5.00	0.10	1.147 <	24	0	*
26.04.24 23	56.90	52.67	4.23	0.45	0.41	39.924	37.796	39.326	37.309	2.017	5.00	0.10	1.112 <	24	0	*
27.04.24 23	57.69	53.38	4.31	0.45	0.42	39.518	37.097	38.910	36.605	2.305	5.00	0.10	1.175 <	24	0	*
28.04.24 23	57.80	53.60	4.20	0.45	0.38	39.578	36.870	38.968	36.379	2.589	5.00	0.10	1.224 <	24	0	*
29.04.24 23	57.83	53.61	4.22	0.45	0.44	38.917	36.987	38.317	36.495	1.822	5.00	0.10	1.058 <	24	0	*
30.04.24 23	58.20	54.06	4.14	0.45	0.43	39.240	37.001	38.627	36.499	2.128	5.00	0.10	1.118 <	24	0	*
01.05.24 23	56.88	53.14	3.74	0.45	0.18	39.383	36.925	38.793	36.435	2.358	5.00	0.10	1.099 <	24	0	*
02.05.24 23	52.00	48.93	3.07 <	0.45	0.34	40.068	36.730	39.558	36.318	3.240	5.00	0.10	1.117 <	24	0	*
03.05.24 23	59.58	55.25	4.33	0.45	0.38	39.551	37.244	38.906	36.717	2.189	5.00	0.10	1.175 <	24	0	*
04.05.24 23	58.21	54.13	4.08	0.45	0.21	39.471	37.192	38.853	36.682	2.172	5.00	0.10	1.130 <	24	0	*
05.05.24 23	58.96	54.76	4.20	0.45	0.11	39.242	37.317	38.615	36.792	1.823	5.00	0.10	1.081 <	24	0	*
06.05.24 23	59.39	55.06	4.34	0.45	0.10	39.616	37.753	38.972	37.216	1.756	5.00	0.10	1.094 <	24	0	*
07.05.24 23	58.97	54.59	4.38	0.45	0.08	39.855	38.018	39.215	37.486	1.729	5.00	0.10	1.103 <	24	0	*
08.05.24 23	58.84	54.43	4.41	0.45	0.08	40.523	37.791	39.876	37.265	2.611	5.00	0.10	1.296 <	24	0	*
09.05.24 23	58.56	54.10	4.46	0.45	0.08	40.076	37.774	39.441	37.255	2.186	5.00	0.10	1.212 <	24	0	*
10.05.24 23	58.27	53.85	4.42	0.45	0.08	40.671	37.617	40.033	37.103	2.930	5.00	0.10	1.362 <	24	0	*
11.05.24 23	57.63	53.30	4.34	0.45	0.07	40.650	37.547	40.024	37.045	2.979	5.00	0.10	1.348 <	24	0	*
12.05.24 23	57.40	53.13	4.28	0.45	0.07	40.865	37.562	40.242	37.064	3.178	5.00	0.10	1.383 <	24	0	*

13.05.24 23	57.84	53.48	4.36	0.45	0.07	40.491	37.436	39.866	36.932	2.934	5.00	0.10	1.341 <	24	0	*
14.05.24 23	57.76	53.24	4.52	0.45	0.18	33.878	30.957	33.356	30.546	2.810	5.00	0.10	1.213 <	24	0	*
15.05.24 23	59.52	55.12	4.40	0.45	0.21	41.899	38.778	41.216	38.228	2.988	5.00	0.10	1.399 <	24	0	*
16.05.24 23	59.52	55.07	4.45	0.45	0.11	42.507	38.769	41.814	38.217	3.598	5.00	0.10	1.550 <	24	0	*
17.05.24 23	59.87	55.39	4.49	0.45	0.11	41.957	39.085	41.264	38.523	2.742	5.00	0.10	1.371 <	24	0	*
18.05.24 23	59.93	55.52	4.41	0.45	0.11	41.948	39.017	41.254	38.453	2.801	5.00	0.10	1.373 <	24	0	*
19.05.24 23	59.70	55.41	4.29	0.45	0.10	41.715	38.970	41.028	38.409	2.619	5.00	0.10	1.308 <	24	0	*
20.05.24 23	60.28	55.93	4.35	0.45	0.10	42.107	39.012	41.403	38.439	2.965	5.00	0.10	1.403 <	24	0	*
21.05.24 23	60.29	56.02	4.27	0.45	0.09	42.382	39.097	41.676	38.522	3.154	5.00	0.10	1.437 <	24	0	*
22.05.24 23	60.24	55.98	4.26	0.45	0.09	41.450	39.315	40.759	38.738	2.021	5.00	0.10	1.180 <	24	0	*
23.05.24 23	60.19	55.92	4.27	0.45	0.09	41.341	39.114	40.651	38.540	2.111	5.00	0.10	1.196 <	24	0	*
Итого/Средн	58.21	53.99	4.23	0.45	0.22	1251.311	1169.518	1231.718	1153.566	78.152	5.00	0.10	38.312	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.04.24 23	58493.816	53856.976	57567.416	53110.874	4456.542	1901.889	32597	947
23.05.24 23	59745.127	55026.494	58799.134	54264.440	4534.694	1940.201	33341	947
Итого	1251.311	1169.518	1231.718	1153.566	78.152	38.312	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



проверено с сайта