

#84592#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2024 по 31.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


ЖКМР, ООО, УК
Кошевого 58, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 16027135	Показания прибора, ГДж 31.05.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.05.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0	3075,864	-3075.864	-734.657
Количество тепловой энергии, система 2	0	1940,201	-1940.201	-463.409

Подпись исполнителя



с от. об. за не поверки



#84591#

Отчёт за период с 23.05.2024 по 31.05.2024.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 6704
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16027135
Номер системы 2
Отчёт сформирован 17.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQг, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNар, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2024	-	1,192	0	41,235	39,07	0	40,542	38,492	0	24	447	0	0	60,5	56,2	0,45	0,09
25.05.2024	-	1,117	0	40,954	39,109	0	40,265	38,528	0	24	447	0	0	60,5	56,3	0,45	0,09
31.05.2024	-	1,077	0	40,806	39,089	0	40,117	38,507	0	24	447	0	0	60,7	56,4	0,45	0,08
Итого:	-	3,386	0	122,995	117,268	0	120,924	115,527	0	72	1341	0	0	60,57	56,3	0,45	0,09

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 72 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	Ttn, ч
23.05.2024	1940,201	59745,127	55026,494	0	58799,134	54264,44	0	33341	947
31.05.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____