

#90245#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 03.07.2024 по 23.07.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК  
Кошевого 58, Калининград  
4113

Заводской номер счётчика 16027135	Показания прибора, ГДж 23.07.2024	Предыдущие показания, ГДж 03.07.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0	0	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	21,555	0	21.555	5.148

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#90243#

Отчёт за период с 03.07.2024 по 23.07.2024.

Номер абонента 4113  
Порядковый номер 6703  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 16027135  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 29.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
04.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	21	20,6	0,35	0,31
05.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	13	20,9	20,6	0,29	0,28
06.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	20,9	20,7	0,29	0,28
07.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	21,5	21,3	0,29	0,28
08.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	21,6	21,3	0,29	0,28
09.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	21,9	21,7	0,29	0,28
10.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	22,7	22,5	0,28	0,28
11.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	23	23	0,28	0,28
12.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	23,1	23,1	0,28	0,28
13.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	22,8	22,6	0,28	0,28
14.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	22,4	22,3	0,29	0,28
15.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	22,4	22,2	0,29	0,28
16.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	23,2	23,2	0,28	0,28
17.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	23,4	23,4	0,28	0,28
18.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	23,1	23,1	0,28	0,28
19.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	22,7	22,6	0,29	0,28
20.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	22,5	22,4	0,29	0,28
21.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	22,7	22,6	0,29	0,28
22.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	22,8	22,8	0,29	0,28
23.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	23,1	23	0,29	0,28
Итого:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	443	0	0	37	22,38	22,25	0,29	0,28

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 443 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
03.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	636
23.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	467	649

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_

#90244#

Отчёт за период с 03.07.2024 по 23.07.2024.

Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 6704  
 Тип теплосчётчика ТВ7  
 Заводской номер 16027135  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 29.07.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNар, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
04.07.2024	-	0,634	0	20,457	19,06	0	20,116	18,781	0	0	0	0	24	60,2	56,1	0,43	0,37
05.07.2024	-	1,124	0	43,797	42,055	0	43,059	41,439	0	11	0	0	13	60,5	56,3	0,44	0,41
06.07.2024	-	1,184	0	43,976	41,875	0	43,239	41,264	0	24	0	0	0	60,4	56,2	0,44	0,41
07.07.2024	-	1,131	0	43,623	41,712	0	42,897	41,103	0	24	0	0	0	60,2	56,1	0,45	0,41
08.07.2024	-	1,232	0	44,006	41,639	0	43,267	41,028	0	24	0	0	0	60,4	56,3	0,45	0,41
09.07.2024	-	1,222	0	43,897	41,598	0	43,16	40,987	0	24	0	0	0	60,5	56,4	0,45	0,41
10.07.2024	-	1,106	0	43,542	41,719	0	42,806	41,1	0	24	0	0	0	60,7	56,6	0,44	0,4
11.07.2024	-	1,047	0	43,178	41,575	0	42,445	40,955	0	24	0	0	0	60,8	56,7	0,45	0,41
12.07.2024	-	1,123	0	44,072	42,177	0	43,321	41,545	0	24	0	0	0	60,9	56,9	0,45	0,41
13.07.2024	-	1,019	0	43,093	41,698	0	42,36	41,078	0	24	0	0	0	60,9	56,8	0,45	0,41
14.07.2024	-	1,07	0	43,124	41,456	0	42,394	40,841	0	24	0	0	0	60,7	56,6	0,45	0,41
15.07.2024	-	1,179	0	43,547	41,369	0	42,807	40,753	0	24	0	0	0	60,8	56,8	0,45	0,41
16.07.2024	-	1,12	0	43,297	41,336	0	42,56	40,719	0	24	0	0	0	60,8	56,8	0,45	0,41
17.07.2024	-	1,033	0	43,578	42,08	0	42,836	41,449	0	24	0	0	0	60,9	56,9	0,45	0,41
18.07.2024	-	1,144	0	43,551	41,519	0	42,813	40,898	0	24	0	0	0	60,9	56,8	0,45	0,41
19.07.2024	-	1,01	0	42,568	41,24	0	41,843	40,625	0	24	0	0	0	60,9	56,7	0,45	0,41
20.07.2024	-	1,026	0	42,416	40,961	0	41,694	40,353	0	24	0	0	0	60,8	56,7	0,45	0,41
21.07.2024	-	1,031	0	42,326	40,765	0	41,611	40,164	0	24	0	0	0	60,7	56,6	0,45	0,41
22.07.2024	-	1,046	0	42,109	40,531	0	41,395	39,93	0	24	0	0	0	60,8	56,7	0,45	0,41
23.07.2024	-	1,074	0	42,076	40,361	0	41,362	39,762	0	24	0	0	0	60,8	56,7	0,45	0,41
Итого:	-	21,555	0	842,233	806,726	0	827,985	794,774	0	443	0	0	37	60,68	56,58	0,45	0,41

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 443 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	Ttn, ч
03.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	636
23.07.2024	21,555	842,23	806,723	0	827,986	794,773	0	467	649

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_