

#131021#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Золотой Век, ООО (Вестер)

Ульяны Громовой 30, Калининград

2105

6911

ТВ7 (АСЦП)

16028947

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,078	0	1,25	0	0	1,233	0	0	24	0	54,6	39,4	0,02	0	-
22.04.2025	0,084	0	1,298	0	0	1,279	0	0	24	0	54,9	39,3	0,02	0	-
23.04.2025	0,082	0	1,276	0	0	1,258	0	0	24	0	54,8	39,3	0,02	0	-
24.04.2025	0,085	0	1,308	0	0	1,289	0	0	24	0	54,9	39,2	0,02	0	-
25.04.2025	0,088	0	1,331	0	0	1,312	0	0	24	0	55,1	39,1	0,02	0	-
26.04.2025	0,09	0	1,352	0	0	1,332	0	0	24	0	55,2	39,1	0,02	0	-
27.04.2025	0,089	0	1,338	0	0	1,319	0	0	24	0	55,2	39,1	0,02	0	-
28.04.2025	0,091	0	1,357	0	0	1,337	0	0	24	0	55,2	39	0,02	0	-
29.04.2025	0,088	0	1,332	0	0	1,313	0	0	24	0	55,2	39,2	0,03	0	-
30.04.2025	0,089	0	1,348	0	0	1,329	0	0	24	0	55,2	39,1	0,03	0	-
01.05.2025	0,09	0	1,347	0	0	1,328	0	0	24	0	55,3	39,1	0,03	0	-
02.05.2025	0,086	0	1,315	0	0	1,296	0	0	24	0	55	39,1	0,03	0	-
03.05.2025	0,089	0	1,326	0	0	1,307	0	0	24	0	55,4	39,1	0,03	0,01	-
04.05.2025	0,089	0	1,338	0	0	1,319	0	0	24	0	55,2	39,1	0,03	0,01	-
05.05.2025	0,091	0	1,353	0	0	1,334	0	0	24	0	55,2	39	0,03	0	-
06.05.2025	0,091	0	1,346	0	0	1,327	0	0	24	0	55,2	38,9	0,03	0	-
07.05.2025	0,094	0	1,387	0	0	1,366	0	0	24	0	55,4	38,9	0,02	0	-
08.05.2025	0,094	0	1,388	0	0	1,368	0	0	24	0	55,3	38,8	0,03	0	-
09.05.2025	0,096	0	1,401	0	0	1,381	0	0	24	0	55,5	38,9	0,03	0	-
10.05.2025	0,094	0	1,388	0	0	1,368	0	0	24	0	55,3	38,8	0,03	0	-
11.05.2025	0,092	0	1,378	0	0	1,358	0	0	24	0	55,1	38,9	0,02	0	-
12.05.2025	0,093	0	1,365	0	0	1,345	0	0	24	0	55,3	38,8	0,02	0	-
13.05.2025	0,092	0	1,365	0	0	1,346	0	0	24	0	55,2	38,8	0,03	0	-
14.05.2025	0,091	0	1,354	0	0	1,335	0	0	24	0	55,2	38,9	0,03	0,01	-
15.05.2025	0,094	0	1,364	0	0	1,344	0	0	24	0	55,5	38,8	0,03	0,01	-
16.05.2025	0,093	0	1,354	0	0	1,334	0	0	24	0	55,5	38,9	0,03	0,01	-
17.05.2025	0,091	0	1,347	0	0	1,328	0	0	24	0	55,3	39	0,03	0,01	-
18.05.2025	0,091	0	1,355	0	0	1,335	0	0	24	0	55,3	39	0,03	0	-
19.05.2025	0,092	0	1,361	0	0	1,341	0	0	24	0	55,3	38,9	0,03	0	-
20.05.2025	0,091	0	1,352	0	0	1,333	0	0	24	0	55,4	39,1	0,03	0	-
Итого:	2,698	0	40,374	0	0	39,794	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,644														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	711,988	7739,222	0	0,016	7536,073	0	0,016	7106	510
20.05.2025	714,685	7779,592	0	0,016	7575,865	0	0,016	7826	510

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.05.2025 7:33:21