

# #19496#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель: Золотой Век, ООО (Вестер)  
Адрес потребителя: Ульяны Громовой 30, Калининград  
Номер абонента: 2105  
Порядковый номер: 6911  
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер: 16028947  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,102	0	1,783	0	0	1,755	0	0	24	0	58,7	44,8	0,5	0,3	-
22.05.2023	0,101	0	1,753	0	0	1,726	0	0	24	0	58,9	44,9	0,51	0,3	-
23.05.2023	0,101	0	1,732	0	0	1,704	0	0	24	0	59	44,8	0,52	0,3	-
24.05.2023	0,098	0	1,689	0	0	1,662	0	0	24	0	58,9	44,8	0,49	0,3	-
25.05.2023	0,096	0	1,673	0	0	1,646	0	0	24	0	58,8	44,9	0,51	0,3	-
26.05.2023	0,1	0	1,714	0	0	1,686	0	0	24	0	58,8	44,7	0,51	0,3	-
27.05.2023	0,098	0	1,714	0	0	1,687	0	0	24	0	58,7	44,8	0,51	0,3	-
28.05.2023	0,098	0	1,702	0	0	1,675	0	0	24	0	58,6	44,8	0,5	0,3	-
29.05.2023	0,095	0	1,676	0	0	1,65	0	0	24	0	58,5	44,9	0,51	0,3	-
30.05.2023	0,095	0	1,681	0	0	1,655	0	0	24	0	58,6	44,9	0,51	0,3	-
31.05.2023	0,095	0	1,671	0	0	1,645	0	0	24	0	58,6	44,9	0,51	0,3	-
01.06.2023	0,095	0	1,669	0	0	1,643	0	0	24	0	58,5	44,8	0,51	0,3	-
02.06.2023	0,096	0	1,678	0	0	1,652	0	0	24	0	58,6	44,8	0,51	0,3	-
03.06.2023	0,103	0	1,731	0	0	1,703	0	0	24	0	58,9	44,4	0,51	0,3	-
04.06.2023	0,095	0	1,687	0	0	1,66	0	0	24	0	58,5	44,8	0,51	0,3	-
05.06.2023	0,094	0	1,669	0	0	1,642	0	0	24	0	58,6	45	0,51	0,3	-
06.06.2023	0,094	0	1,649	0	0	1,623	0	0	24	0	58,8	45	0,52	0,3	-
07.06.2023	0,092	0	1,633	0	0	1,608	0	0	24	0	58,7	45	0,52	0,3	-
08.06.2023	0,089	0	1,574	0	0	1,549	0	0	24	0	58,9	45,1	0,53	0,3	-
09.06.2023	0,093	0	1,612	0	0	1,587	0	0	24	0	58,8	44,9	0,52	0,3	-
10.06.2023	0,089	0	1,584	0	0	1,558	0	0	24	0	58,6	45,1	0,52	0,3	-
11.06.2023	0,094	0	1,636	0	0	1,61	0	0	24	0	58,8	44,9	0,51	0,3	-
12.06.2023	0,087	0	1,571	0	0	1,546	0	0	24	0	58,4	45,1	0,52	0,3	-
13.06.2023	0,086	0	1,554	0	0	1,53	0	0	24	0	58,4	45,1	0,5	0,3	-
14.06.2023	0,087	0	1,557	0	0	1,532	0	0	24	0	58,6	45,1	0,5	0,3	-
15.06.2023	0,087	0	1,566	0	0	1,542	0	0	24	0	58,5	45,1	0,5	0,3	-
16.06.2023	0,087	0	1,582	0	0	1,557	0	0	24	0	58,5	45,1	0,51	0,3	-
17.06.2023	0,089	0	1,593	0	0	1,568	0	0	24	0	58,5	45	0,5	0,3	-
18.06.2023	0,086	0	1,576	0	0	1,551	0	0	24	0	58,3	45,1	0,5	0,3	-
19.06.2023	0,088	0	1,587	0	0	1,562	0	0	24	0	58,6	45,1	0,51	0,3	-
20.06.2023	0,089	0	1,579	0	0	1,554	0	0	24	0	58,7	45,1	0,51	0,3	-
Итого:	2,899	0	51,075	0	0	50,268	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,692														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	654,802	7248,707	0	0,023	7077,68	0	0,023	24373	193
20.06.2023	657,7	7299,785	0	0,023	7127,949	0	0,023	25117	193

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.06.2023 15:28:32