

#134036#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Золотой Век, ООО (Вестер)

Ульяны Громовой 30, Калининград

2105

6911

ТВ7 (ASCII)

16028947

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,09	0	1,339	0	0	1,319	0	0	24	0	55,4	39,1	0,03	0	-
22.05.2025	0,087	0	1,309	0	0	1,29	0	0	24	0	55,3	39,2	0,03	0	-
23.05.2025	0,088	0	1,313	0	0	1,294	0	0	24	0	55,4	39,2	0,03	0	-
24.05.2025	0,089	0	1,314	0	0	1,296	0	0	24	0	55,4	39	0,03	0	-
25.05.2025	0,083	0	1,268	0	0	1,25	0	0	24	0	55	39,2	0,03	0	-
26.05.2025	0,083	0	1,266	0	0	1,248	0	0	24	0	55	39,3	0,03	0	-
27.05.2025	0,08	0	1,245	0	0	1,227	0	0	24	0	55	39,3	0,03	0	-
28.05.2025	0,079	0	1,214	0	0	1,197	0	0	24	0	55,2	39,4	0,03	0	-
29.05.2025	0,078	0	1,219	0	0	1,202	0	0	24	0	54,9	39,4	0,03	0	-
30.05.2025	0,078	0	1,213	0	0	1,196	0	0	24	0	54,9	39,4	0,02	0	-
31.05.2025	0,077	0	1,21	0	0	1,193	0	0	24	0	54,9	39,4	0,02	0	-
01.06.2025	0,078	0	1,212	0	0	1,194	0	0	24	0	55	39,4	0,02	0	-
02.06.2025	0,076	0	1,181	0	0	1,164	0	0	24	0	55	39,5	0,03	0	-
03.06.2025	0,077	0	1,207	0	0	1,19	0	0	24	0	54,9	39,4	0,02	0	-
04.06.2025	0,072	0	1,362	0	0	1,345	0	0	24	0	51,5	38,7	0,02	0	-
05.06.2025	0,071	0	1,626	0	0	1,608	0	0	24	0	48,9	38,4	0,02	0	-
06.06.2025	0,057	0	1,571	0	0	1,556	0	0	24	0	44,9	36,2	0,01	0	-
07.06.2025	0,042	0	1,383	0	0	1,373	0	0	24	0	40,4	33,1	0,01	0	-
08.06.2025	0,033	0	1,22	0	0	1,213	0	0	24	0	37,2	30,7	0	0	-
09.06.2025	0,023	0	1,051	0	0	1,046	0	0	24	0	33,9	28,6	0	0	-
10.06.2025	0,017	0	0,946	0	0	0,942	0	0	24	0	31,4	27,1	0	0	-
11.06.2025	0,015	0	0,924	0	0	0,921	0	0	24	0	30,1	26,2	0	0	-
12.06.2025	0,015	0	0,981	0	0	0,977	0	0	24	0	29,4	25,8	0	0	-
13.06.2025	0,01	0	0,808	0	0	0,806	0	0	24	0	27,6	24,7	0	0	-
14.06.2025	0,006	0	0,67	0	0	0,669	0	0	24	0	26,3	24	0	0	-
15.06.2025	0,004	0	0,525	0	0	0,524	0	0	24	0	25,2	23,6	0	0	-
16.06.2025	0,001	0	0,249	0	0	0,248	0	0	24	0	24,3	23,3	0	0	-
17.06.2025	0,047	0	3,25	0	0	3,227	0	0	24	0	38	34,5	0,01	0,01	-
18.06.2025	0,079	0	1,236	0	0	1,219	0	0	24	0	54,3	38,9	0,03	0,01	-
19.06.2025	0,078	0	1,222	0	0	1,204	0	0	24	0	54,6	39,1	0,03	0,01	-
20.06.2025	0,078	0	1,215	0	0	1,198	0	0	24	0	54,8	39,2	0,03	0,01	-
Итого:	1,791	0	37,749	0	0	37,336	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,428														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	714,685	7779,592	0	0,016	7575,865	0	0,016	7826	510
20.06.2025	716,473	7817,341	0	0,016	7613,2	0	0,016	8570	510

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 13:18:53