

#145355#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Золотой Век, ООО (Вестер)

Ульяны Громовой 30, Калининград

2105

6911

ТВ7 (ASCII)

16028947

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,064	0	1,069	0	0	1,055	0	0	24	0	54,2	39,6	0,02	0	-
22.07.2025	0,065	0	1,083	0	0	1,068	0	0	24	0	54,2	39,6	0,02	0,01	-
23.07.2025	0,066	0	1,094	0	0	1,078	0	0	24	0	54,3	39,6	0,02	0,01	-
24.07.2025	0,066	0	1,09	0	0	1,075	0	0	24	0	54,2	39,6	0,02	0	-
25.07.2025	0,066	0	1,093	0	0	1,078	0	0	24	0	54,2	39,6	0,02	0	-
26.07.2025	0,065	0	1,079	0	0	1,064	0	0	24	0	54,2	39,6	0,02	0	-
27.07.2025	0,067	0	1,092	0	0	1,077	0	0	24	0	54,4	39,6	0,02	0	-
28.07.2025	0,064	0	1,072	0	0	1,057	0	0	24	0	54,2	39,6	0,02	0,01	-
29.07.2025	0,065	0	1,083	0	0	1,068	0	0	24	0	54,3	39,6	0,02	0	-
30.07.2025	0,07	0	1,117	0	0	1,101	0	0	24	0	54,6	39,5	0,02	0	-
31.07.2025	0,068	0	1,109	0	0	1,094	0	0	24	0	54,4	39,6	0,02	0	-
01.08.2025	0,067	0	1,092	0	0	1,077	0	0	24	0	54,4	39,6	0,02	0	-
02.08.2025	0,066	0	1,101	0	0	1,086	0	0	24	0	54,2	39,6	0,02	0	-
03.08.2025	0,058	0	0,961	0	0	0,947	0	0	24	0	54,2	39,6	0,04	0,02	-
04.08.2025	0,066	0	1,079	0	0	1,064	0	0	21	3	54,3	39,5	0,02	0	-
05.08.2025	0,067	0	1,103	0	0	1,088	0	0	24	0	54,2	39,5	0,02	0	-
06.08.2025	0,069	0	1,124	0	0	1,108	0	0	24	0	54,3	39,4	0,02	0	-
07.08.2025	0,07	0	1,126	0	0	1,11	0	0	24	0	54,4	39,4	0,02	0	-
08.08.2025	0,069	0	1,123	0	0	1,108	0	0	24	0	54,3	39,5	0,02	0	-
09.08.2025	0,069	0	1,127	0	0	1,111	0	0	24	0	54,3	39,5	0,02	0	-
10.08.2025	0,069	0	1,123	0	0	1,108	0	0	24	0	54,3	39,5	0,02	0,01	-
11.08.2025	0,07	0	1,133	0	0	1,117	0	0	24	0	54,3	39,4	0,02	0	-
12.08.2025	0,071	0	1,143	0	0	1,127	0	0	24	0	54,4	39,3	0,02	0	-
13.08.2025	0,071	0	1,132	0	0	1,116	0	0	24	0	54,6	39,4	0,02	0	-
14.08.2025	0,07	0	1,127	0	0	1,111	0	0	24	0	54,5	39,4	0,02	0	-
15.08.2025	0,068	0	1,11	0	0	1,095	0	0	24	0	54,3	39,5	0,02	0,01	-
16.08.2025	0,069	0	1,127	0	0	1,112	0	0	24	0	54,3	39,5	0,02	0,01	-
17.08.2025	0,071	0	1,138	0	0	1,123	0	0	24	0	54,5	39,5	0,02	0,01	-
18.08.2025	0,069	0	1,127	0	0	1,111	0	0	24	0	54,4	39,5	0,02	0,01	-
19.08.2025	0,069	0	1,133	0	0	1,117	0	0	24	0	54,3	39,5	0,02	0,01	-
20.08.2025	0,07	0	1,131	0	0	1,115	0	0	24	0	54,4	39,5	0,02	0,01	-
Итого:	2,094	0	34,241	0	0	33,766	0	0	741	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,5														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

741

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	718,584	7851,464	0	0,016	7646,848	0	0,016	9290	510
20.08.2025	720,676	7885,705	0	0,016	7680,615	0	0,016	10031	513

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:29:23