

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/24г.-23/02/24г.

Абонент:шевцовый 41
Адрес: ЖКМР
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут
тхв: не исп.

Договор N:000000000
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 16027168, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x8F32

| Дата/время | t1 °C | t2 °C | dt °C | P1 МПа | P2 МПа | V1 м3 | M1 т | Qтв ГДж | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|-------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|----------|----------|----|
| 23.01.24 23 | 56.37 | 44.48 | 11.89 | 0.43 | 0.41 | 156.803 | 154.509 | 7.693 | 24 | 0 | |
| 24.01.24 23 | 55.75 | 44.16 | 11.59 | 0.43 | 0.41 | 157.276 | 154.999 | 7.523 | 24 | 0 | |
| 25.01.24 23 | 57.53 | 45.09 | 12.44 | 0.43 | 0.41 | 157.214 | 154.808 | 8.066 | 24 | 0 | |
| 26.01.24 23 | 59.41 | 46.30 | 13.11 | 0.43 | 0.41 | 158.319 | 155.747 | 8.547 | 24 | 0 | |
| 27.01.24 23 | 57.96 | 45.46 | 12.50 | 0.43 | 0.41 | 157.512 | 155.064 | 8.115 | 24 | 0 | |
| 28.01.24 23 | 56.71 | 44.73 | 11.98 | 0.43 | 0.41 | 157.538 | 155.196 | 7.785 | 24 | 0 | |
| 29.01.24 23 | 57.93 | 45.47 | 12.45 | 0.44 | 0.42 | 157.811 | 155.362 | 8.099 | 24 | 0 | |
| 30.01.24 23 | 57.30 | 45.22 | 12.09 | 0.43 | 0.41 | 158.094 | 155.688 | 7.878 | 24 | 0 | |
| 31.01.24 23 | 56.09 | 44.43 | 11.66 | 0.44 | 0.42 | 157.486 | 155.198 | 7.574 | 24 | 0 | |
| 01.02.24 23 | 57.65 | 45.34 | 12.31 | 0.43 | 0.41 | 157.901 | 155.475 | 8.012 | 24 | 0 | |
| 02.02.24 23 | 57.83 | 45.41 | 12.41 | 0.43 | 0.41 | 157.701 | 155.264 | 8.070 | 24 | 0 | |
| 03.02.24 23 | 54.48 | 43.46 | 11.02 | 0.43 | 0.41 | 156.821 | 154.663 | 7.135 | 24 | 0 | |
| 04.02.24 23 | 56.70 | 44.82 | 11.88 | 0.43 | 0.41 | 157.284 | 154.947 | 7.707 | 24 | 0 | |
| 05.02.24 23 | 56.48 | 44.60 | 11.88 | 0.43 | 0.41 | 157.380 | 155.057 | 7.712 | 24 | 0 | |
| 06.02.24 23 | 57.95 | 45.66 | 12.29 | 0.43 | 0.41 | 157.825 | 155.380 | 7.997 | 24 | 0 | |
| 07.02.24 23 | 57.59 | 45.25 | 12.35 | 0.44 | 0.42 | 157.916 | 155.495 | 8.037 | 24 | 0 | |
| 08.02.24 23 | 59.63 | 46.58 | 13.06 | 0.43 | 0.41 | 158.246 | 155.651 | 8.510 | 24 | 0 | |
| 09.02.24 23 | 60.49 | 46.98 | 13.51 | 0.46 | 0.44 | 156.439 | 153.807 | 8.702 | 24 | 0 | |
| 10.02.24 23 | 59.64 | 46.50 | 13.13 | 0.43 | 0.41 | 158.408 | 155.814 | 8.569 | 24 | 0 | |
| 11.02.24 23 | 57.71 | 45.37 | 12.34 | 0.43 | 0.41 | 157.710 | 155.285 | 8.024 | 24 | 0 | |
| 12.02.24 23 | 55.06 | 43.92 | 11.14 | 0.43 | 0.41 | 157.262 | 155.050 | 7.232 | 24 | 0 | |
| 13.02.24 23 | 56.83 | 44.85 | 11.98 | 0.43 | 0.41 | 157.630 | 155.278 | 7.788 | 24 | 0 | |
| 14.02.24 23 | 54.50 | 43.60 | 10.90 | 0.43 | 0.41 | 157.171 | 155.008 | 7.076 | 24 | 0 | |
| 15.02.24 23 | 52.87 | 42.62 | 10.25 | 0.43 | 0.41 | 156.616 | 154.577 | 6.631 | 24 | 0 | |
| 16.02.24 23 | 48.68 | 40.09 | 8.59 | 0.43 | 0.41 | 155.671 | 153.956 | 5.537 | 24 | 0 | |
| 17.02.24 23 | 52.65 | 42.33 | 10.31 | 0.43 | 0.41 | 156.881 | 154.856 | 6.686 | 24 | 0 | |
| 18.02.24 23 | 57.54 | 45.36 | 12.18 | 0.43 | 0.41 | 158.346 | 155.931 | 7.953 | 24 | 0 | |
| 19.02.24 23 | 58.45 | 45.90 | 12.55 | 0.43 | 0.41 | 158.475 | 155.984 | 8.198 | 24 | 0 | |
| 20.02.24 23 | 57.72 | 45.44 | 12.28 | 0.43 | 0.41 | 157.825 | 155.397 | 7.989 | 24 | 0 | |
| 21.02.24 23 | 54.81 | 43.70 | 11.10 | 0.43 | 0.41 | 157.076 | 154.889 | 7.201 | 24 | 0 | |
| 22.02.24 23 | 53.25 | 42.89 | 10.35 | 0.43 | 0.41 | 156.764 | 154.697 | 6.705 | 24 | 0 | |
| 23.02.24 23 | 49.91 | 40.72 | 9.19 | 0.43 | 0.41 | 156.298 | 154.492 | 5.945 | 24 | 0 | |
| Итого/Средн | 56.36 | 44.59 | 11.78 | 0.43 | 0.41 | 5037.700 | 4963.528 | 244.697 | 768 | 0 | |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время | V1 м3 | M1 т | Qтв ГДж | ВНР ч | ВОС ч |
|-------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 22.01.24 23 | 111112.950 | 109655.186 | 4744.956 | 29073 | 959 |
| 23.02.24 23 | 116150.650 | 114618.714 | 4989.653 | 29841 | 959 |
| Итого | 5037.700 | 4963.528 | 244.697 | 768 | 0 |

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента: _____ Представитель снабжающей организации: _____

