

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/24г.-23/02/24г.

Абонент: шевцовой 41

Договор N:000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

tx: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 16027168, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x8F32

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж
23.01.24 23	62.07	56.41	5.67	0.51	0.43	80.404	74.097	78.989	73.008	5.981	5.00	0.10	3.168
24.01.24 23	62.06	56.43	5.63	0.51	0.43	80.344	74.284	78.931	73.187	5.744	5.00	0.10	3.105
25.01.24 23	62.07	56.43	5.64	0.50	0.43	80.610	74.211	79.195	73.121	6.074	5.00	0.10	3.185
26.01.24 23	62.08	56.45	5.63	0.50	0.43	81.738	74.042	80.299	72.948	7.351	5.00	0.10	3.483
27.01.24 23	62.08	56.48	5.60	0.51	0.43	81.674	74.508	80.235	73.409	6.826	5.00	0.10	3.359
28.01.24 23	62.09	56.48	5.61	0.51	0.43	81.747	74.634	80.302	73.533	6.770	5.00	0.10	3.351
29.01.24 23	62.08	56.49	5.59	0.51	0.43	80.573	75.275	79.153	74.165	4.988	5.00	0.10	2.935
30.01.24 23	62.09	56.53	5.56	0.51	0.43	81.590	75.119	80.151	74.012	6.139	5.00	0.10	3.197
31.01.24 23	62.09	56.57	5.52	0.51	0.43	81.269	75.139	79.835	74.027	5.808	5.00	0.10	3.107
01.02.24 23	62.08	56.53	5.54	0.51	0.43	81.219	75.205	79.789	74.093	5.696	5.00	0.10	3.088
02.02.24 23	62.08	56.55	5.53	0.51	0.43	81.691	75.158	80.254	74.045	6.209	5.00	0.10	3.205
03.02.24 23	62.08	56.55	5.54	0.51	0.43	82.000	74.882	80.555	73.777	6.778	5.00	0.10	3.337
04.02.24 23	62.08	56.55	5.52	0.51	0.43	81.551	74.949	80.112	73.842	6.271	5.00	0.10	3.214
05.02.24 23	62.08	56.56	5.52	0.51	0.43	81.314	75.446	79.879	74.331	5.549	5.00	0.10	3.050
06.02.24 23	62.08	56.61	5.48	0.51	0.43	81.692	75.474	80.256	74.356	5.899	5.00	0.10	3.123
07.02.24 23	62.09	56.66	5.43	0.52	0.43	82.450	75.952	80.999	74.823	6.175	5.00	0.10	3.185
08.02.24 23	62.10	56.76	5.34	0.53	0.43	84.840	78.096	83.346	76.937	6.409	5.00	0.10	3.262
09.02.24 23	62.10	56.71	5.38	0.52	0.43	84.989	78.137	83.490	76.974	6.516	5.00	0.10	3.301
10.02.24 23	62.10	56.72	5.38	0.51	0.43	85.626	77.899	84.117	76.737	7.380	5.00	0.10	3.500
11.02.24 23	62.10	56.70	5.40	0.51	0.43	84.861	77.457	83.365	76.304	7.062	5.00	0.10	3.422
12.02.24 23	62.10	56.71	5.39	0.52	0.43	84.026	77.739	82.542	76.582	5.960	5.00	0.10	3.160
13.02.24 23	62.09	56.70	5.39	0.45	0.43	84.393	77.621	82.901	76.467	6.434	5.00	0.10	3.267
14.02.24 23	62.10	56.73	5.37	0.45	0.43	83.967	77.684	82.487	76.525	5.962	5.00	0.10	3.150
15.02.24 23	62.10	56.73	5.37	0.45	0.43	84.331	77.439	82.843	76.284	6.559	5.00	0.10	3.286
16.02.24 23	62.10	56.73	5.37	0.45	0.43	82.923	77.512	81.458	76.360	5.098	5.00	0.10	2.938
17.02.24 23	62.10	56.75	5.35	0.45	0.43	84.089	76.988	82.605	75.846	6.759	5.00	0.10	3.319
18.02.24 23	62.11	56.74	5.37	0.45	0.43	84.029	77.076	82.543	75.929	6.614	5.00	0.10	3.293
19.02.24 23	62.09	56.69	5.41	0.45	0.43	83.401	77.405	81.931	76.253	5.678	5.00	0.10	3.087
20.02.24 23	62.10	56.70	5.39	0.45	0.43	83.222	77.302	81.754	76.151	5.603	5.00	0.10	3.062
21.02.24 23	62.10	56.68	5.42	0.45	0.43	83.044	77.244	81.579	76.094	5.484	5.00	0.10	3.041
22.02.24 23	62.10	56.71	5.39	0.45	0.43	83.756	77.010	82.279	75.865	6.414	5.00	0.10	3.248
23.02.24 23	62.10	56.72	5.38	0.45	0.43	83.092	76.914	81.626	75.769	5.857	5.00	0.10	3.111
Итого/Средн	62.09	56.62	5.47	0.49	0.43	2646.455	2437.899	2599.798	2401.750	198.049	5.00	0.10	102.538

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.01.24 23	88134.758	80142.250	86603.739	79013.002	7590.737	3927.797	29073	959
23.02.24 23	90781.213	82580.150	89203.538	81414.752	7788.786	4030.335	29841	959
Итого	2646.455	2437.899	2599.798	2401.750	198.049	102.538	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

