



#120456#

Отчёт за период с 22.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 6778
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16027168
Номер системы 2
Отчёт сформирован 27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
23.02.2025	-	3,126	0	81,668	75,419	0	80,199	74,297	0	24	2	0	0	62,2	56,6	0,01	0,43
24.02.2025	-	3,039	0	81,484	75,587	0	80,021	74,465	0	24	2	0	0	62,2	56,7	0,02	0,43
25.02.2025	-	3,252	0	82,232	75,405	0	80,751	74,282	0	24	2	0	0	62,2	56,7	0,02	0,43
26.02.2025	-	2,99	0	81,423	75,692	0	79,961	74,568	0	24	2	0	0	62,2	56,7	0,01	0,43
27.02.2025	-	3,032	0	81,549	75,609	0	80,085	74,481	0	24	2	0	0	62,2	56,7	0,02	0,43
28.02.2025	-	2,988	0	81,426	75,666	0	79,964	74,54	0	24	2	0	0	62,2	56,7	0,01	0,43
01.03.2025	-	2,958	0	81,329	75,729	0	79,87	74,605	0	24	2	0	0	62,2	56,7	0,01	0,43
02.03.2025	-	3,149	0	81,899	75,457	0	80,426	74,333	0	24	2	0	0	62,2	56,7	0,02	0,43
03.03.2025	-	3,301	0	82,72	75,604	0	81,233	74,479	0	24	2	0	0	62,2	56,7	0,01	0,43
04.03.2025	-	3,161	0	82,264	75,785	0	80,792	74,66	0	24	2	0	0	62,2	56,8	0,17	0,43
05.03.2025	-	3,106	0	82,035	75,858	0	80,583	74,722	0	24	2	0	0	62,2	56,8	0,46	0,42
06.03.2025	-	2,88	0	81,186	75,886	0	79,745	74,753	0	24	2	0	0	62,2	56,9	0,46	0,43
07.03.2025	-	3,033	0	82,012	75,96	0	80,562	74,818	0	24	2	0	0	62,2	57	0,46	0,43
08.03.2025	-	2,991	0	81,692	75,817	0	80,241	74,68	0	24	2	0	0	62,3	57	0,46	0,43
09.03.2025	-	2,879	0	81,314	75,897	0	79,87	74,758	0	24	2	0	0	62,3	57	0,46	0,43
10.03.2025	-	2,874	0	81,518	76,041	0	80,069	74,9	0	24	2	0	0	62,3	57,1	0,46	0,43
11.03.2025	-	3,149	0	84,044	77,389	0	82,556	76,219	0	24	2	0	0	62,3	57,2	0,46	0,43
12.03.2025	-	2,838	0	84,489	79,333	0	82,991	78,134	0	24	2	0	0	62,3	57,2	0,46	0,43
13.03.2025	-	3,005	0	85,399	79,587	0	83,884	78,386	0	24	2	0	0	62,3	57,1	0,46	0,43
14.03.2025	-	3,016	0	85,335	79,604	0	83,824	78,406	0	24	2	0	0	62,2	57	0,46	0,43
15.03.2025	-	3,141	0	85,478	79,254	0	83,961	78,065	0	24	2	0	0	62,3	57	0,46	0,43
16.03.2025	-	3,144	0	85,179	78,934	0	83,666	77,749	0	24	2	0	0	62,3	57	0,46	0,43
17.03.2025	-	3,01	0	84,699	79,079	0	83,199	77,896	0	24	2	0	0	62,3	56,9	0,46	0,43
18.03.2025	-	3,246	0	85,445	78,814	0	83,93	77,632	0	24	2	0	0	62,2	56,9	0,46	0,43
19.03.2025	-	3,092	0	84,626	78,642	0	83,127	77,464	0	24	2	0	0	62,2	56,9	0,46	0,43
20.03.2025	-	2,991	0	83,989	78,382	0	82,498	77,205	0	24	2	0	0	62,2	56,9	0,46	0,43
21.03.2025	-	3,031	0	84,02	78,186	0	82,533	77,012	0	24	2	0	0	62,3	57	0,46	0,43
22.03.2025	-	2,985	0	83,766	78,114	0	82,28	76,94	0	24	2	0	0	62,3	57	0,46	0,43
23.03.2025	-	3,335	0	84,806	77,508	0	83,315	76,353	0	24	2	0	0	62	56,8	0,46	0,43
Итого:	-	88,742	0	2409,026	2234,238	0	2366,136	2200,802	0	696	58	0	0	62,23	56,89	0,31	0,43

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.02.2025	622,298	15764,595	14520,428	0	15484,501	14307,404	0	5314	623
23.03.2025	711,04	18173,619	16754,665	0	17850,638	16508,205	0	6010	623

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения