

#120454#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 41, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 16027168	Показания прибора, ГДж 23.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	853,746	670,328	183.418	43.809
Количество тепловой энергии, система 2	711,04	625,424	85.616	20.449

Подпись исполнителя



#120452#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 6777
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16027168
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	6,888	0	152,129	0	0	150,028	0	0	24	21	0	0	54,1	43,1	0	0
25.02.2025	-	7,018	0	152,049	0	0	149,914	0	0	24	21	0	0	54,5	43,4	0	0
26.02.2025	-	6,558	0	152,105	0	0	150,092	0	0	24	21	0	0	53	42,5	0	0
27.02.2025	-	6,41	0	151,799	0	0	149,827	0	0	24	21	0	0	52,5	42,3	0	0
28.02.2025	-	6,578	0	152,098	0	0	150,095	0	0	24	21	0	0	53	42,5	0	0
01.03.2025	-	7,007	0	152,12	0	0	149,991	0	0	24	21	0	0	54,5	43,3	0	0
02.03.2025	-	6,941	0	152,107	0	0	150	0	0	24	21	0	0	54,3	43,2	0	0
03.03.2025	-	6,7	0	151,749	0	0	149,719	0	0	24	21	0	0	53,4	42,7	0	0
04.03.2025	-	6,53	0	151,851	0	0	149,867	0	0	24	21	0	0	52,9	42,4	0,15	0,14
05.03.2025	-	6,06	0	151,904	0	0	150,045	0	0	24	21	0	0	51,4	41,7	0,43	0,4
06.03.2025	-	5,809	0	151,845	0	0	150,035	0	0	24	21	0	0	50,7	41,4	0,43	0,4
07.03.2025	-	5,895	0	152,35	0	0	150,469	0	0	24	21	0	0	51,6	42,2	0,43	0,4
08.03.2025	-	5,843	0	152,294	0	0	150,427	0	0	24	21	0	0	51,4	42,1	0,43	0,4
09.03.2025	-	5,649	0	150,299	0	0	148,465	0	0	24	21	0	0	51,3	42,3	0,43	0,4
10.03.2025	-	5,43	0	150,626	0	0	148,815	0	0	24	21	0	0	50,8	42,1	0,43	0,4
11.03.2025	-	6,171	0	151,979	0	0	150,022	0	0	24	21	0	0	52,8	42,9	0,43	0,4
12.03.2025	-	6,163	0	151,705	0	0	149,756	0	0	24	21	0	0	52,5	42,7	0,43	0,4
13.03.2025	-	6,499	0	151,38	0	0	149,386	0	0	24	21	0	0	53,3	42,9	0,43	0,4
14.03.2025	-	7,088	0	151,904	0	0	149,744	0	0	24	21	0	0	55,4	44	0,43	0,4
15.03.2025	-	7,337	0	151,46	0	0	149,221	0	0	24	21	0	0	56,4	44,6	0,43	0,4
16.03.2025	-	7,435	0	151,994	0	0	149,741	0	0	24	21	0	0	56,6	44,8	0,43	0,4
17.03.2025	-	7,789	0	152,917	0	0	150,57	0	0	24	21	0	0	57,6	45,3	0,43	0,4
18.03.2025	-	7,289	0	152,525	0	0	150,321	0	0	24	21	0	0	55,7	44,2	0,43	0,4
19.03.2025	-	7,009	0	152,398	0	0	150,296	0	0	24	21	0	0	54,5	43,4	0,43	0,4
20.03.2025	-	6,783	0	151,999	0	0	149,904	0	0	24	21	0	0	54,5	43,7	0,43	0,4
21.03.2025	-	6,141	0	150,966	0	0	149,062	0	0	24	21	0	0	52,1	42,3	0,43	0,4
22.03.2025	-	6,286	0	150,754	0	0	148,782	0	0	24	21	0	0	53,1	43	0,43	0,4
23.03.2025	-	6,11	0	151,438	0	0	149,527	0	0	24	21	0	0	52,2	42,4	0,43	0,4
Итого:	-	183,416	0	4250,744	0	0	4194,121	0	0	672	588	0	0	53,43	42,98	0,3	0,28

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	670,328	15546,881	0	0	15345,751	0	0	5338	623
23.03.2025	853,746	19797,623	0	0	19539,871	0	0	6010	623

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения