

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/04/25г.-23/05/25г.

Абонент: шевцовый 41  
Адрес: ЖКР  
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
тхв: не исп.

Договор N: 000000000  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч  
G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 16027168, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x8F32

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.25 23	18.69	22.50	-3.82 <	0.00	0.00	0.458 <	0.457 <	0.000 <	24	0	*
24.04.25 23	18.29	22.33	-4.04 <	0.00	0.00	0.834 <	0.833 <	0.000 <	24	0	*
25.04.25 23	15.93	21.80	-5.87	0.00	0.00	0.112 <	0.112 <	0.000 <	24	0	*
26.04.25 23	15.10	21.04	-5.93	0.00	0.00	0.054 <	0.054 <	0.000 <	24	0	*
27.04.25 23	14.96	20.42	-5.46	0.00	0.00	0.074 <	0.074 <	0.000 <	24	0	*
28.04.25 23	15.71	20.48	-4.77	0.00	0.00	0.311 <	0.311 <	0.000 <	24	0	*
29.04.25 23	16.46	20.86	-4.40 <	0.00	0.00	0.296 <	0.296 <	0.000 <	24	0	*
30.04.25 23	16.78	21.22	-4.44	0.00	0.00	0.043 <	0.042 <	0.000 <	24	0	*
01.05.25 23	16.65	21.41	-4.76	0.00	0.00	0.020 <	0.020 <	0.000 <	24	0	*
02.05.25 23	17.54	21.54	-3.99	0.00	0.00	0.119 <	0.119 <	0.000 <	24	0	*
03.05.25 23	17.38	21.45	-4.07	0.00	0.00	0.080 <	0.080 <	0.000 <	24	0	*
04.05.25 23	17.30	21.22	-3.92	0.00	0.00	0.157 <	0.157 <	0.000 <	24	0	*
05.05.25 23	15.33	20.81	-5.48	0.00	0.00	0.041 <	0.041 <	0.000 <	24	0	*
06.05.25 23	15.75	20.77	-5.02	0.00	0.00	0.002 <	0.002 <	0.000 <	24	0	*
07.05.25 23	14.66	20.51	-5.85	0.00	0.00	0.013 <	0.012 <	0.000 <	24	0	*
08.05.25 23	14.27	20.24	-5.97	0.00	0.00	0.040 <	0.040 <	0.000 <	24	0	*
09.05.25 23	14.56	19.79	-5.23	0.00	0.00	0.136 <	0.136 <	0.000 <	24	0	*
10.05.25 23	14.75	19.74	-4.99	0.00	0.00	0.121 <	0.121 <	0.000 <	24	0	*
11.05.25 23	14.92	19.57	-4.65	0.00	0.00	0.079 <	0.079 <	0.000 <	24	0	*
12.05.25 23	15.18	19.75	-4.57 <	0.00	0.00	0.195 <	0.195 <	0.000 <	24	0	*
13.05.25 23	15.47	19.90	-4.43	0.00	0.00	0.411 <	0.411 <	0.000 <	24	0	*
14.05.25 23	15.99	20.39	-4.39	0.00	0.00	0.043 <	0.042 <	0.000 <	24	0	*
15.05.25 23	14.46	20.07	-5.60	0.00	0.00	0.059 <	0.059 <	0.000 <	24	0	*
16.05.25 23	13.81	19.69	-5.88	0.00	0.00	0.010 <	0.010 <	0.000 <	24	0	*
17.05.25 23	14.77	19.82	-5.05	0.00	0.00	0.010 <	0.010 <	0.000 <	24	0	*
18.05.25 23	14.98	19.44	-4.45	0.00	0.00	0.001 <	0.001 <	0.000 <	24	0	*
19.05.25 23	15.74	20.05	-4.31	0.00	0.00	0.010 <	0.010 <	0.000 <	24	0	*
20.05.25 23	15.90	19.88	-3.98	0.00	0.00	0.002 <	0.002 <	0.000 <	24	0	*
21.05.25 23	17.59	18.90	-1.31	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
22.05.25 23	17.91	19.28	-1.37	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
23.05.25 23	17.98	19.41	-1.43	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
Итого/Средн	16.68	21.13	-4.45	0.00	0.00	3.731	3.729	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.04.25 23	22710.949	22414.987	981.587	6730	623
23.05.25 23	22714.680	22418.716	981.587	7474	623
Итого	3.731	3.729	0.000	744	0

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут. питания  
(#) дисбаланс масс  
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

