

#107960#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 24/11/24г.-23/12/24г.

Абонент: Бульвар Л. Шевцовой 41

Адрес: ЖКМР

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные раскоды:

М сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 16027168, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х8F32

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.24 23	53.90	42.56	11.34	0.43	0.40	150.247	148.226	7.038	24	0	
25.11.24 23	49.38	39.95	9.43	0.43	0.40	149.464	147.771	5.832	24	0	
26.11.24 23	48.76	39.69	9.07	0.43	0.40	149.591	147.941	5.619	24	0	
27.11.24 23	49.67	40.24	9.44	0.43	0.40	150.083	148.370	5.861	24	0	
28.11.24 23	50.00	40.45	9.56	0.43	0.40	150.092	148.354	5.937	24	0	
29.11.24 23	49.63	40.14	9.49	0.43	0.40	150.285	148.574	5.905	24	0	
30.11.24 23	50.31	40.55	9.77	0.43	0.40	150.702	148.924	6.089	24	0	
01.12.24 23	51.15	41.04	10.11	0.43	0.40	150.394	148.561	6.289	24	0	
02.12.24 23	51.68	41.37	10.32	0.43	0.40	150.564	148.695	6.421	24	0	
03.12.24 23	49.71	40.21	9.49	0.43	0.40	149.382	147.667	5.869	24	0	
04.12.24 23	51.73	41.39	10.33	0.43	0.40	150.319	148.456	6.421	24	0	
05.12.24 23	50.81	40.85	9.97	0.43	0.40	150.057	148.260	6.186	24	0	
06.12.24 23	53.09	42.08	11.01	0.43	0.40	150.360	148.394	6.839	24	0	
07.12.24 23	53.56	42.39	11.18	0.43	0.40	150.320	148.320	6.941	24	0	
08.12.24 23	52.15	41.52	10.63	0.43	0.40	150.311	148.416	6.602	24	0	
09.12.24 23	51.97	41.29	10.68	0.43	0.40	150.064	148.185	6.623	24	0	
10.12.24 23	54.05	42.47	11.59	0.43	0.40	150.715	148.675	7.213	24	0	
11.12.24 23	52.34	41.52	10.83	0.43	0.40	150.331	148.415	6.727	24	0	
12.12.24 23	52.55	41.64	10.91	0.43	0.40	150.533	148.609	6.786	24	0	
13.12.24 23	55.93	43.65	12.28	0.43	0.40	151.035	148.853	7.654	24	0	
14.12.24 23	56.73	44.20	12.53	0.43	0.40	151.174	148.919	7.812	24	0	
15.12.24 23	52.80	41.89	10.91	0.43	0.40	149.875	147.940	6.755	24	0	
16.12.24 23	51.43	41.16	10.27	0.43	0.40	150.186	148.345	6.375	24	0	
17.12.24 23	50.51	40.73	9.78	0.43	0.42	152.018	150.219	6.147	24	0	
18.12.24 23	51.16	41.30	9.86	0.43	0.40	153.254	151.391	6.249	24	0	
19.12.24 23	51.51	41.77	9.74	0.43	0.37	153.416	151.531	6.180	24	0	
20.12.24 23	51.30	41.64	9.67	0.43	0.32	153.389	151.519	6.142	24	0	
21.12.24 23	52.00	41.86	10.14	0.43	0.41	153.289	151.373	6.426	24	0	
22.12.24 23	50.68	41.02	9.66	0.43	0.22	153.197	151.372	6.146	24	0	
23.12.24 23	50.64	40.92	9.72	0.43	0.26	152.945	151.129	6.167	24	0	
Итого/Средн	51.70	41.38	10.32	0.43	0.39	4527.592	4471.404	193.249	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
23.11.24 23	7080.526	6993.145	282.760	3130	623
23.12.24 23	11608.119	11464.549	476.009	3850	623
Итого	4527.593	4471.404	193.249	720	0

Условные обозначения:

(&lt;) параметр &lt; min

(&gt;) параметр &gt; max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_



проверено с собой