

#107959#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/11/24г.-23/12/24г.

Абонент: Бульвар Л. Шевцовой 41

Адрес: ЖКР

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные раскоды:

М сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут

tхв: догов., tхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.04 м3/ч

Серийный номер 16027168, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х8F32

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tх °C	Pх МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.24 23	62.31	57.39	4.91	0.01	0.42	93.421	87.500	91.742	86.170	5.572	5.00	0.10	3.081	24	0	
25.11.24 23	62.31	57.42	4.88	0.01	0.42	94.346	88.008	92.647	86.668	5.979	5.00	0.10	3.178	24	0	
26.11.24 23	62.32	57.54	4.78	0.01	0.41	95.026	88.936	93.312	87.577	5.735	5.00	0.10	3.101	24	0	
27.11.24 23	62.32	57.57	4.76	0.01	0.41	95.071	89.292	93.363	87.924	5.438	5.00	0.10	3.026	24	0	
28.11.24 23	62.32	57.55	4.77	0.01	0.41	96.020	88.922	94.292	87.562	6.730	5.00	0.10	3.335	24	0	
29.11.24 23	62.32	57.56	4.76	0.01	0.41	95.734	89.810	94.012	88.433	5.579	5.00	0.10	3.072	24	0	
30.11.24 23	62.33	57.58	4.74	0.01	0.41	95.876	90.232	94.152	88.852	5.300	5.00	0.10	3.008	24	0	
01.12.24 23	62.33	57.58	4.75	0.01	0.41	97.210	90.073	95.456	88.690	6.766	5.00	0.10	3.360	24	0	
02.12.24 23	62.32	57.56	4.76	0.01	0.41	96.175	90.395	94.447	89.013	5.434	5.00	0.10	3.048	24	0	
03.12.24 23	62.33	57.62	4.71	0.01	0.41	97.645	90.114	95.890	88.732	7.158	5.00	0.10	3.437	24	0	
04.12.24 23	62.32	57.59	4.73	0.01	0.41	96.250	90.354	94.519	88.967	5.552	5.00	0.10	3.065	24	0	
05.12.24 23	62.32	57.62	4.70	0.01	0.41	96.564	91.380	94.825	89.976	4.849	5.00	0.10	2.906	24	0	
06.12.24 23	62.31	57.53	4.79	0.01	0.41	96.424	89.512	94.695	88.142	6.552	5.00	0.10	3.309	24	0	
07.12.24 23	62.31	57.49	4.82	0.01	0.41	95.916	89.467	94.188	88.101	6.088	5.00	0.10	3.211	24	0	
08.12.24 23	62.32	57.53	4.79	0.01	0.41	96.402	89.983	94.665	88.608	6.057	5.00	0.10	3.200	24	0	
09.12.24 23	62.32	57.48	4.84	0.01	0.41	95.649	89.549	93.926	88.184	5.742	5.00	0.10	3.135	24	0	
10.12.24 23	62.32	57.42	4.91	0.01	0.41	94.329	88.979	92.631	87.626	5.005	5.00	0.10	2.972	24	0	
11.12.24 23	62.33	57.45	4.88	0.01	0.41	95.321	88.734	93.602	87.382	6.220	5.00	0.10	3.249	24	0	
12.12.24 23	62.33	57.46	4.87	0.01	0.41	94.471	88.951	92.770	87.594	5.176	5.00	0.10	3.000	24	0	
13.12.24 23	62.33	57.44	4.89	0.01	0.41	95.744	88.659	94.019	87.305	6.714	5.00	0.10	3.370	24	0	
14.12.24 23	62.32	57.43	4.89	0.02	0.41	95.201	88.770	93.489	87.415	6.074	5.00	0.10	3.219	24	0	
15.12.24 23	62.33	57.46	4.86	0.01	0.41	96.299	88.738	94.564	87.384	7.180	5.00	0.10	3.474	24	0	
16.12.24 23	62.31	57.51	4.81	0.02	0.41	96.376	90.041	94.641	88.664	5.977	5.00	0.10	3.190	24	0	
17.12.24 23	62.32	57.59	4.73	0.01	0.41	97.191	91.373	95.441	89.971	5.469	5.00	0.10	3.063	24	0	
18.12.24 23	62.33	57.65	4.67	0.02	0.41	97.790	91.305	96.030	89.904	6.125	5.00	0.10	3.199	24	0	
19.12.24 23	62.33	57.71	4.62	0.02	0.41	97.463	91.360	95.709	89.954	5.755	5.00	0.10	3.093	24	0	
20.12.24 23	62.32	57.71	4.61	0.01	0.41	97.515	91.601	95.760	90.193	5.566	5.00	0.10	3.046	24	0	
21.12.24 23	62.33	57.69	4.64	0.01	0.41	97.391	91.288	95.641	89.886	5.755	5.00	0.10	3.097	24	0	
22.12.24 23	62.33	57.68	4.65	0.02	0.41	97.739	91.485	95.981	90.078	5.903	5.00	0.10	3.140	24	0	
23.12.24 23	62.33	57.69	4.64	0.01	0.41	97.085	91.436	95.344	90.028	5.316	5.00	0.10	2.997	24	0	
Итого/Средн	62.32	57.55	4.77	0.01	0.41	2883.645	2696.246	2831.753	2654.986	176.768	5.00	0.10	94.578	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
23.11.24 23	8187.140	7493.405	8043.122	7385.522	657.600	344.585	3130	623
23.12.24 23	11070.785	10149.651	10874.876	10040.508	834.368	439.163	3850	623
Итого	2883.645	2696.246	2831.753	2654.986	176.768	94.578	720	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

