

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/23г.-23/01/24г.

Абонент: шевцовой 41

Договор N: 000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

txb: не исп.

Серийный номер 16027168, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x8F32

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.12.23 23	59.34	46.21	13.13	0.43	0.41	158.190	155.620	8.554	24	0	
24.12.23 23	58.50	45.72	12.78	0.43	0.41	158.436	155.939	8.343	24	0	
25.12.23 23	52.89	42.41	10.48	0.43	0.41	156.496	154.463	6.774	24	0	
26.12.23 23	54.52	43.32	11.20	0.44	0.42	157.509	155.333	7.280	24	0	
27.12.23 23	56.60	44.55	12.06	0.43	0.42	157.428	155.094	7.829	24	0	
28.12.23 23	56.23	44.54	11.69	0.43	0.41	158.570	156.251	7.647	24	0	
29.12.23 23	51.73	41.71	10.03	0.43	0.41	156.859	154.914	6.501	24	0	
30.12.23 23	53.67	42.91	10.76	0.44	0.42	157.414	155.313	6.993	24	0	
31.12.23 23	55.97	44.29	11.68	0.44	0.42	157.631	155.349	7.594	24	0	
01.01.24 23	57.76	45.37	12.38	0.43	0.41	158.851	156.409	8.109	24	0	
02.01.24 23	61.11	47.22	13.89	0.44	0.42	159.044	156.324	9.090	24	0	
03.01.24 23	65.49	49.78	15.72	0.44	0.42	160.151	157.025	10.336	24	0	
04.01.24 23	66.69	49.56	17.14 <	0.41	0.39	117.439	115.065	8.315 <	24	0	*
05.01.24 23	62.45	47.67	14.78	0.43	0.41	158.856	156.024	9.656	24	0	
06.01.24 23	61.31	46.85	14.45	0.43	0.41	158.291	155.555	9.415	24	0	
07.01.24 23	69.65	51.54	18.10	0.43	0.41	160.116	156.621	11.878	24	0	
08.01.24 23	70.16	51.40	18.77	0.43	0.41	159.135	155.618	12.233	24	0	
09.01.24 23	65.28	48.89	16.39	0.43	0.41	158.386	155.307	10.661	24	0	
10.01.24 23	58.53	44.99	13.54	0.43	0.41	156.269	153.802	8.720	24	0	
11.01.24 23	57.60	44.59	13.00	0.43	0.41	156.994	154.581	8.416	24	0	
12.01.24 23	60.77	46.69	14.08	0.43	0.41	157.510	154.832	9.131	24	0	
13.01.24 23	59.87	46.15	13.72	0.43	0.41	157.760	155.161	8.911	24	0	
14.01.24 23	58.52	45.52	12.99	0.43	0.41	156.975	154.502	8.405	24	0	
15.01.24 23	59.04	45.92	13.12	0.43	0.41	158.101	155.560	8.544	24	0	
16.01.24 23	63.61	48.45	15.16	0.44	0.42	158.984	156.046	9.908	24	0	
17.01.24 23	66.79	50.44	16.35	0.43	0.41	159.659	156.425	10.714	24	0	
18.01.24 23	62.12	47.77	14.35	0.43	0.41	158.401	155.600	9.349	24	0	
19.01.24 23	62.70	48.08	14.62	0.43	0.41	158.428	155.578	9.524	24	0	
20.01.24 23	60.60	46.85	13.74	0.43	0.41	158.102	155.434	8.943	24	0	
21.01.24 23	60.51	46.83	13.69	0.43	0.41	157.919	155.259	8.899	24	0	
22.01.24 23	57.99	45.39	12.60	0.43	0.41	157.444	155.004	8.175	24	0	
23.01.24 23	56.37	44.48	11.89	0.43	0.41	156.803	154.509	7.693	24	0	
Итого/Средн	60.09	46.42	13.67	0.43	0.41	5018.150	4934.517	282.543	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.12.23 23	106251.603	104875.178	4470.106	28329	959
23.01.24 23	111269.753	109809.695	4752.649	29097	959
Итого	5018.150	4934.517	282.543	768	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

