

#112806#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 41, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6778
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16027168
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2024 | 2,947 | 0 | 96,951 | 91,555 | 0 | 95,207 | 90,147 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 62,3 | 57,7 | 0,01 | 0,41 | 4,2 |
| 25.12.2024 | 2,874 | 0 | 96,676 | 91,641 | 0 | 94,937 | 90,23 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 62,3 | 57,6 | 0,01 | 0,41 | 1,8 |
| 26.12.2024 | 3,157 | 0 | 97,174 | 90,948 | 0 | 95,415 | 89,547 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 62,5 | 57,7 | 0,01 | 0,41 | 2,1 |
| 27.12.2024 | 2,863 | 0 | 84,159 | 78,937 | 0 | 82,65 | 77,754 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 62,3 | 57 | 0,01 | 0,42 | 3,8 |
| 28.12.2024 | 2,946 | 0 | 75,56 | 69,878 | 0 | 74,204 | 68,855 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 62,2 | 56,3 | 0,02 | 0,43 | 5,3 |
| 29.12.2024 | 2,96 | 0 | 75,271 | 69,48 | 0 | 73,921 | 68,46 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 62,2 | 56,3 | 0,02 | 0,43 | 4,3 |
| 30.12.2024 | 3,175 | 0 | 75,494 | 68,799 | 0 | 74,139 | 67,793 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 62,2 | 56,3 | 0,01 | 0,43 | 3,9 |
| 31.12.2024 | 3,295 | 0 | 75,874 | 68,615 | 0 | 74,512 | 67,607 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 62,2 | 56,3 | 0,02 | 0,43 | 4,8 |
| 01.01.2025 | 2,665 | 0 | 73,48 | 69,004 | 0 | 72,162 | 67,992 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 62,2 | 56,2 | 0,02 | 0,43 | 5,5 |
| 02.01.2025 | 2,889 | 0 | 73,427 | 67,945 | 0 | 72,113 | 66,948 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 62,2 | 56,2 | 0,01 | 0,43 | 4,2 |
| 03.01.2025 | 2,795 | 0 | 70,626 | 65,533 | 0 | 69,36 | 64,583 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 62,1 | 55,9 | 0,02 | 0,43 | 4 |
| 04.01.2025 | 2,906 | 0 | 65,65 | 59,937 | 0 | 64,479 | 59,083 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 62,1 | 55,5 | 0,01 | 0,44 | -0,5 |
| 05.01.2025 | 2,536 | 0 | 34,756 | 28,981 | 0 | 34,145 | 28,63 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 61,6 | 51,2 | 0,01 | 0,46 | -0,9 |
| 06.01.2025 | 2,608 | 0 | 33,853 | 27,717 | 0 | 33,256 | 27,386 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 61,5 | 50,8 | 0,01 | 0,46 | -1,8 |
| 07.01.2025 | 2,486 | 0 | 32,874 | 27,179 | 0 | 32,297 | 26,854 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 61,5 | 50,8 | 0,02 | 0,46 | -1,4 |
| 08.01.2025 | 2,599 | 0 | 33,224 | 27,024 | 0 | 32,642 | 26,703 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 61,5 | 50,7 | 0,01 | 0,46 | 4,9 |
| 09.01.2025 | 2,897 | 0 | 55,368 | 49,017 | 0 | 54,385 | 48,337 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 62 | 54,7 | 0,02 | 0,44 | 2,3 |
| 10.01.2025 | 2,896 | 0 | 79,054 | 73,752 | 0 | 77,635 | 72,662 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 62,2 | 56,5 | 0,02 | 0,43 | 0,7 |
| 11.01.2025 | 2,917 | 0 | 72,9 | 66,851 | 0 | 71,594 | 65,865 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 62,2 | 56,5 | 0,01 | 0,38 | - |
| 12.01.2025 | 3,194 | 0 | 83,435 | 76,668 | 0 | 81,934 | 75,523 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 62,2 | 56,9 | 0,01 | 0,43 | - |
| 13.01.2025 | 3,018 | 0 | 81,445 | 75,714 | 0 | 79,98 | 74,591 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 62,2 | 56,6 | 0,01 | 0,43 | - |
| 14.01.2025 | 3,14 | 0 | 81,473 | 75,212 | 0 | 80,009 | 74,1 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 62,2 | 56,6 | 0,01 | 0,42 | - |
| 15.01.2025 | 2,937 | 0 | 80,475 | 75,056 | 0 | 79,03 | 73,944 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 62,2 | 56,6 | 0,02 | 0,42 | - |
| 16.01.2025 | 3,341 | 0 | 81,675 | 74,478 | 0 | 80,208 | 73,373 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 62,2 | 56,6 | 0,01 | 0,42 | - |
| 17.01.2025 | 2,908 | 0 | 80,155 | 74,835 | 0 | 78,714 | 73,726 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 62,2 | 56,6 | 0,01 | 0,42 | - |
| 18.01.2025 | 3,117 | 0 | 80,819 | 74,581 | 0 | 79,369 | 73,479 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 62,2 | 56,6 | 0,02 | 0,42 | - |
| 19.01.2025 | 3,25 | 0 | 80,816 | 73,925 | 0 | 79,363 | 72,829 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 62,2 | 56,6 | 0,02 | 0,42 | - |
| 20.01.2025 | 2,94 | 0 | 79,885 | 74,414 | 0 | 78,45 | 73,309 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 62,2 | 56,6 | 0,01 | 0,42 | - |
| 21.01.2025 | 3,257 | 0 | 80,979 | 74,139 | 0 | 79,522 | 73,041 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 62,2 | 56,6 | 0,02 | 0,42 | - |
| 22.01.2025 | 3,076 | 0 | 80,285 | 74,229 | 0 | 78,846 | 73,127 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 62,2 | 56,6 | 0,02 | 0,42 | - |
| 23.01.2025 | 3,004 | 0 | 79,965 | 74,207 | 0 | 78,533 | 73,109 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 62,2 | 56,6 | 0,01 | 0,42 | - |
| Итого: | 91,593 | 0 | 2273,778 | 2090,251 | 0 | 2233,011 | 2059,587 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 21,877 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.12.2024 | 439,163 | 11070,785 | 10189,651 | 0 | 10874,876 | 10040,508 | 0 | 3850 | 623 |
| 23.01.2025 | 530,755 | 13344,561 | 12279,9 | 0 | 13107,887 | 12100,098 | 0 | 4594 | 623 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 15:22:24