

#24198#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 47-57, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6395
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205783
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	1,168	0,631	73,65	62,73	72,41	62,01	10,4	24	0	0	61	52,5	8,58	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	1,308	0,79	75,91	62,4	74,61	61,68	12,93	24	0	0	61	52,6	8,4	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	1,18	0,652	74,28	63,06	73,04	62,34	10,7	24	0	0	61	52,6	8,46	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	1,29	0,768	75,64	62,46	74,35	61,74	12,61	24	0	0	61	52,6	8,45	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	1,317	0,807	76,2	62,15	74,91	61,43	13,48	24	0	0	60,3	52,1	8,25	0,7	0,7	3
01.03.2021	1,222	0,689	74,65	62,75	73,39	62,03	11,36	24	0	0	60,8	52,2	8,6	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	1,268	0,725	75,13	62,64	73,87	61,92	11,95	24	0	0	60,9	52,2	8,72	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	1,22	0,675	74,23	62,63	72,95	61,91	11,04	24	0	0	61,1	52,3	8,82	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	1,177	0,632	73,15	62,25	71,92	61,53	10,39	24	0	0	61	52,2	8,84	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	1,424	0,89	75,9	60,72	74,58	60	14,58	24	0	0	61,1	52,3	8,85	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	1,341	0,825	74,48	60,37	73,21	59,65	13,56	24	0	0	60,8	52,2	8,63	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	1,266	0,731	74,05	61,51	72,77	60,79	11,98	24	0	0	61	52,2	8,81	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	1,303	0,77	74,39	61,21	73,09	60,49	12,6	24	0	0	61,1	52,3	8,81	0,7	0,7	0
09.03.2021	1,198	0,658	72,95	61,67	71,71	60,95	10,76	24	0	0	61,1	52,2	8,87	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	1,209	0,673	72,5	61,01	71,28	60,29	10,99	24	0	0	61,1	52,2	8,9	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	1,25	0,72	72,12	59,88	70,9	59,16	11,74	24	0	0	61,1	52,1	9	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	1,18	0,639	71,9	60,93	70,67	60,21	10,46	24	0	0	61,1	52,1	9	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	1,341	0,825	74,48	60,37	73,21	59,65	13,56	24	0	0	60,8	52,2	8,63	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	1,316	0,797	74	60,35	72,75	59,63	13,12	24	0	0	60,6	51,9	8,73	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	1,204	0,679	72,5	60,8	71,28	60,08	11,2	24	0	0	60,9	52,1	8,72	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	1,263	0,744	73,29	60,61	72,07	59,89	12,18	24	0	0	61	52,3	8,69	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	1,25	0,731	73,26	60,78	71,98	60,06	11,92	24	0	0	61	52,3	8,7	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	1,215	0,686	72,36	60,58	71,11	59,86	11,25	24	0	0	61	52,2	8,8	0,7	0,7	1
19.03.2021	1,245	0,719	72,96	60,68	71,71	59,96	11,75	24	0	0	61,1	52,3	8,8	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	1,315	0,789	74	60,53	72,72	59,81	12,91	24	0	0	61,1	52,3	8,81	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	1,389	0,872	74,94	60,14	73,63	59,42	14,21	24	0	0	61,1	52,4	8,75	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	1,198	0,67	72,6	61,14	71,37	60,42	10,95	24	0	0	61,1	52,4	8,76	0,7	0,7	-
Итого:	34,057	0	1995,52	1656,35	1961,49	1636,91	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,057															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	106,54	6321,7	5226,54	6214,24	5157,29
22.03.2021	140,597	8317,22	6882,89	8175,73	6794,2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2021 14:03:20