

#80344#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 47-57, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6395
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205783
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.03.2024	1,09	0,636	56,55	45,86	55,59	45,31	10,28	24	0	0	62,1	52,1	9,97	0,7	0,7	5,6
23.03.2024	1,111	0,663	56,41	45,36	55,45	44,77	10,68	24	0	0	62,1	52,1	9,97	0,7	0,7	6,6
24.03.2024	1,19	0,748	56,54	44,08	55,58	43,53	12,05	24	0	0	62,1	52	10,12	0,7	0,7	3,6
25.03.2024	1,034	0,578	55,92	46,23	54,96	45,66	9,3	24	0	0	62,1	52,1	10,01	0,7	0,7	3,9
26.03.2024	1,059	0,602	55,95	45,85	54,99	45,28	9,71	24	0	0	62,1	52	10,05	0,7	0,7	5,5
27.03.2024	1,123	0,677	56,18	44,9	55,22	44,35	10,87	24	0	0	62,1	52	10,13	0,7	0,7	9,1
28.03.2024	1,028	0,583	56,02	46,23	55,06	45,66	9,4	24	0	0	62,1	52,4	9,73	0,7	0,7	11,8
29.03.2024	1,137	0,696	56,52	44,89	55,56	44,34	11,22	24	0	0	62,1	52,2	9,91	0,7	0,7	10,7
30.03.2024	1,125	0,681	56,45	45,05	55,49	44,5	10,99	24	0	0	62,1	52,2	9,93	0,7	0,7	13,4
31.03.2024	1,121	0,691	56,65	45,13	55,69	44,56	11,13	24	0	0	62,1	52,5	9,62	0,7	0,7	16,7
01.04.2024	0,991	0,56	56,42	47,1	55,46	46,48	8,98	24	0	0	62,1	52,8	9,32	0,7	0,7	-
02.04.2024	1,023	0,585	56,37	46,6	55,41	46,01	9,4	24	0	0	62,1	52,6	9,51	0,7	0,7	-
03.04.2024	1,123	0,684	56,62	45,23	55,66	44,65	11,01	24	0	0	62,1	52,2	9,86	0,7	0,7	-
04.04.2024	1,074	0,622	56,12	45,73	55,16	45,17	9,99	24	0	0	62,1	52,1	10	0,7	0,7	-
05.04.2024	1,051	0,597	56,09	46,09	55,13	45,54	9,59	24	0	0	62,1	52,1	9,98	0,7	0,7	-
06.04.2024	1,175	0,733	56,47	44,28	55,51	43,72	11,79	24	0	0	62,1	52	10,07	0,7	0,7	-
07.04.2024	1,148	0,708	56,17	44,37	55,21	43,81	11,4	24	0	0	62,1	52,1	10	0,7	0,7	-
08.04.2024	0,938	0,487	55,52	47,34	54,56	46,73	7,83	24	0	0	62,1	52,4	9,69	0,7	0,7	-
09.04.2024	1,032	0,607	55,89	45,82	54,93	45,23	9,7	24	0	0	62,1	52,6	9,52	0,7	0,7	-
10.04.2024	0,992	0,562	55,96	46,39	55	45,82	9,18	24	0	0	61,4	52,1	9,32	0,7	0,7	-
11.04.2024	1,009	0,56	55,46	46,03	54,5	45,46	9,04	24	0	0	62	52,2	9,85	0,7	0,7	-
12.04.2024	1,044	0,588	55,65	45,79	54,69	45,22	9,47	24	0	0	62,1	52	10,04	0,7	0,7	-
13.04.2024	1,059	0,608	55,72	45,57	54,76	45,01	9,75	24	0	0	62	52	10,03	0,7	0,7	-
14.04.2024	1,061	0,605	55,48	45,35	54,52	44,78	9,74	24	0	0	62	51,8	10,22	0,7	0,7	-
15.04.2024	1,045	0,584	55,32	45,31	54,36	44,77	9,59	24	0	0	61,5	51,3	10,17	0,7	0,7	-
16.04.2024	1,098	0,658	55,44	43,83	54,52	43,32	11,2	24	0	0	59,8	49,9	9,94	0,7	0,7	-
17.04.2024	1,061	0,644	55,76	43,98	54,92	43,47	11,45	24	0	0	57,4	48,1	9,29	0,7	0,7	-
18.04.2024	1,039	0,569	55,38	45,56	54,43	45,02	9,41	24	0	0	61,1	50,7	10,38	0,7	0,7	-
19.04.2024	1,124	0,664	55,84	44,77	54,88	44,22	10,66	24	0	0	62	51,6	10,42	0,7	0,7	-
20.04.2024	1,116	0,651	55,93	45,06	54,97	44,52	10,45	24	0	0	62,1	51,7	10,44	0,7	0,7	-
21.04.2024	1,132	0,674	56,57	45,31	55,61	44,75	10,86	24	0	0	62	51,8	10,25	0,7	0,7	-
22.04.2024	1,009	0,542	55,62	46,47	54,66	45,9	8,76	24	0	0	62,1	51,9	10,21	0,7	0,7	-
23.04.2024	1,052	0,589	55,25	45,29	54,29	44,73	9,56	24	0	0	62	51,7	10,28	0,7	0,7	-
Итого:	35,414	0	1848,24	1500,85	1816,73	1482,29	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,414															

Общее время работы системы, ч 792
Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
21.03.2024	7,498	369,32	292,93	363,07	289,32
23.04.2024	42,912	2217,56	1793,78	2179,8	1771,61

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 7:46:58