

#24201#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 47-57, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6394
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205783
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	2,386	0	254,01	249,48	0	250,83	247,32	0	0	24	0	0	51,9	42,3	9,53	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	2,314	0	253,82	249,4	0	250,69	247,33	0	0	24	0	0	51,3	42	9,25	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	1,983	0	209,06	205,48	0	206,46	203,76	0	0	24	0	0	51,4	41,8	9,62	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	2,242	0	253,96	249,55	0	250,84	247,39	0	0	24	0	0	51,1	42,2	8,96	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	2,284	0	253,96	249,49	0	250,84	247,34	0	0	24	0	0	51,3	42,2	9,12	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	2,285	0	253,82	249,53	0	250,7	247,37	0	0	24	0	0	51,3	42,2	9,13	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	2,231	0	253,43	249,16	0	250,31	247,06	0	0	24	0	0	50,9	41,9	8,93	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	2,37	0	253,46	248,91	0	250,2	246,73	0	0	24	0	0	52,8	43,3	9,48	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	2,146	0	252,91	248,86	0	249,95	246,86	0	0	24	0	0	50	41,4	8,61	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	2,207	0	253,06	249,06	0	250,1	247,1	0	0	24	0	0	49,8	41	8,83	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	2,348	0	253,25	249,09	0	250,15	247,05	0	0	24	0	0	51,2	41,8	9,41	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	2,221	0	253,04	248,99	0	250,08	247,05	0	0	24	0	0	49,7	40,8	8,89	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	2,377	0	253,41	249,13	0	250,34	247,14	0	0	24	0	0	51,1	41,6	9,51	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	2,2	0	220,65	217,04	0	217,91	215,27	0	0	24	0	0	51,8	41,6	10,13	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	2,405	0	254,19	249,57	0	251,12	247,63	0	0	24	0	0	50,6	41	9,62	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	2,335	0	253,42	248,96	0	250,39	246,97	0	0	24	0	0	50,5	41,1	9,35	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	2,238	0	253,14	248,97	0	250,18	247,03	0	0	24	0	0	49,6	40,6	8,96	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	2,185	0	252,92	248,74	0	250,04	246,82	0	0	24	0	0	49,3	40,6	8,76	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	2,117	0	253,23	249,05	0	250,34	247,13	0	0	24	0	0	49,2	40,7	8,48	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	2,071	0	253,25	249,05	0	250,38	247,13	0	0	24	0	0	49,1	40,8	8,29	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	2,116	0	253,15	248,99	0	250,27	247,07	0	0	24	0	0	49,1	40,7	8,46	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	2,159	0	253,08	248,78	0	250,2	246,86	0	0	24	0	0	49,4	40,7	8,65	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	2,192	0	253	248,76	0	250,08	246,84	0	0	24	0	0	49,6	40,9	8,78	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	2,079	0	251,59	247,51	0	248,74	245,59	0	0	24	0	0	49,1	40,7	8,38	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	1,978	0	250,42	246,26	0	247,54	244,34	0	0	24	0	0	48,9	40,9	8,01	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	1,892	0	250,39	246,29	0	247,52	244,37	0	0	24	0	0	48,8	41,2	7,66	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	1,859	0	250,38	246,27	0	247,51	244,35	0	0	24	0	0	48,9	41,4	7,52	0,7	0,7	11
20.04.2021	1,73	0	245,1	241,1	0	242,43	239,3	0	0	24	0	0	47,9	40,7	7,14	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	1,636	0	250,23	246,36	0	247,83	244,67	0	0	24	0	0	45,9	39,3	6,62	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	1,828	0	251,66	247,88	0	249,13	246,11	0	0	24	0	0	46,6	39,3	7,35	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	1,9	0	252,89	249,01	0	250,36	247,25	0	0	24	0	0	46,7	39,1	7,61	0,7	0,7	-
Итого:	66,314	0	7753,88	7624,72	0	7663,46	7564,23	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,314																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2021	351,887	26392,79	25864,58	0	25976,29	25618,86	0
23.04.2021	418,201	34146,67	33489,3	0	33639,75	33183,09	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 18:06:50