

#24195#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 47-57, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6395
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205783
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,183	0,683	71,45	59,84	70,22	59,12	11,1	24	0	0	61,2	52,6	8,57	0,7	0,7	4
25.04.2021	1,188	0,679	71,39	59,77	70,16	59,05	11,11	24	0	0	61,1	52,5	8,59	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	1,165	0,655	71,23	60,05	70,01	59,33	10,68	24	0	0	61,2	52,5	8,65	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	1,191	0,678	71,49	59,95	70,26	59,23	11,03	24	0	0	61,2	52,5	8,73	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	1,174	0,656	71,09	59,85	69,88	59,13	10,75	24	0	0	61,2	52,4	8,71	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	1,285	0,783	72,62	59,29	71,36	58,57	12,79	24	0	0	61,1	52,6	8,56	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	1,118	0,627	72,8	61,85	71,61	61,09	10,52	24	0	0	59,9	51,9	8,01	0,7	0,7	7
01.05.2021	1,327	0,819	73,38	59,41	72,11	58,69	13,42	24	0	0	61,1	52,5	8,63	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	1,204	0,635	74,24	63,71	72,9	62,83	10,07	24	0	0	63,4	54,5	8,98	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	1,28	0,726	69,93	57,79	68,68	57	11,68	24	0	0	63,1	53,6	9,54	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	1,291	0,751	69,47	56,81	68,21	56,09	12,12	24	0	0	62,7	53,2	9,5	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	1,258	0,743	70,14	57,52	68,96	56,8	12,16	24	0	0	61	51,9	9,15	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	1,244	0,717	69,8	57,62	68,62	56,9	11,72	24	0	0	61	51,8	9,28	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	1,302	0,784	70,56	57,26	69,37	56,54	12,83	24	0	0	61	51,8	9,18	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	1,324	0,802	70,84	57,25	69,64	56,53	13,11	24	0	0	61,1	51,9	9,2	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	1,293	0,779	70,64	57,47	69,44	56,75	12,69	24	0	0	61,1	52	9,13	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	1,319	0,809	71,45	57,75	70,26	57,03	13,23	24	0	0	61	52	8,97	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	1,199	0,698	69,97	58,13	68,78	57,41	11,37	24	0	0	61,1	52,3	8,8	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	1,116	0,62	68,97	58,38	67,79	57,66	10,13	24	0	0	61,1	52,5	8,61	0,7	0,7	19,2
13.05.2021	1,137	0,653	68,44	57,25	67,28	56,55	10,73	24	0	0	61	52,5	8,53	0,7	0,7	9,9
14.05.2021	1,195	0,713	70,57	58,44	69,36	57,72	11,64	24	0	0	61,1	52,7	8,39	0,7	0,7	10,6
15.05.2021	1,196	0,704	70,5	58,48	69,31	57,76	11,55	24	0	0	61,1	52,7	8,45	0,7	0,7	10
16.05.2021	1,231	0,739	70,75	58,16	69,55	57,44	12,11	24	0	0	61,1	52,6	8,55	0,7	0,7	12,5
17.05.2021	1,164	0,671	69,31	57,85	68,14	57,13	11,01	24	0	0	61,1	52,5	8,63	0,7	0,7	14,5
18.05.2021	1,107	0,613	68,25	57,81	67,1	57,09	10,01	24	0	0	61,1	52,5	8,67	0,7	0,7	11,4
19.05.2021	1,127	0,633	68,42	57,64	67,24	56,92	10,32	24	0	0	61,1	52,4	8,69	0,7	0,7	10,4
20.05.2021	1,16	0,664	68,77	57,45	67,6	56,73	10,87	24	0	0	61,1	52,4	8,73	0,7	0,7	-
21.05.2021	1,147	0,646	68,25	57,25	67,09	56,53	10,56	24	0	0	61,1	52,3	8,86	0,7	0,7	14
22.05.2021	1,14	0,646	68,19	57,15	67,04	56,43	10,61	24	0	0	61	52,3	8,72	0,7	0,7	-
23.05.2021	1,222	0,73	69,35	56,97	68,18	56,25	11,93	24	0	0	61,1	52,3	8,78	0,7	0,7	-
Итого:	36,287	0	2112,26	1754,15	2076,15	1732,3	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,287															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	178,392	10607,03	8802,42	10426,26	8690,87
23.05.2021	214,679	12719,29	10556,57	12502,41	10423,17

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 8:14:11