

#84484#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 47-57, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6395
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205783
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	1,019	0,558	55,14	45,76	54,18	45,21	8,97	24	0	0	62,1	51,9	10,19	0,7	0,7	4,9
25.04.2024	1	0,55	55,18	45,92	54,22	45,36	8,86	24	0	0	62	52,1	9,95	0,7	0,7	6,4
26.04.2024	1,02	0,573	55,53	45,92	54,57	45,36	9,21	24	0	0	62,1	52,2	9,91	0,7	0,7	7,8
27.04.2024	1,017	0,575	55,77	46,13	54,81	45,56	9,25	24	0	0	62,2	52,5	9,71	0,7	0,7	12,1
28.04.2024	0,992	0,563	55,71	46,32	54,75	45,72	9,03	24	0	0	62,2	52,7	9,45	0,7	0,7	14,6
29.04.2024	0,993	0,572	55,85	46,27	54,89	45,68	9,21	24	0	0	62,1	52,9	9,21	0,7	0,7	16,9
30.04.2024	0,939	0,522	55,69	46,96	54,73	46,33	8,4	24	0	0	62,2	53,2	9,01	0,7	0,7	16,1
01.05.2024	0,986	0,576	56,01	46,37	55,05	45,76	9,29	24	0	0	62,1	53,2	8,94	0,7	0,7	-
02.05.2024	0,97	0,559	55,99	46,67	55,03	46,01	9,02	24	0	0	62,2	53,2	8,94	0,7	0,7	-
03.05.2024	0,902	0,473	55,85	47,93	54,89	47,27	7,62	24	0	0	62,2	53,1	9,05	0,7	0,7	-
04.05.2024	1,037	0,62	56,59	46,28	55,63	45,68	9,95	24	0	0	62,1	53	9,1	0,7	0,7	-
05.05.2024	1,054	0,632	56,59	46,06	55,63	45,45	10,18	24	0	0	62,2	52,9	9,26	0,7	0,7	-
06.05.2024	0,938	0,501	56,13	47,75	55,17	47,1	8,07	24	0	0	62,1	52,8	9,31	0,7	0,7	-
07.05.2024	1,014	0,565	56,28	46,79	55,32	46,21	9,11	24	0	0	62,1	52,4	9,69	0,7	0,7	-
08.05.2024	1,035	0,587	56,55	46,75	55,59	46,18	9,41	24	0	0	62,1	52,3	9,75	0,7	0,7	-
09.05.2024	1,03	0,575	56,37	46,74	55,41	46,15	9,26	24	0	0	62,1	52,2	9,84	0,7	0,7	-
10.05.2024	0,99	0,528	56,25	47,4	55,29	46,81	8,48	24	0	0	62,1	52,2	9,9	0,7	0,7	-
11.05.2024	1,159	0,708	56,81	45,01	55,85	44,45	11,4	24	0	0	62,1	51,9	10,19	0,7	0,7	-
12.05.2024	1,124	0,671	56,57	45,38	55,61	44,81	10,8	24	0	0	61,9	51,8	10,16	0,7	0,7	-
13.05.2024	1,099	0,643	56,68	45,96	55,72	45,4	10,32	24	0	0	62	51,9	10,13	0,7	0,7	-
14.05.2024	1,029	0,554	56,5	47,2	55,54	46,61	8,93	24	0	0	62,1	51,9	10,17	0,7	0,7	-
15.05.2024	1,071	0,604	56,48	46,39	55,52	45,81	9,71	24	0	0	62,1	51,9	10,16	0,7	0,7	-
16.05.2024	1,008	0,542	56,08	47,02	55,12	46,42	8,7	24	0	0	62,1	52	10,09	0,7	0,7	-
17.05.2024	1,004	0,531	56,07	47,14	55,11	46,56	8,55	24	0	0	62,1	52	10,1	0,7	0,7	-
18.05.2024	0,995	0,544	55,84	46,77	54,88	46,18	8,7	24	0	0	62,1	52,3	9,85	0,7	0,7	-
19.05.2024	0,999	0,557	55,92	46,6	54,96	46	8,96	24	0	0	62,1	52,5	9,63	0,7	0,7	-
20.05.2024	0,949	0,506	55,77	47,29	54,81	46,69	8,12	24	0	0	62,1	52,6	9,51	0,7	0,7	-
21.05.2024	0,99	0,553	55,93	46,67	54,97	46,09	8,88	24	0	0	62,1	52,6	9,56	0,7	0,7	-
22.05.2024	0,919	0,472	55,67	47,74	54,71	47,12	7,59	24	0	0	62,1	52,7	9,46	0,7	0,7	-
23.05.2024	0,928	0,488	55,96	47,82	55	47,19	7,81	24	0	0	62,2	52,7	9,42	0,7	0,7	-
Итого:	30,21	0	1681,76	1399,01	1652,96	1381,17	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,21															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	42,912	2217,56	1793,78	2179,8	1771,61
23.05.2024	73,122	3899,32	3192,79	3832,76	3152,78

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 7:26:09