

#131122#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 47-57, г. Калининград

4113

6395

ВКТ-7

00205783

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,992	0,475	138,4	130,11	136,05	128,19	7,86	24	0	0	60,8	56,8	4,01	0,7	0,7	-
25.04.2025	1,067	0,536	130,05	120,69	127,85	118,95	8,9	24	0	0	60,5	56,1	4,44	0,7	0,7	-
26.04.2025	1,194	0,659	142,29	130,76	139,91	128,85	11,06	24	0	0	60,1	56	4,12	0,7	0,7	-
27.04.2025	1,186	0,653	140,94	129,38	138,61	127,54	11,07	24	0	0	59,7	55,5	4,13	0,7	0,7	-
28.04.2025	1,117	0,579	138,99	128,82	136,67	126,97	9,7	24	0	0	60	55,7	4,23	0,7	0,7	-
29.04.2025	1,043	0,503	138,16	129,31	135,85	127,45	8,4	24	0	0	60,2	56	4,23	0,7	0,7	-
30.04.2025	1,11	0,573	138,92	128,87	136,63	127,03	9,6	24	0	0	60	55,8	4,21	0,7	0,7	-
01.05.2025	1,021	0,488	137,22	128,55	134,96	126,72	8,24	24	0	0	59,7	55,6	4,17	0,7	0,7	-
02.05.2025	1,047	0,516	137,37	128,2	135,11	126,4	8,71	24	0	0	59,8	55,6	4,16	0,7	0,7	-
03.05.2025	1,096	0,575	138	127,75	135,73	125,94	9,79	24	0	0	59,5	55,4	4,08	0,7	0,7	-
04.05.2025	1,181	0,674	138,27	126,14	136,06	124,41	11,65	24	0	0	58,8	54,8	3,99	0,7	0,7	-
05.05.2025	1,034	0,507	135,51	126,43	133,31	124,68	8,63	24	0	0	59,2	55	4,19	0,7	0,7	-
06.05.2025	1,09	0,566	135,99	125,86	133,82	124,12	9,7	24	0	0	59	54,8	4,18	0,7	0,7	-
07.05.2025	1,082	0,558	135,36	125,38	133,2	123,67	9,53	24	0	0	58,8	54,6	4,22	0,7	0,7	-
08.05.2025	1,109	0,596	134,87	124,06	132,76	122,38	10,38	24	0	0	58,1	53,9	4,13	0,7	0,7	-
09.05.2025	1,029	0,499	134,5	125,42	132,39	123,72	8,67	24	0	0	58,4	54,2	4,22	0,7	0,7	-
10.05.2025	1,019	0,49	134	125,05	131,95	123,36	8,59	24	0	0	58,1	53,8	4,22	0,7	0,7	-
11.05.2025	1,236	0,741	135,88	122,1	133,89	120,52	13,37	24	0	0	56,8	52,8	3,95	0,7	0,7	-
12.05.2025	1,056	0,539	132,61	122,7	130,58	121,06	9,52	24	0	0	57,7	53,5	4,19	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,974	0,463	130,95	122,44	128,93	120,79	8,14	24	0	0	57,7	53,5	4,19	0,7	0,7	-
14.05.2025	1,045	0,548	130,91	120,78	128,95	119,19	9,76	24	0	0	57,2	53,1	4,07	0,7	0,7	-
15.05.2025	1,061	0,568	130,4	119,84	128,43	118,26	10,17	24	0	0	57,1	53,1	4,06	0,7	0,7	-
16.05.2025	1,028	0,528	129,2	119,29	127,25	117,8	9,45	24	0	0	56,9	52,7	4,15	0,7	0,7	-
17.05.2025	1,1	0,614	131,38	119,87	129,45	118,32	11,13	24	0	0	56,3	52,4	3,99	0,7	0,7	-
18.05.2025	1,227	0,765	132,35	117,6	130,46	116,16	14,3	24	0	0	55,2	51,4	3,77	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,974	0,506	98,85	89,17	97,41	88,11	9,3	24	0	0	56,1	50,9	5,13	0,7	0,7	-
20.05.2025	1,148	0,605	92,5	81,87	91,03	80,8	10,23	24	0	0	59,7	53	6,67	0,7	0,7	-
21.05.2025	1,108	0,545	100,9	91,26	99,24	90,04	9,2	24	0	0	59,7	53,5	6,2	0,7	0,7	-
22.05.2025	1,065	0,504	99,35	90,35	97,72	89,14	8,58	24	0	0	59,6	53,4	6,22	0,7	0,7	-
23.05.2025	1,082	0,526	99,59	90,29	97,96	89,09	8,87	24	0	0	59,6	53,4	6,23	0,7	0,7	-
Итого:	32,521	0	3873,71	3568,34	3812,16	3519,66	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,521															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	60,219	8349,07	7858,06	8206,3	7740,07
23.05.2025	92,74	12222,78	11426,4	12018,46	11259,73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:09:26