

#24194#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 47-57, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6395
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205783
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	1,18	0,678	68,56	57	67,41	56,28	11,13	24	0	0	61,1	52,2	8,87	0,7	0,7	16
25.05.2021	1,103	0,605	67,01	56,68	65,86	55,96	9,9	24	0	0	61,1	52,2	8,89	0,7	0,7	-
26.05.2021	1,181	0,684	67,77	56,15	66,61	55,43	11,18	24	0	0	61,1	52	9,01	0,7	0,7	-
27.05.2021	1,135	0,638	67,25	56,34	66,1	55,62	10,48	24	0	0	61	52,1	8,93	0,7	0,7	-
28.05.2021	1,182	0,692	67,03	55,24	65,89	54,54	11,35	24	0	0	61,1	52,1	8,98	0,7	0,7	11
29.05.2021	1,134	0,634	67,05	56,27	65,9	55,55	10,35	24	0	0	61,1	52	9,05	0,7	0,7	12,3
30.05.2021	1,175	0,677	67,52	56,04	66,38	55,32	11,06	24	0	0	61,1	52	9,03	0,7	0,7	-
31.05.2021	1,232	0,741	68,24	55,69	67,08	54,97	12,11	24	0	0	61,1	52,1	8,94	0,7	0,7	16
01.06.2021	1,095	0,602	66,38	56,17	65,25	55,45	9,8	24	0	0	61,1	52,2	8,95	0,7	0,7	-
02.06.2021	1,166	0,675	67,35	55,9	66,21	55,18	11,03	24	0	0	61,1	52,2	8,93	0,7	0,7	-
03.06.2021	1,03	0,537	65,64	56,46	64,51	55,74	8,77	24	0	0	61,1	52,3	8,87	0,7	0,7	15
04.06.2021	1,127	0,649	66,65	55,64	65,51	54,92	10,59	24	0	0	61,1	52,4	8,69	0,7	0,7	-
05.06.2021	1,08	0,608	66,38	56,04	65,24	55,32	9,92	24	0	0	61,2	52,6	8,58	0,7	0,7	13,4
06.06.2021	1,088	0,616	66,68	56,18	65,54	55,46	10,08	24	0	0	61,2	52,7	8,49	0,7	0,7	22
07.06.2021	1,065	0,602	66,64	56,4	65,49	55,68	9,81	24	0	0	61,2	52,8	8,39	0,7	0,7	-
08.06.2021	1,05	0,587	66,71	56,74	65,57	56,02	9,55	24	0	0	61,2	52,9	8,29	0,7	0,7	18,8
09.06.2021	1,046	0,58	66,64	56,73	65,5	56,01	9,49	24	0	0	61,2	52,9	8,26	0,7	0,7	21
10.06.2021	1,11	0,65	67,51	56,48	66,36	55,76	10,6	24	0	0	61,2	52,9	8,26	0,7	0,7	-
11.06.2021	1,036	0,575	66,24	56,47	65,1	55,75	9,35	24	0	0	61,1	52,8	8,29	0,7	0,7	-
12.06.2021	1,066	0,602	66,58	56,3	65,43	55,58	9,85	24	0	0	61,1	52,8	8,31	0,7	0,7	-
13.06.2021	1,027	0,557	65,85	56,33	64,73	55,61	9,12	24	0	0	61,1	52,6	8,46	0,7	0,7	-
14.06.2021	1,122	0,654	67,23	56,09	66,07	55,37	10,7	24	0	0	61,2	52,7	8,44	0,7	0,7	-
15.06.2021	1,024	0,552	65,78	56,31	64,64	55,59	9,05	24	0	0	61,1	52,7	8,47	0,7	0,7	-
16.06.2021	1,084	0,616	66,41	55,94	65,28	55,22	10,06	24	0	0	61,1	52,6	8,49	0,7	0,7	-
17.06.2021	1,081	0,617	66,51	56,01	65,37	55,29	10,08	24	0	0	61,2	52,7	8,41	0,7	0,7	-
18.06.2021	1,078	0,619	66,72	56,18	65,57	55,46	10,11	24	0	0	61,2	52,9	8,24	0,7	0,7	-
19.06.2021	1,007	0,562	66,06	56,5	64,93	55,78	9,15	24	0	0	61,2	53,2	7,99	0,7	0,7	-
20.06.2021	1,008	0,578	66,42	56,57	65,26	55,85	9,41	24	0	0	61,2	53,5	7,72	0,7	0,7	-
21.06.2021	0,958	0,533	65,85	56,73	64,7	56,01	8,69	24	0	0	61,2	53,6	7,58	0,7	0,7	-
22.06.2021	0,906	0,484	65,64	57,33	64,49	56,61	7,88	24	0	0	61,2	53,8	7,49	0,7	0,7	-
Итого:	32,576	0	2002,3	1688,91	1967,98	1667,33	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,576															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	214,679	12719,29	10556,57	12502,41	10423,17
22.06.2021	247,255	14721,59	12245,48	14470,39	12090,5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2021 8:50:45