

#88572#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 47-57, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6395
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205783
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,927	0,492	56,16	47,86	55,2	47,2	8	24	0	0	61,9	52,8	9,19	0,7	0,7	-
25.05.2024	0,894	0,457	56,05	48,39	55,09	47,76	7,33	24	0	0	62,1	52,9	9,18	0,7	0,7	-
26.05.2024	0,902	0,469	55,97	48,07	55,01	47,45	7,56	24	0	0	62	52,8	9,14	0,7	0,7	-
27.05.2024	0,907	0,489	52,63	44,41	51,73	43,8	7,93	24	0	0	61,8	52,3	9,52	0,7	0,7	-
28.05.2024	0,926	0,505	55,04	46,54	54,09	45,91	8,18	24	0	0	62	52,9	9,11	0,7	0,7	-
29.05.2024	0,86	0,428	56,45	49,33	55,49	48,65	6,84	24	0	0	62,2	53,2	8,95	0,7	0,7	-
30.05.2024	0,901	0,464	56,67	48,92	55,71	48,26	7,45	24	0	0	62,1	53,1	9,06	0,7	0,7	-
31.05.2024	0,858	0,421	56,56	49,53	55,6	48,84	6,76	24	0	0	62,2	53,2	8,99	0,7	0,7	-
01.06.2024	0,934	0,503	56,96	48,57	56	47,92	8,08	24	0	0	62,1	53,1	9	0,7	0,7	-
02.06.2024	0,922	0,488	56,9	48,72	55,94	48,07	7,87	24	0	0	62,1	53,1	8,99	0,7	0,7	-
03.06.2024	0,937	0,507	56,87	48,48	55,91	47,82	8,09	24	0	0	62,1	53	9,12	0,7	0,7	-
04.06.2024	0,954	0,514	56,79	48,21	55,83	47,58	8,25	24	0	0	62,1	52,8	9,27	0,7	0,7	-
05.06.2024	0,235	0,098	21,23	20,34	20,89	20,08	0,81	24	0	0	59,7	51,1	8,56	0,7	0,7	-
06.06.2024	-0,003	0	1,21	1,81	1,21	1,81	-0,6	24	0	0	18,7	23,1	-4,41	0,7	0,7	-
07.06.2024	0	0	0,95	1,42	0,95	1,42	-0,47	24	0	0	18,3	21,3	-2,99	0,7	0,7	-
08.06.2024	0	0	0,83	1,27	0,83	1,27	-0,44	24	0	0	18,2	20,2	-1,95	0,7	0,7	-
09.06.2024	0	0	0,76	1,24	0,76	1,24	-0,48	24	0	0	18,4	19,6	-1,28	0,7	0,7	-
10.06.2024	0	0	0,95	1,46	0,95	1,46	-0,51	24	0	0	18,3	19,4	-1,18	0,7	0,7	-
11.06.2024	0	0	0,88	1,39	0,88	1,39	-0,51	24	0	0	19,6	19,4	0,2	0,7	0,7	-
12.06.2024	0	0	0,53	0,93	0,53	0,93	-0,4	24	0	0	19,6	19	0,64	0,7	0,7	-
13.06.2024	0,001	0,001	0,92	1,4	0,92	1,4	-0,48	24	0	0	18,9	19	-0,14	0,7	0,7	-
14.06.2024	0	0	0,73	1,15	0,73	1,15	-0,42	24	0	0	18,7	18,8	-0,16	0,7	0,7	-
15.06.2024	0	0	0,62	1,04	0,62	1,04	-0,42	24	0	0	18,8	19	-0,16	0,7	0,7	-
16.06.2024	0	0	0,77	1,27	0,77	1,27	-0,5	24	0	0	18,8	19,4	-0,65	0,7	0,7	-
17.06.2024	0,058	0,066	39,99	36,93	39,99	36,93	3,06	24	0	0	20,5	20,8	-0,24	0,7	0,7	-
18.06.2024	0,389	0,311	59,23	51,13	59,05	51,05	8	24	0	0	28,1	24,8	3,28	0,7	0,7	-
19.06.2024	1,032	0,566	58,75	49,32	57,79	48,68	9,11	24	0	0	62,1	52,5	9,6	0,7	0,7	-
20.06.2024	0,919	0,454	56,46	48,82	55,5	48,15	7,35	24	0	0	62,1	52,5	9,62	0,7	0,7	-
21.06.2024	0,9	0,438	56,21	48,87	55,25	48,24	7,01	24	0	0	62,1	52,5	9,61	0,7	0,7	-
22.06.2024	0,906	0,451	56,3	48,71	55,34	48,08	7,26	24	0	0	62,1	52,6	9,47	0,7	0,7	-
23.06.2024	0,943	0,484	56,49	48,32	55,53	47,73	7,8	24	0	0	62,1	52,5	9,6	0,7	0,7	-
Итого:	16,302	0	1086,86	943,85	1070,09	932,58	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,302															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	73,122	3899,32	3192,79	3832,76	3152,78
23.06.2024	89,424	4986,18	4136,64	4902,85	4085,36

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2024 13:39:14