

#24173#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 47-57, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6395
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205783
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,935	0,478	54,02	45,84	53,05	45,36	7,69	24	0	0	62,1	52	10,08	0,7	0,7	-
25.06.2022	0,968	0,549	54,56	44,98	53,65	44,51	9,14	24	0	0	60,3	50,9	9,4	0,7	0,7	-
26.06.2022	0,87	0,43	53,56	46,32	52,61	45,79	6,82	24	0	0	62,5	52,8	9,71	0,7	0,7	-
27.06.2022	0,95	0,521	53,6	44,89	52,66	44,4	8,26	24	0	0	62,8	53,1	9,71	0,7	0,7	-
28.06.2022	0,856	0,437	53,16	45,75	52,24	45,24	7	24	0	0	62,1	52,8	9,33	0,7	0,7	-
29.06.2022	0,859	0,433	53,33	45,94	52,37	45,44	6,93	24	0	0	62,1	52,7	9,38	0,7	0,7	-
30.06.2022	0,91	0,486	53,86	45,64	52,93	45,16	7,77	24	0	0	62,1	52,6	9,47	0,7	0,7	-
01.07.2022	0,867	0,445	53,15	45,54	52,21	45,06	7,15	24	0	0	62	52,6	9,42	0,7	0,7	-
02.07.2022	0,848	0,41	52,91	45,82	51,97	45,34	6,63	24	0	0	62,1	52,5	9,63	0,7	0,7	-
03.07.2022	0,916	0,473	53,55	45,47	52,62	44,99	7,63	24	0	0	62,1	52,3	9,82	0,7	0,7	-
04.07.2022	0,939	0,502	53,88	45,37	52,93	44,89	8,04	24	0	0	62,1	52,3	9,84	0,7	0,7	-
05.07.2022	0,973	0,535	54,22	45,14	53,28	44,66	8,62	24	0	0	62,1	52,3	9,83	0,7	0,7	-
06.07.2022	1	0,56	54,78	45,27	53,81	44,79	9,02	24	0	0	62,1	52,3	9,86	0,7	0,7	-
07.07.2022	0,954	0,507	53,72	45,11	52,76	44,63	8,13	24	0	0	62,1	52	10,09	0,7	0,7	-
08.07.2022	0,929	0,476	53,02	44,92	52,09	44,44	7,65	24	0	0	62,1	51,8	10,25	0,7	0,7	-
09.07.2022	1,006	0,557	53,85	44,44	52,9	43,96	8,94	24	0	0	62,1	51,8	10,28	0,7	0,7	-
10.07.2022	1,029	0,567	54,42	44,79	53,49	44,31	9,18	24	0	0	62,1	51,7	10,39	0,7	0,7	-
11.07.2022	1,028	0,567	54,39	44,84	53,42	44,36	9,06	24	0	0	62,1	51,6	10,46	0,7	0,7	-
12.07.2022	0,964	0,497	53,56	45,08	52,63	44,6	8,03	24	0	0	62,1	51,6	10,45	0,7	0,7	-
13.07.2022	1,034	0,579	54,56	44,79	53,59	44,31	9,28	24	0	0	62,1	51,8	10,29	0,7	0,7	-
14.07.2022	1	0,55	54,03	44,75	53,08	44,27	8,81	24	0	0	62,1	51,9	10,23	0,7	0,7	-
15.07.2022	0,998	0,546	53,62	44,38	52,68	43,9	8,78	24	0	0	62,1	51,7	10,34	0,7	0,7	-
16.07.2022	1,045	0,587	54,01	44,13	53,09	43,65	9,44	24	0	0	62,1	51,6	10,49	0,7	0,7	-
17.07.2022	1,058	0,598	54,24	44,17	53,31	43,69	9,62	24	0	0	62,1	51,6	10,54	0,7	0,7	-
18.07.2022	1,016	0,554	53,59	44,21	52,65	43,73	8,92	24	0	0	62,1	51,5	10,56	0,7	0,7	-
19.07.2022	0,993	0,534	53,23	44,17	52,3	43,69	8,61	24	0	0	62,1	51,6	10,49	0,7	0,7	-
20.07.2022	0,987	0,537	53,12	44,04	52,19	43,56	8,63	24	0	0	62,1	51,8	10,29	0,7	0,7	-
21.07.2022	0,955	0,517	53,24	44,44	52,3	43,96	8,34	24	0	0	62,1	52,1	10	0,7	0,7	-
22.07.2022	0,937	0,514	53,19	44,5	52,26	44,02	8,24	24	0	0	62,1	52,4	9,7	0,7	0,7	-
23.07.2022	0,944	0,517	53,19	44,43	52,25	43,95	8,3	24	0	0	62,1	52,4	9,73	0,7	0,7	-
Итого:	28,768	0	1611,56	1349,16	1583,32	1334,66	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,768															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	628,506	35792,68	29554,62	35180,93	29185,89
23.07.2022	657,274	37404,24	30903,78	36764,25	30520,55

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 8:18:32