

#90854#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 47-57, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6395
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205783
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,939	0,482	56,04	47,97	55,08	47,35	7,73	24	0	0	62,1	52,4	9,69	0,7	0,7	-
25.06.2024	0,921	0,466	55,83	48,03	54,87	47,4	7,47	24	0	0	62,1	52,5	9,64	0,7	0,7	-
26.06.2024	0,9	0,453	55,88	48,33	54,92	47,69	7,23	24	0	0	62,1	52,7	9,44	0,7	0,7	-
27.06.2024	0,836	0,397	55,82	49,14	54,86	48,46	6,4	24	0	0	62,1	53,1	9,06	0,7	0,7	-
28.06.2024	0,827	0,399	55,91	49,27	54,95	48,58	6,37	24	0	0	62,1	53,3	8,88	0,7	0,7	-
29.06.2024	0,826	0,391	55,68	49,11	54,72	48,44	6,28	24	0	0	62,1	53,1	9	0,7	0,7	-
30.06.2024	0,913	0,48	55,91	47,87	54,95	47,2	7,75	24	0	0	62,1	53	9,1	0,7	0,7	-
01.07.2024	0,87	0,44	55,74	48,35	54,78	47,69	7,09	24	0	0	62,1	53,1	9,02	0,7	0,7	-
02.07.2024	0,857	0,464	47,54	39,77	46,74	39,25	7,49	24	0	0	62,1	52,1	10,02	0,7	0,7	-
03.07.2024	0,827	0,507	32,38	23,92	31,87	23,68	8,19	24	0	0	61,9	48,5	13,39	0,7	0,7	-
04.07.2024	0,673	0,439	25,41	18,09	24,98	17,89	7,09	24	0	0	61,9	48,8	13,1	0,7	0,7	-
05.07.2024	0,863	0,535	33,56	24,67	33,03	24,41	8,62	24	0	0	62	48,5	13,49	0,7	0,7	-
06.07.2024	0,845	0,527	32,67	23,88	32,13	23,64	8,49	24	0	0	61,9	48,4	13,53	0,7	0,7	-
07.07.2024	0,835	0,519	32,74	24,13	32,21	23,89	8,32	24	0	0	61,9	48,5	13,43	0,7	0,7	-
08.07.2024	0,875	0,476	46,58	38,61	45,81	38,13	7,68	24	0	0	62,1	51,6	10,5	0,7	0,7	-
09.07.2024	0,866	0,427	55,63	48,5	54,67	47,85	6,82	24	0	0	62,1	52,9	9,25	0,7	0,7	-
10.07.2024	0,857	0,426	55,76	48,67	54,8	47,99	6,81	24	0	0	62,1	53,1	9,04	0,7	0,7	-
11.07.2024	0,886	0,456	55,87	48,25	54,91	47,59	7,32	24	0	0	62,1	53,1	9,01	0,7	0,7	-
12.07.2024	0,818	0,392	55,58	48,96	54,62	48,29	6,33	24	0	0	62,1	53,2	8,87	0,7	0,7	-
13.07.2024	0,881	0,45	55,83	48,3	54,87	47,64	7,23	24	0	0	62,1	53	9,06	0,7	0,7	-
14.07.2024	0,907	0,473	55,87	47,95	54,91	47,31	7,6	24	0	0	62,1	53	9,15	0,7	0,7	-
15.07.2024	0,872	0,445	55,77	48,31	54,81	47,66	7,15	24	0	0	62,1	53,2	8,97	0,7	0,7	-
16.07.2024	0,828	0,407	55,78	49,02	54,82	48,32	6,5	24	0	0	62,2	53,4	8,8	0,7	0,7	-
17.07.2024	0,877	0,455	55,9	48,27	54,94	47,61	7,33	24	0	0	62,2	53,3	8,84	0,7	0,7	-
18.07.2024	0,824	0,393	55,64	49,05	54,68	48,37	6,31	24	0	0	62,1	53,2	8,95	0,7	0,7	-
19.07.2024	0,86	0,433	55,73	48,51	54,77	47,83	6,94	24	0	0	62,1	53,2	8,95	0,7	0,7	-
20.07.2024	0,857	0,417	55,64	48,68	54,68	48,01	6,67	24	0	0	62,2	53	9,15	0,7	0,7	-
21.07.2024	0,893	0,467	55,87	48,07	54,91	47,42	7,49	24	0	0	62,2	53,2	9,01	0,7	0,7	-
22.07.2024	0,849	0,418	55,83	48,86	54,87	48,17	6,7	24	0	0	62,2	53,2	8,96	0,7	0,7	-
23.07.2024	0,881	0,461	56,11	48,47	55,15	47,77	7,38	24	0	0	62,2	53,3	8,86	0,7	0,7	-
Итого:	25,763	0	1534,5	1309,01	1508,31	1291,53	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,763															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	89,424	4986,18	4136,64	4902,85	4085,36
23.07.2024	115,187	6520,68	5445,65	6411,16	5376,89

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2024 13:39:43