

#142569#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 47-57, г. Калининград

4113

6395

ВКТ-7

00205783

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,926	0,422	90,46	82,88	89,02	81,83	7,19	24	0	0	58,9	52,7	6,17	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,964	0,459	90,22	81,87	88,78	80,85	7,93	24	0	0	58,6	52,5	6,15	0,7	0,7	-
26.06.2025	0,936	0,43	90,09	82,3	88,65	81,25	7,4	24	0	0	58,9	52,7	6,15	0,7	0,7	-
27.06.2025	0,946	0,443	89,8	81,86	88,36	80,83	7,53	24	0	0	59	52,8	6,19	0,7	0,7	-
28.06.2025	0,936	0,441	88,93	80,96	87,51	79,94	7,57	24	0	0	58,7	52,5	6,17	0,7	0,7	-
29.06.2025	1,081	0,598	90,77	79,96	89,34	78,92	10,42	24	0	0	58,4	52,4	6,02	0,7	0,7	-
30.06.2025	0,974	0,475	93,3	84,76	91,82	83,65	8,17	24	0	0	58,8	52,8	5,93	0,7	0,7	-
01.07.2025	0,969	0,473	95,4	86,93	93,9	85,79	8,11	24	0	0	58,8	53,1	5,74	0,7	0,7	-
02.07.2025	0,976	0,479	94,34	85,8	92,83	84,65	8,18	24	0	0	59,3	53,5	5,78	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,941	0,453	93,31	85,28	91,81	84,14	7,67	24	0	0	59,4	53,6	5,74	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,964	0,471	93,92	85,57	92,44	84,43	8,01	24	0	0	59,3	53,5	5,79	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,944	0,449	92,39	84,47	90,94	83,35	7,59	24	0	0	59,5	53,5	5,92	0,7	0,7	-
06.07.2025	1,012	0,532	90,51	80,95	89,08	79,91	9,17	24	0	0	59	53,1	5,89	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,925	0,444	88,5	80,55	87,07	79,52	7,55	24	0	0	59,3	53,3	6	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,913	0,431	87,68	79,9	86,25	78,87	7,38	24	0	0	59,3	53,2	6,04	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,889	0,401	89,17	81,98	87,73	80,89	6,84	24	0	0	59,2	53,2	6	0,7	0,7	-
10.07.2025	0,931	0,451	83,84	75,84	82,53	74,85	7,68	24	0	0	59,3	52,9	6,37	0,7	0,7	-
11.07.2025	0,926	0,445	77,77	69,93	76,57	69,01	7,56	24	0	0	59,4	52,5	6,91	0,7	0,7	-
12.07.2025	0,932	0,45	77,22	69,21	76,02	68,35	7,67	24	0	0	59,1	52,1	7	0,7	0,7	-
13.07.2025	0,948	0,466	76,96	68,68	75,75	67,82	7,93	24	0	0	59,2	52,2	7,06	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,94	0,462	76,56	68,36	75,34	67,5	7,84	24	0	0	59,4	52,3	7,02	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,915	0,431	83,36	75,67	81,99	74,66	7,33	24	0	0	59,3	52,9	6,45	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,913	0,429	83,6	75,96	82,24	74,99	7,25	24	0	0	59,3	52,9	6,43	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,938	0,448	82,37	74,43	81	73,45	7,55	24	0	0	59,6	53	6,64	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,94	0,458	78,84	70,76	77,6	69,84	7,76	24	0	0	59,4	52,6	6,87	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,925	0,452	76,08	68,04	74,88	67,21	7,67	24	0	0	59,4	52,4	6,98	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,903	0,44	73,4	65,53	72,2	64,72	7,48	24	0	0	59,3	52,3	7,07	0,7	0,7	-
21.07.2025	0,863	0,388	72,35	65,44	71,16	64,63	6,53	24	0	0	60	52,7	7,29	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,859	0,399	70,02	62,86	68,83	62,07	6,76	24	0	0	59,8	52,4	7,35	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,918	0,451	71,23	63,23	70,03	62,44	7,59	24	0	0	59,9	52,4	7,44	0,7	0,7	-
Итого:	28,147	0	2542,39	2299,96	2501,67	2270,36	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,147															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	112,997	14189,38	13166,9	13956,65	12979,05
23.07.2025	141,144	16731,77	15466,86	16458,32	15249,41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 14:03:51