

#24196#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 47-57, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6395
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205783
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,915	0,518	64,4	55,52	63,28	54,8	8,48	24	0	0	61,2	54	7,22	0,7	0,7	-
25.07.2021	0,969	0,577	65,59	55,78	64,46	55,06	9,4	24	0	0	61,2	54	7,21	0,7	0,7	-
26.07.2021	0,902	0,512	65,45	56,74	64,33	56,02	8,31	24	0	0	61,2	54,2	7,02	0,7	0,7	-
27.07.2021	0,911	0,518	66,66	57,8	65,51	57,08	8,43	24	0	0	61,2	54,3	6,89	0,7	0,7	-
28.07.2021	0,881	0,494	65,86	57,41	64,72	56,69	8,03	24	0	0	61,2	54,4	6,86	0,7	0,7	-
29.07.2021	0,906	0,518	66,24	57,35	65,07	56,63	8,44	24	0	0	61,2	54,3	6,85	0,7	0,7	-
30.07.2021	0,863	0,46	65,53	57,61	64,39	56,89	7,5	24	0	0	61,2	54,1	7,08	0,7	0,7	-
31.07.2021	0,98	0,585	67,12	57,17	65,98	56,45	9,53	24	0	0	61,2	54,2	7,03	0,7	0,7	-
01.08.2021	0,935	0,533	66,22	57,12	65,1	56,4	8,7	24	0	0	61,2	54	7,17	0,7	0,7	-
02.08.2021	0,98	0,574	66,92	57,11	65,78	56,39	9,39	24	0	0	61,2	54	7,19	0,7	0,7	-
03.08.2021	0,942	0,526	66,01	56,98	64,87	56,26	8,61	24	0	0	61,2	53,8	7,35	0,7	0,7	-
04.08.2021	1	0,586	66,35	56,35	65,22	55,63	9,59	24	0	0	61,2	53,8	7,43	0,7	0,7	-
05.08.2021	0,956	0,541	65,69	56,45	64,57	55,73	8,84	24	0	0	61,2	53,8	7,41	0,7	0,7	-
06.08.2021	0,969	0,55	66,1	56,69	64,95	55,97	8,98	24	0	0	61,1	53,7	7,47	0,7	0,7	-
07.08.2021	1,047	0,629	67,22	56,52	66,09	55,8	10,29	24	0	0	61,2	53,7	7,48	0,7	0,7	-
08.08.2021	1,01	0,589	66,9	56,83	65,78	56,11	9,67	24	0	0	61,2	53,7	7,46	0,7	0,7	-
09.08.2021	0,944	0,527	66,26	57,24	65,12	56,52	8,6	24	0	0	61,2	53,7	7,46	0,7	0,7	-
10.08.2021	0,904	0,483	65,78	57,45	64,63	56,73	7,9	24	0	0	61,2	53,8	7,41	0,7	0,7	-
11.08.2021	0,995	0,579	67,05	57,17	65,9	56,45	9,45	24	0	0	61,2	53,8	7,38	0,7	0,7	-
12.08.2021	0,962	0,547	66,36	57	65,21	56,28	8,93	24	0	0	61,2	53,7	7,42	0,7	0,7	-
13.08.2021	1,025	0,615	67,02	56,56	65,87	55,84	10,03	24	0	0	61,2	53,8	7,34	0,7	0,7	-
14.08.2021	1,002	0,598	66,71	56,53	65,57	55,81	9,76	24	0	0	61,2	53,9	7,26	0,7	0,7	-
15.08.2021	1,027	0,614	67,05	56,6	65,92	55,88	10,04	24	0	0	61,2	53,8	7,37	0,7	0,7	-
16.08.2021	1,007	0,601	66,59	56,33	65,45	55,61	9,84	24	0	0	61,2	53,8	7,32	0,7	0,7	-
17.08.2021	0,974	0,562	64,85	55,27	63,72	54,55	9,17	24	0	0	61,1	53,6	7,56	0,7	0,7	-
18.08.2021	1,056	0,638	65,82	54,97	64,68	54,25	10,43	24	0	0	61,1	53,4	7,7	0,7	0,7	-
19.08.2021	1,089	0,671	65,83	54,42	64,67	53,7	10,97	24	0	0	61,1	53,3	7,79	0,7	0,7	-
20.08.2021	1,012	0,589	64,89	54,83	63,77	54,11	9,66	24	0	0	61,1	53,3	7,78	0,7	0,7	-
21.08.2021	1,065	0,649	65,32	54,29	64,17	53,57	10,6	24	0	0	61,1	53,3	7,82	0,7	0,7	-
22.08.2021	1,109	0,696	65,83	54,06	64,7	53,34	11,36	24	0	0	61,1	53,3	7,79	0,7	0,7	-
23.08.2021	1,065	0,643	65,13	54,22	64,02	53,5	10,52	24	0	0	61,1	53,3	7,87	0,7	0,7	-
Итого:	30,402	0	2048,75	1746,37	2013,5	1724,05	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,402															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	265,963	15941,13	13253,56	15670,13	13085,86
23.08.2021	296,365	17989,88	14999,93	17683,63	14809,91

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2021 16:54:51