

#24172#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 47-57, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6395
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205783
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,919	0,483	52,65	44,45	51,74	43,97	7,77	24	0	0	62,1	52,1	9,96	0,7	0,7	-
25.07.2022	0,915	0,474	53,15	45,04	52,21	44,56	7,65	24	0	0	62,1	52,2	9,88	0,7	0,7	-
26.07.2022	0,88	0,444	52,28	44,68	51,34	44,2	7,14	24	0	0	62,1	52,2	9,92	0,7	0,7	-
27.07.2022	0,949	0,506	52,66	44,05	51,73	43,56	8,17	24	0	0	62,1	51,9	10,14	0,7	0,7	-
28.07.2022	0,918	0,477	49,89	41,82	49,01	41,34	7,67	24	0	0	62	51,4	10,68	0,7	0,7	-
29.07.2022	0,986	0,542	51,32	42,13	50,41	41,65	8,76	24	0	0	62,1	51,4	10,67	0,7	0,7	-
30.07.2022	0,975	0,526	51,71	42,85	50,82	42,37	8,45	24	0	0	62,1	51,5	10,57	0,7	0,7	-
31.07.2022	0,994	0,545	52,21	43	51,29	42,52	8,77	24	0	0	62,1	51,6	10,51	0,7	0,7	-
01.08.2022	0,924	0,476	51,12	43,03	50,22	42,55	7,67	24	0	0	62,1	51,5	10,55	0,7	0,7	-
02.08.2022	0,945	0,502	50,98	42,5	50,09	42,02	8,07	24	0	0	62,1	51,5	10,58	0,7	0,7	-
03.08.2022	0,94	0,502	50,86	42,34	49,96	41,86	8,1	24	0	0	62,1	51,6	10,47	0,7	0,7	-
04.08.2022	0,937	0,512	50,58	41,93	49,66	41,45	8,21	24	0	0	62,1	51,8	10,28	0,7	0,7	-
05.08.2022	0,883	0,463	49,78	41,92	48,88	41,44	7,44	24	0	0	62,1	51,9	10,21	0,7	0,7	-
06.08.2022	0,854	0,416	49,84	42,76	48,96	42,28	6,68	24	0	0	62,1	51,7	10,4	0,7	0,7	-
07.08.2022	0,929	0,483	50,87	42,68	49,99	42,2	7,79	24	0	0	62,1	51,5	10,58	0,7	0,7	-
08.08.2022	0,869	0,421	50,18	42,98	49,28	42,5	6,78	24	0	0	62,1	51,5	10,57	0,7	0,7	-
09.08.2022	0,935	0,477	50,86	42,72	49,96	42,24	7,72	24	0	0	62,1	51,4	10,69	0,7	0,7	-
10.08.2022	0,884	0,426	50,31	43,03	49,42	42,55	6,87	24	0	0	62,1	51,3	10,76	0,7	0,7	-
11.08.2022	0,952	0,501	50,92	42,44	50,02	41,96	8,06	24	0	0	62,1	51,3	10,79	0,7	0,7	-
12.08.2022	0,9	0,452	49,97	42,29	49,08	41,81	7,27	24	0	0	62,1	51,4	10,72	0,7	0,7	-
13.08.2022	0,875	0,43	49,66	42,32	48,76	41,84	6,92	24	0	0	62,1	51,5	10,57	0,7	0,7	-
14.08.2022	0,935	0,502	50,57	42,08	49,69	41,6	8,09	24	0	0	62,1	51,7	10,41	0,7	0,7	-
15.08.2022	0,842	0,412	49,31	42,28	48,42	41,8	6,62	24	0	0	62,1	51,8	10,27	0,7	0,7	-
16.08.2022	0,852	0,429	49,52	42,27	48,65	41,79	6,86	24	0	0	62,1	51,9	10,18	0,7	0,7	-
17.08.2022	0,856	0,439	49,7	42,25	48,82	41,77	7,05	24	0	0	62,1	52,1	9,99	0,7	0,7	-
18.08.2022	0,808	0,389	49,35	42,65	48,46	42,17	6,29	24	0	0	62,1	52,2	9,93	0,7	0,7	-
19.08.2022	0,806	0,385	49,67	43,07	48,77	42,59	6,18	24	0	0	62,1	52,3	9,86	0,7	0,7	-
20.08.2022	0,812	0,392	49,87	43,12	48,97	42,64	6,33	24	0	0	62,1	52,3	9,85	0,7	0,7	-
21.08.2022	0,85	0,426	50,45	43,21	49,57	42,73	6,84	24	0	0	62,1	52,2	9,93	0,7	0,7	-
22.08.2022	0,866	0,432	50,85	43,48	49,95	43	6,95	24	0	0	62,1	52	10,08	0,7	0,7	-
23.08.2022	0,827	0,392	50,15	43,4	49,25	42,92	6,33	24	0	0	62,1	52	10,05	0,7	0,7	-
Итого:	27,817	0	1571,24	1328,77	1543,38	1313,88	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,817															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	657,274	37404,24	30903,78	36764,25	30520,55
23.08.2022	685,091	38975,48	32232,55	38307,63	31834,43

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2022 9:56:55