

#145434#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 47-57, г. Калининград

4113

6395

ВКТ-7

00205783

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,834	0,369	69,01	62,38	67,84	61,61	6,23	24	0	0	59,7	52,2	7,53	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,903	0,438	68,96	61,16	67,79	60,41	7,38	24	0	0	59,7	52,1	7,63	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,826	0,363	67,11	60,57	65,94	59,85	6,09	24	0	0	60	52,3	7,71	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,904	0,442	73,81	65,93	72,58	65,11	7,47	24	0	0	59,8	52,8	7,04	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,841	0,382	69,58	62,76	68,39	61,98	6,41	24	0	0	59,9	52,5	7,42	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,899	0,427	72,96	65,39	71,75	64,54	7,21	24	0	0	59,8	52,5	7,25	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,94	0,467	72,9	64,6	71,7	63,81	7,89	24	0	0	59,7	52,3	7,37	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,909	0,437	68,94	61,18	67,77	60,42	7,35	24	0	0	59,7	52	7,76	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,852	0,381	66,83	60,03	65,71	59,31	6,4	24	0	0	59,8	51,9	7,9	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,853	0,388	66,36	59,45	65,27	58,73	6,54	24	0	0	59,5	51,6	7,89	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,749	0,332	63,18	57,11	62,14	56,44	5,7	24	0	0	58,3	50,9	7,37	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,489	0,311	29,37	23,58	28,97	23,37	5,6	24	0	0	53,7	45,6	8,06	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,865	0,499	41,19	32,5	40,49	32,19	8,3	24	0	0	60,2	48,8	11,4	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,886	0,451	50,86	42,98	50,04	42,5	7,54	24	0	0	60	49,8	10,2	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,907	0,479	49	40,7	48,22	40,22	8	24	0	0	60,2	49,6	10,56	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,913	0,472	52,85	44,59	51,98	44,06	7,92	24	0	0	60	50,1	9,94	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,942	0,483	58,01	49,53	57,05	48,95	8,1	24	0	0	60,1	50,8	9,29	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,915	0,478	53,74	45,27	52,83	44,79	8,04	24	0	0	59,8	50,1	9,67	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,898	0,466	51,42	43,19	50,57	42,71	7,86	24	0	0	59,9	49,8	10,06	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,899	0,509	45,33	36,39	44,61	36,02	8,59	24	0	0	59,8	49,1	10,73	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,879	0,539	37,59	28,09	36,96	27,85	9,11	24	0	0	59,6	47,5	12,11	0,7	0,7	-
14.08.2025	0,88	0,448	56,73	48,84	55,81	48,26	7,55	24	0	0	59,8	50,9	8,87	0,7	0,7	-
15.08.2025	0,843	0,405	59,38	52,42	58,42	51,73	6,69	24	0	0	60,2	51,6	8,5	0,7	0,7	-
16.08.2025	0,918	0,5	57,21	48,41	56,25	47,85	8,4	24	0	0	59,7	51	8,7	0,7	0,7	-
17.08.2025	0,921	0,492	58,62	49,84	57,64	49,27	8,37	24	0	0	59,3	50,7	8,62	0,7	0,7	-
18.08.2025	0,872	0,418	63,14	55,83	62,15	55,13	7,02	24	0	0	59,6	51,3	8,24	0,7	0,7	-
19.08.2025	0,945	0,493	64,27	55,67	63,25	54,96	8,29	24	0	0	59,7	51,5	8,19	0,7	0,7	-
20.08.2025	0,973	0,54	59,68	50,21	58,72	49,59	9,13	24	0	0	59,4	50,8	8,66	0,7	0,7	-
21.08.2025	0,922	0,49	54,98	46,3	54,07	45,78	8,29	24	0	0	59,4	50,1	9,31	0,7	0,7	-
22.08.2025	0,906	0,471	57,64	49,33	56,73	48,77	7,96	24	0	0	59,2	50,3	8,89	0,7	0,7	-
23.08.2025	0,899	0,466	62,85	54,48	61,88	53,82	8,06	24	0	0	57,9	49,9	8,04	0,7	0,7	-
Итого:	27,182	0	1823,5	1578,71	1793,52	1560,03	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,182															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	141,144	16731,77	15466,86	16458,32	15249,41
23.08.2025	168,326	18555,27	17045,57	18251,84	16809,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 7:53:42