

# #24197#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 47-57, г. Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 6395  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00205783  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	1,027	0,607	64,83	54,46	63,69	53,74	9,95	24	0	0	61,1	53,3	7,81	0,7	0,7	-
25.08.2021	1,108	0,687	65,55	53,92	64,41	53,2	11,21	24	0	0	61,1	53,2	7,9	0,7	0,7	-
26.08.2021	1,057	0,642	64,93	54,09	63,82	53,37	10,45	24	0	0	61,1	53,2	7,88	0,7	0,7	-
27.08.2021	1,016	0,594	64,02	53,95	62,91	53,23	9,68	24	0	0	61,1	53,2	7,94	0,7	0,7	-
28.08.2021	1,018	0,595	64,09	53,99	62,98	53,27	9,71	24	0	0	61,1	53,2	7,93	0,7	0,7	-
29.08.2021	1,064	0,647	64,7	53,77	63,61	53,05	10,56	24	0	0	61,1	53,2	7,92	0,7	0,7	-
30.08.2021	1,067	0,623	64,09	53,5	62,98	52,78	10,2	24	0	0	61,1	52,7	8,44	0,7	0,7	-
31.08.2021	1,07	0,588	62,29	52,33	61,25	51,61	9,64	24	0	0	61	51,7	9,34	0,7	0,7	-
01.09.2021	1,097	0,61	64,05	53,69	62,95	52,97	9,98	24	0	0	61,1	51,9	9,19	0,7	0,7	-
02.09.2021	1,115	0,63	64,38	53,68	63,24	52,96	10,28	24	0	0	61,1	51,8	9,24	0,7	0,7	-
03.09.2021	1,131	0,639	64,34	53,47	63,22	52,75	10,47	24	0	0	61,1	51,8	9,32	0,7	0,7	-
04.09.2021	1,162	0,672	64,69	53,29	63,58	52,57	11,01	24	0	0	61,1	51,8	9,32	0,7	0,7	-
05.09.2021	1,174	0,683	64,81	53,26	63,7	52,54	11,16	24	0	0	61,1	51,7	9,37	0,7	0,7	-
06.09.2021	1,186	0,687	65,22	53,58	64,09	52,86	11,23	24	0	0	61,1	51,6	9,45	0,7	0,7	-
07.09.2021	1,186	0,694	65,26	53,51	64,12	52,79	11,33	24	0	0	61,1	51,7	9,38	0,7	0,7	-
08.09.2021	1,137	0,647	64,83	53,81	63,69	53,09	10,6	24	0	0	61,1	51,9	9,22	0,7	0,7	-
09.09.2021	1,121	0,639	64,79	53,96	63,66	53,24	10,42	24	0	0	61,1	52	9,07	0,7	0,7	-
10.09.2021	1,106	0,629	64,7	54,01	63,57	53,29	10,28	24	0	0	61,1	52,2	8,94	0,7	0,7	-
11.09.2021	1,092	0,62	64,55	54,03	63,43	53,31	10,12	24	0	0	61,1	52,2	8,9	0,7	0,7	-
12.09.2021	1,135	0,675	65,4	53,97	64,28	53,25	11,03	24	0	0	61,1	52,5	8,66	0,7	0,7	-
13.09.2021	1,07	0,594	64,39	54,27	63,27	53,55	9,72	24	0	0	61,1	52,2	8,87	0,7	0,7	-
14.09.2021	1,072	0,595	64,23	54,12	63,12	53,4	9,72	24	0	0	61,1	52,2	8,92	0,7	0,7	-
15.09.2021	1,068	0,589	64,22	54,18	63,12	53,46	9,66	24	0	0	61,1	52,2	8,93	0,7	0,7	-
16.09.2021	1,101	0,621	64,53	53,98	63,41	53,26	10,15	24	0	0	61,1	52,1	9,02	0,7	0,7	-
17.09.2021	1,136	0,654	65,5	54,38	64,36	53,66	10,7	24	0	0	61,1	52,1	9,01	0,7	0,7	-
18.09.2021	1,199	0,71	66,31	54,28	65,17	53,56	11,61	24	0	0	61,1	51,9	9,15	0,7	0,7	-
19.09.2021	1,208	0,716	66,61	54,49	65,49	53,77	11,72	24	0	0	61	51,8	9,17	0,7	0,7	-
20.09.2021	1,168	0,664	66,18	54,87	65,03	54,15	10,88	24	0	0	61	51,7	9,31	0,7	0,7	-
21.09.2021	1,187	0,681	66,53	54,98	65,39	54,26	11,13	24	0	0	61	51,7	9,36	0,7	0,7	-
22.09.2021	0,82	0,56	67,77	53,95	67,15	53,57	13,58	24	0	0	43,8	39,5	4,28	0,7	0,7	-
23.09.2021	1,156	0,653	66,68	55,49	65,58	54,8	10,78	24	0	0	59,6	50,2	9,37	0,7	0,7	-
Итого:	34,254	0	2014,47	1673,26	1980,27	1651,31	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,254															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	296,365	17989,88	14999,93	17683,63	14809,91
23.09.2021	330,619	20004,35	16673,19	19663,9	16461,22

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2021 20:34:51