

#35791#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 47-57, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6395
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205783
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,942	0,484	57,67	49,61	56,71	48,93	7,78	24	0	0	62,3	52,9	9,41	0,7	0,7	-
25.08.2023	0,901	0,439	57,36	50,07	56,4	49,37	7,03	24	0	0	62,2	52,9	9,36	0,7	0,7	-
26.08.2023	0,902	0,447	57,46	49,99	56,5	49,3	7,2	24	0	0	62,2	53	9,2	0,7	0,7	-
27.08.2023	0,977	0,532	57,61	48,78	56,65	48,13	8,52	24	0	0	62,2	52,9	9,29	0,7	0,7	-
28.08.2023	0,913	0,45	57,42	49,94	56,46	49,25	7,21	24	0	0	62,2	52,8	9,4	0,7	0,7	-
29.08.2023	0,926	0,458	57,47	49,79	56,51	49,13	7,38	24	0	0	62,2	52,7	9,51	0,7	0,7	-
30.08.2023	0,931	0,466	57,31	49,53	56,35	48,88	7,47	24	0	0	62,2	52,6	9,55	0,7	0,7	-
31.08.2023	0,974	0,503	57,34	48,93	56,38	48,28	8,1	24	0	0	62,2	52,4	9,73	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,983	0,497	57,4	49,09	56,44	48,46	7,98	24	0	0	62,2	52,1	10,01	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,959	0,474	57,29	49,33	56,33	48,69	7,64	24	0	0	62,1	52,2	9,96	0,7	0,7	-
03.09.2023	1,031	0,549	57,53	48,36	56,57	47,74	8,83	24	0	0	62,2	52,1	10,06	0,7	0,7	-
04.09.2023	0,996	0,514	57,56	48,93	56,6	48,33	8,27	24	0	0	61,9	52	9,98	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,985	0,504	57,64	49,19	56,68	48,55	8,13	24	0	0	62,2	52,3	9,9	0,7	0,7	-
06.09.2023	0,944	0,471	57,18	49,35	56,23	48,69	7,54	24	0	0	62,2	52,4	9,8	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,938	0,464	57,57	49,85	56,61	49,18	7,43	24	0	0	62,2	52,5	9,7	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,945	0,469	57,51	49,67	56,55	49	7,55	24	0	0	62,2	52,5	9,72	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,905	0,429	57,38	50,15	56,42	49,49	6,93	24	0	0	62,2	52,6	9,6	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,942	0,476	57,44	49,48	56,48	48,82	7,66	24	0	0	62,2	52,7	9,51	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,906	0,44	57,39	50,06	56,43	49,38	7,05	24	0	0	62,2	52,8	9,44	0,7	0,7	-
12.09.2023	0,897	0,428	58,63	51,44	57,66	50,75	6,91	24	0	0	62,2	53	9,2	0,7	0,7	-
13.09.2023	0,922	0,461	58,74	51,09	57,78	50,4	7,38	24	0	0	62,2	53,1	9,15	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,925	0,463	57,65	49,96	56,69	49,27	7,42	24	0	0	62,2	52,8	9,4	0,7	0,7	-
15.09.2023	0,923	0,45	56,97	49,45	56,01	48,78	7,23	24	0	0	62,2	52,5	9,67	0,7	0,7	-
16.09.2023	0,989	0,52	57,26	48,61	56,3	47,96	8,34	24	0	0	62,2	52,3	9,88	0,7	0,7	-
17.09.2023	0,973	0,503	57,05	48,62	56,09	48,01	8,08	24	0	0	62,2	52,3	9,84	0,7	0,7	-
18.09.2023	0,931	0,453	57,11	49,53	56,15	48,88	7,27	24	0	0	62,2	52,4	9,78	0,7	0,7	-
19.09.2023	0,967	0,501	57,19	48,84	56,23	48,18	8,05	24	0	0	62,2	52,5	9,69	0,7	0,7	-
20.09.2023	1,016	0,54	57,43	48,36	56,47	47,77	8,7	24	0	0	62,2	52,2	9,93	0,7	0,7	-
21.09.2023	0,539	0,294	30,52	25,55	30,01	25,22	4,79	24	0	0	61,9	52,3	9,57	0,7	0,7	-
22.09.2023	0,935	0,538	57,87	48,9	56,91	48,23	8,68	24	0	0	62,2	54	8,22	0,7	0,7	-
23.09.2023	0,96	0,51	58,77	50,3	57,81	49,62	8,19	24	0	0	62,2	53,1	9,07	0,7	0,7	-
Итого:	28,977	0	1756,72	1510,75	1727,41	1490,67	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,977															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	1070,341	65325,07	55198,21	64201,75	54493,73
23.09.2023	1099,318	67081,79	56708,96	65929,16	55984,4

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 7:25:22