

#95418#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 47-57, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6395
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205783
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,888	0,454	55,56	47,93	54,6	47,3	7,3	24	0	0	62,1	52,9	9,24	0,7	0,7	-
25.08.2024	0,925	0,492	55,75	47,46	54,79	46,85	7,94	24	0	0	62,1	52,9	9,23	0,7	0,7	-
26.08.2024	0,822	0,382	55,12	48,74	54,16	48,05	6,11	24	0	0	62,1	53	9,18	0,7	0,7	-
27.08.2024	0,867	0,426	55,24	48,1	54,28	47,43	6,85	24	0	0	62,1	52,9	9,25	0,7	0,7	-
28.08.2024	0,907	0,466	55,44	47,61	54,48	46,98	7,5	24	0	0	62,1	52,8	9,37	0,7	0,7	-
29.08.2024	0,915	0,479	55,54	47,54	54,58	46,91	7,67	24	0	0	62,1	52,8	9,34	0,7	0,7	-
30.08.2024	0,892	0,468	55,82	47,99	54,86	47,33	7,53	24	0	0	62,1	53,2	8,97	0,7	0,7	-
31.08.2024	0,856	0,423	55,53	48,45	54,57	47,79	6,78	24	0	0	62,1	53,1	9,08	0,7	0,7	-
01.09.2024	0,915	0,482	55,53	47,44	54,57	46,82	7,75	24	0	0	62,2	53	9,2	0,7	0,7	-
02.09.2024	0,953	0,523	55,8	47,08	54,84	46,44	8,4	24	0	0	62,2	52,9	9,26	0,7	0,7	-
03.09.2024	0,921	0,488	55,87	47,72	54,91	47,08	7,83	24	0	0	62,1	52,9	9,24	0,7	0,7	-
04.09.2024	0,893	0,47	55,7	47,89	54,74	47,22	7,52	24	0	0	62,1	53	9,08	0,7	0,7	-
05.09.2024	0,848	0,414	55,42	48,43	54,46	47,75	6,71	24	0	0	62,1	53,1	9,03	0,7	0,7	-
06.09.2024	0,851	0,413	55,16	48,24	54,2	47,55	6,65	24	0	0	62,1	53	9,18	0,7	0,7	-
07.09.2024	0,894	0,469	55,31	47,48	54,35	46,85	7,5	24	0	0	62,1	53	9,13	0,7	0,7	-
08.09.2024	0,839	0,407	54,97	48,12	54,01	47,47	6,54	24	0	0	62,2	53,1	9,07	0,7	0,7	-
09.09.2024	0,85	0,434	53,5	46,23	52,57	45,62	6,95	24	0	0	62,1	53	9,18	0,7	0,7	-
10.09.2024	0,894	0,468	55,17	47,33	54,21	46,69	7,52	24	0	0	62,2	53	9,15	0,7	0,7	-
11.09.2024	0,937	0,509	55,29	46,79	54,33	46,17	8,16	24	0	0	62,1	52,8	9,32	0,7	0,7	-
12.09.2024	0,843	0,405	54,47	47,65	53,51	47,04	6,47	24	0	0	62,1	52,7	9,4	0,7	0,7	-
13.09.2024	0,87	0,421	54,6	47,48	53,64	46,85	6,79	24	0	0	62,1	52,5	9,56	0,7	0,7	-
14.09.2024	0,904	0,453	54,56	46,86	53,6	46,28	7,32	24	0	0	62,1	52,4	9,71	0,7	0,7	-
15.09.2024	0,971	0,531	54,91	46,01	53,95	45,42	8,53	24	0	0	62,1	52,4	9,68	0,7	0,7	-
16.09.2024	0,888	0,439	54,59	47,17	53,63	46,55	7,08	24	0	0	62,1	52,5	9,61	0,7	0,7	-
17.09.2024	0,732	0,447	33,35	25,95	32,76	25,67	7,09	24	0	0	62,5	51,2	11,24	0,7	0,7	-
18.09.2024	0,742	0,425	38,62	31,58	37,96	31,2	6,76	24	0	0	62	51,7	10,31	0,7	0,7	-
19.09.2024	0,863	0,421	54,37	47,28	53,41	46,65	6,76	24	0	0	62,1	52,6	9,48	0,7	0,7	-
20.09.2024	0,873	0,428	54,5	47,26	53,54	46,63	6,91	24	0	0	62,1	52,6	9,5	0,7	0,7	-
21.09.2024	0,886	0,449	54,58	46,99	53,62	46,4	7,22	24	0	0	62,1	52,7	9,45	0,7	0,7	-
22.09.2024	0,924	0,486	54,5	46,36	53,54	45,77	7,77	24	0	0	62,1	52,5	9,65	0,7	0,7	-
23.09.2024	0,877	0,433	54,44	47,16	53,48	46,53	6,95	24	0	0	62,1	52,5	9,56	0,7	0,7	-
Итого:	27,24	0	1669,21	1434,32	1640,15	1415,29	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,24															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	142,343	8247,52	6944,64	8108,24	6855,51
23.09.2024	169,583	9916,73	8378,96	9748,39	8270,8

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 11:33:31