

#99465#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 47-57, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6395
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205783
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2024	0,865	0,422	54,54	47,4	53,58	46,79	6,79	24	0	0	62,1	52,6	9,48	0,7	0,7	-
25.09.2024	0,886	0,446	54,72	47,26	53,76	46,63	7,13	24	0	0	62,1	52,6	9,54	0,7	0,7	-
26.09.2024	0,875	0,43	54,8	47,5	53,84	46,89	6,95	24	0	0	61,9	52,4	9,49	0,7	0,7	-
27.09.2024	0,881	0,43	54,87	47,56	53,91	46,97	6,94	24	0	0	62,1	52,4	9,64	0,7	0,7	-
28.09.2024	0,914	0,46	54,82	47,06	53,86	46,47	7,39	24	0	0	62,1	52,3	9,76	0,7	0,7	-
29.09.2024	1,058	0,619	55,14	44,84	54,18	44,26	9,92	24	0	0	62	52	10,04	0,7	0,7	-
30.09.2024	0,995	0,534	54,76	45,76	53,8	45,2	8,6	24	0	0	62,1	51,9	10,2	0,7	0,7	-
01.10.2024	0,989	0,515	54,75	46,02	53,79	45,47	8,32	24	0	0	62,1	51,7	10,39	0,7	0,7	-
02.10.2024	1,015	0,544	54,39	45,17	53,43	44,63	8,8	24	0	0	62	51,6	10,5	0,7	0,7	-
03.10.2024	1,036	0,555	55,38	46,08	54,42	45,51	8,91	24	0	0	62,1	51,4	10,61	0,7	0,7	-
04.10.2024	1,092	0,593	56,94	46,98	55,98	46,42	9,56	24	0	0	62,1	51,3	10,74	0,7	0,7	-
05.10.2024	1,151	0,663	57,15	46,05	56,19	45,5	10,69	24	0	0	62,1	51,3	10,75	0,7	0,7	-
06.10.2024	1,209	0,726	57,14	45,01	56,18	44,47	11,71	24	0	0	62	51,1	10,83	0,7	0,7	-
07.10.2024	1,044	0,538	56,66	47,55	55,7	46,99	8,71	24	0	0	62,1	51,4	10,7	0,7	0,7	-
08.10.2024	1,045	0,549	56,63	47,34	55,67	46,76	8,91	24	0	0	61,7	51,2	10,54	0,7	0,7	-
09.10.2024	1,062	0,586	56,78	46,94	55,82	46,36	9,46	24	0	0	61,9	51,7	10,23	0,7	0,7	-
10.10.2024	1,045	0,577	56,84	47,1	55,88	46,52	9,36	24	0	0	62	52	9,96	0,7	0,7	-
11.10.2024	1,01	0,542	56,65	47,58	55,69	46,98	8,71	24	0	0	62	52,1	9,97	0,7	0,7	-
12.10.2024	1,093	0,641	56,97	46,21	56,01	45,65	10,36	24	0	0	62	52,1	9,88	0,7	0,7	-
13.10.2024	1,087	0,623	56,77	46,22	55,81	45,65	10,16	24	0	0	61,8	51,7	10,03	0,7	0,7	-
14.10.2024	1,049	0,584	56,93	47,13	55,97	46,56	9,41	24	0	0	62	52	10,01	0,7	0,7	-
15.10.2024	0,986	0,517	56,68	48	55,72	47,39	8,33	24	0	0	62	52	9,96	0,7	0,7	-
16.10.2024	1,072	0,599	56,66	46,56	55,7	46	9,7	24	0	0	62	51,8	10,18	0,7	0,7	-
17.10.2024	0,94	0,461	56,21	48,42	55,25	47,79	7,46	24	0	0	62	52	10,03	0,7	0,7	-
18.10.2024	1,03	0,555	56,62	47,28	55,66	46,7	8,96	24	0	0	62,1	51,9	10,17	0,7	0,7	-
19.10.2024	1,123	0,659	56,97	45,94	56,01	45,37	10,64	24	0	0	62,1	51,9	10,16	0,7	0,7	-
20.10.2024	1,097	0,633	56,7	46,12	55,74	45,54	10,2	24	0	0	62	51,9	10,15	0,7	0,7	-
21.10.2024	1,038	0,577	56,7	47,08	55,74	46,48	9,26	24	0	0	62,1	52,1	9,97	0,7	0,7	-
22.10.2024	0,979	0,517	56,38	47,65	55,42	47,06	8,36	24	0	0	62	52,2	9,8	0,7	0,7	-
23.10.2024	0,996	0,546	55,25	46,1	54,32	45,54	8,78	24	0	0	62	52,1	9,9	0,7	0,7	-
Итого:	30,662	0	1681,8	1401,91	1653,03	1384,55	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,662															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2024	169,583	9916,73	8378,96	9748,39	8270,8
23.10.2024	200,245	11598,53	9780,87	11401,42	9655,35

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2024 11:58:52