

#99466#

Отчёт по теплопотреблению за период с 07.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 47-57, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6394
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205783
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 08.10.2024 | 1,653 | 0 | 193,88 | 190,81 | 0 | 191,64 | 189,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 49,8 | 41,1 | 8,65 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.10.2024 | 2,224 | 0 | 284,34 | 279,78 | 0 | 280,99 | 277,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 49,8 | 41,9 | 7,93 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.10.2024 | 2,115 | 0 | 281,64 | 277,3 | 0 | 278,3 | 274,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 49,8 | 42,2 | 7,61 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.10.2024 | 2,115 | 0 | 281,16 | 277,1 | 0 | 277,82 | 274,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 49,8 | 42,2 | 7,62 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.10.2024 | 2,167 | 0 | 280,62 | 276,68 | 0 | 277,3 | 274,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 50 | 42,2 | 7,84 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.10.2024 | 2,206 | 0 | 280,84 | 276,97 | 0 | 277,49 | 274,57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 50,3 | 42,3 | 7,97 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.10.2024 | 2,156 | 0 | 280,3 | 276,64 | 0 | 277,01 | 274,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 49,8 | 42 | 7,8 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.10.2024 | 2,15 | 0 | 280,82 | 277 | 0 | 277,53 | 274,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 49,8 | 42 | 7,77 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.10.2024 | 1,906 | 0 | 225,5 | 222,5 | 0 | 222,79 | 220,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 50,7 | 42,2 | 8,57 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.10.2024 | 2,336 | 0 | 281,43 | 276,71 | 0 | 277,95 | 274,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 51,3 | 42,8 | 8,42 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.10.2024 | 2,261 | 0 | 281,18 | 276,62 | 0 | 277,75 | 274,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 50,9 | 42,7 | 8,16 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.10.2024 | 2,21 | 0 | 280,47 | 275,98 | 0 | 277,1 | 273,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 50,4 | 42,4 | 7,99 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.10.2024 | 2,252 | 0 | 280,42 | 276,05 | 0 | 277,02 | 273,63 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 50,9 | 42,8 | 8,15 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.10.2024 | 2,15 | 0 | 279,9 | 275,57 | 0 | 276,68 | 273,29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 49,8 | 42 | 7,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.10.2024 | 2,076 | 0 | 280,21 | 275,83 | 0 | 276,94 | 273,43 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 49,8 | 42,3 | 7,51 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.10.2024 | 1,981 | 0 | 255,75 | 251,83 | 0 | 252,78 | 249,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 49,8 | 42 | 7,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 33,958 | 0 | 4328,46 | 4263,37 | 0 | 4277,09 | 4226,89 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 33,958 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 384

Период нормальной работы системы, ч 384

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 07.10.2024 | 94,29 | 11038,53 | 10889,53 | 0 | 10896,63 | 10791,96 | 0 |
| 23.10.2024 | 128,248 | 15366,99 | 15152,9 | 0 | 15173,72 | 15018,85 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2024 12:15:10