

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/24г.-23/02/24г.
Абонент: Интернациональная 60-62 Договор N: 0000000000
Адрес: ЖКМР Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч
txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 15025027, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х6А3А

| Дата/время | t1 °C | t2 °C | dt °C | P1 МПа | P2 МПа | V1 м3 | V2 м3 | M1 т | M2 т | dM т | tx °C | Px МПа | Qтв ГДж | ВНР ч |
|-------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|-----------|------------|----------|
| 23.01.24 23 | 58.89 | 43.29 | 15.60 | 0.36 | 0.44 | 27.234 | 18.849 | 26.797 | 18.687 | 8.109 | 5.00 | 0.20 | 3.049 | 24 |
| 24.01.24 23 | 58.56 | 43.17 | 15.39 | 0.27 | 0.44 | 27.682 | 18.685 | 27.240 | 18.525 | 8.715 | 5.00 | 0.20 | 3.145 | 24 |
| 25.01.24 23 | 59.05 | 43.31 | 15.74 | 0.27 | 0.42 | 26.790 | 18.881 | 26.358 | 18.719 | 7.639 | 5.00 | 0.20 | 2.959 | 24 |
| 26.01.24 23 | 59.45 | 43.55 | 15.90 | 0.25 | 0.40 | 26.735 | 18.603 | 26.298 | 18.440 | 7.857 | 5.00 | 0.20 | 3.016 | 24 |
| 27.01.24 23 | 59.22 | 43.68 | 15.54 | 0.30 | 0.44 | 28.141 | 18.267 | 27.685 | 18.107 | 9.578 | 5.00 | 0.20 | 3.350 | 24 |
| 28.01.24 23 | 58.73 | 43.21 | 15.52 | 0.30 | 0.43 | 27.710 | 18.211 | 27.267 | 18.055 | 9.212 | 5.00 | 0.20 | 3.243 | 24 |
| 29.01.24 23 | 59.35 | 43.23 | 16.12 | 0.16 | 0.44 | 26.824 | 18.057 | 26.385 | 17.902 | 8.483 | 5.00 | 0.20 | 3.134 | 24 |
| 30.01.24 23 | 59.22 | 42.93 | 16.29 | 0.27 | 0.44 | 25.830 | 17.957 | 25.409 | 17.805 | 7.604 | 5.00 | 0.20 | 2.938 | 24 |
| 31.01.24 23 | 59.38 | 43.37 | 16.01 | 0.31 | 0.44 | 26.804 | 17.784 | 26.367 | 17.630 | 8.737 | 5.00 | 0.20 | 3.169 | 24 |
| 01.02.24 23 | 59.29 | 43.25 | 16.04 | 0.26 | 0.44 | 25.829 | 17.503 | 25.408 | 17.353 | 8.056 | 5.00 | 0.20 | 2.994 | 24 |
| 02.02.24 23 | 59.47 | 44.96 | 14.52 | 0.28 | 0.48 | 29.182 | 20.391 | 28.704 | 20.201 | 8.503 | 5.00 | 0.20 | 3.163 | 24 |
| 03.02.24 23 | 59.89 | 46.35 | 13.54 | 0.27 | 0.49 | 32.585 | 24.340 | 32.045 | 24.098 | 7.947 | 5.00 | 0.20 | 3.188 | 24 |
| 04.02.24 23 | 59.15 | 46.27 | 12.88 | 0.23 | 0.49 | 34.542 | 24.180 | 33.983 | 23.941 | 10.042 | 5.00 | 0.20 | 3.561 | 24 |
| 05.02.24 23 | 59.91 | 46.56 | 13.35 | 0.25 | 0.46 | 32.821 | 24.163 | 32.275 | 23.922 | 8.353 | 5.00 | 0.20 | 3.253 | 24 |
| 06.02.24 23 | 59.78 | 45.91 | 13.87 | 0.25 | 0.45 | 30.181 | 24.232 | 29.681 | 23.995 | 5.686 | 5.00 | 0.20 | 2.693 | 24 |
| 07.02.24 23 | 59.95 | 46.34 | 13.62 | 0.26 | 0.47 | 31.904 | 23.979 | 31.373 | 23.742 | 7.631 | 5.00 | 0.20 | 3.105 | 24 |
| 08.02.24 23 | 59.79 | 45.55 | 14.25 | 0.25 | 0.44 | 26.871 | 18.887 | 26.427 | 18.707 | 7.720 | 5.00 | 0.20 | 2.883 | 24 |
| 09.02.24 23 | 60.31 | 45.80 | 14.51 | 0.14 | 0.45 | 30.594 | 23.184 | 30.079 | 22.960 | 7.120 | 5.00 | 0.20 | 3.037 | 24 |
| 10.02.24 23 | 60.39 | 45.99 | 14.39 | 0.14 | 0.47 | 31.334 | 23.107 | 30.805 | 22.881 | 7.924 | 5.00 | 0.20 | 3.209 | 24 |
| 11.02.24 23 | 59.84 | 46.15 | 13.69 | 0.17 | 0.47 | 32.565 | 22.811 | 32.026 | 22.587 | 9.439 | 5.00 | 0.20 | 3.455 | 24 |
| 12.02.24 23 | 60.12 | 45.84 | 14.28 | 0.25 | 0.47 | 30.434 | 22.999 | 29.925 | 22.777 | 7.148 | 5.00 | 0.20 | 3.006 | 24 |
| 13.02.24 23 | 60.14 | 46.09 | 14.05 | 0.34 | 0.46 | 31.316 | 22.853 | 30.795 | 22.630 | 8.165 | 5.00 | 0.20 | 3.214 | 24 |
| 14.02.24 23 | 60.21 | 46.24 | 13.97 | 0.28 | 0.47 | 31.188 | 23.043 | 30.664 | 22.816 | 7.849 | 5.00 | 0.20 | 3.144 | 24 |
| 15.02.24 23 | 60.16 | 46.03 | 14.13 | 0.18 | 0.47 | 30.201 | 23.047 | 29.695 | 22.822 | 6.872 | 5.00 | 0.20 | 2.931 | 24 |
| 16.02.24 23 | 60.31 | 46.14 | 14.17 | 0.27 | 0.48 | 30.144 | 23.145 | 29.638 | 22.918 | 6.720 | 5.00 | 0.20 | 2.912 | 24 |
| 17.02.24 23 | 60.34 | 46.25 | 14.09 | 0.32 | 0.47 | 29.381 ! | 21.968 ! | 28.887 ! | 21.753 ! | 7.135 | 5.00 | 0.20 | 2.933 | 23 |
| 18.02.24 23 | 59.92 | 46.16 | 13.76 | 0.24 < | 0.47 < | 29.397 ! | 20.955 ! | 28.909 ! | 20.750 ! | 8.159 | 5.00 | 0.20 | 3.066 | 22 |
| 19.02.24 23 | 60.10 | 45.82 | 14.28 | 0.13 | 0.48 | 30.296 | 22.841 | 29.789 | 22.621 | 7.168 | 5.00 | 0.20 | 2.999 | 24 |
| 20.02.24 23 | 60.22 | 47.20 | 13.02 | 0.28 | 0.48 | 31.216 | 23.570 | 30.693 | 23.327 | 7.366 | 5.00 | 0.20 | 2.971 | 24 |
| 21.02.24 23 | 60.22 | 45.96 | 14.26 | 0.31 | 0.46 | 30.054 | 23.114 | 29.551 | 22.889 | 6.661 | 5.00 | 0.20 | 2.904 | 24 |
| 22.02.24 23 | 60.31 | 45.93 | 14.38 | 0.19 | 0.44 | 29.559 | 22.945 | 29.061 | 22.721 | 6.340 | 5.00 | 0.20 | 2.830 | 24 |
| 23.02.24 23 | 60.42 | 46.33 | 14.10 | 0.26 | 0.47 | 31.296 | 22.975 | 30.769 | 22.747 | 8.023 | 5.00 | 0.20 | 3.200 | 24 |
| Итого/Средн | 59.77 | 45.35 | 14.42 | 0.25 | 0.46 | 946.641 | 685.524 | 930.987 | 679.028 | 251.959 | 5.00 | 0.20 | 98.655 | 765 |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время | V1 м3 | V2 м3 | M1 т | M2 т | dM т | Qтв ГДж | ВНР ч | ВОС ч |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|----------|
| 22.01.24 23 | 33281.286 | 22528.825 | 32711.832 | 22319.364 | 10392.468 | 3906.958 | 28808 | 728 |
| 23.02.24 23 | 34227.927 | 23214.349 | 33642.818 | 22998.391 | 10644.427 | 4005.614 | 29573 | 731 |
| Итого | 946.641 | 685.524 | 930.987 | 679.028 | 251.959 | 98.655 | 765 | 3 |

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Для _____ Представитель снабжающей организации _____

