

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/24г.-23/02/24г.

Абонент:Интернациональная 60-62
Адрес: ЖКМР
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
тхв: не исп.

Договор N:000000000
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 15025027, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х6АЗА

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.01.24 23	55.92	44.54	11.38	0.43	0.38	244.810	241.253	11.498	24	0	
24.01.24 23	55.42	44.24	11.19	0.44	0.39	244.426	240.950	11.293	24	0	
25.01.24 23	56.35	44.86	11.49	0.43	0.38	244.966	241.376	11.621	24	0	
26.01.24 23	59.13	46.60	12.53	0.44	0.38	245.909	241.951	12.702	24	0	
27.01.24 23	57.81	45.93	11.87	0.43	0.38	245.298	241.511	12.015	24	0	
28.01.24 23	55.59	44.50	11.10	0.43	0.38	244.452	240.948	11.202	24	0	
29.01.24 23	56.87	45.23	11.64	0.43	0.38	244.836	241.175	11.764	24	0	
30.01.24 23	55.87	44.64	11.23	0.43	0.38	244.193	240.677	11.325	24	0	
31.01.24 23	54.95	44.09	10.87	0.43	0.38	244.389	240.970	10.969	24	0	
01.02.24 23	57.22	45.49	11.73	0.44	0.38	245.165	241.446	11.867	24	0	
02.02.24 23	57.24	45.50	11.74	0.43	0.38	244.887	241.170	11.862	24	0	
03.02.24 23	53.89	43.51	10.37	0.43	0.38	243.576	240.299	10.439	24	0	
04.02.24 23	55.75	44.64	11.11	0.43	0.38	244.535	241.007	11.217	24	0	
05.02.24 23	54.99	44.24	10.75	0.43	0.38	244.235	240.802	10.845	24	0	
06.02.24 23	57.60	45.88	11.72	0.43	0.38	245.008	241.251	11.847	24	0	
07.02.24 23	56.81	45.30	11.50	0.44	0.38	244.844	241.181	11.622	24	0	
08.02.24 23	60.17	47.38	12.79	0.44	0.38	245.837	241.744	12.959	24	0	
09.02.24 23	61.27	48.02	13.24	0.43	0.38	246.092	241.852	13.419	24	0	
10.02.24 23	60.82	47.80	13.02	0.43	0.38	245.784	241.610	13.179	24	0	
11.02.24 23	57.76	45.91	11.85	0.43	0.38	245.264	241.493	11.989	24	0	
12.02.24 23	55.04	44.24	10.80	0.43	0.38	243.951	240.537	10.884	24	0	
13.02.24 23	55.86	44.69	11.17	0.43	0.38	244.673	241.140	11.288	24	0	
14.02.24 23	54.26	43.79	10.47	0.43	0.38	244.006	240.676	10.558	24	0	
15.02.24 23	53.09	43.07	10.02	0.43	0.38	243.273	240.095	10.075	24	0	
16.02.24 23	52.87	43.09	9.78	0.43	0.38	243.049	239.890	9.829	24	0	
17.02.24 23	53.23	43.37	9.86	0.43	0.38	233.586 !	230.526 !	9.520	23	1	*
18.02.24 23	55.19	44.37	10.82	0.43 <	0.38 <	224.319 !	221.156 !	10.026	22	2	*
19.02.24 23	58.27	46.22	12.05	0.43	0.38	245.430	241.590	12.198	24	0	
20.02.24 23	57.06	45.56	11.50	0.43	0.38	245.150	241.460	11.634	24	0	
21.02.24 23	54.17	43.73	10.44	0.43	0.38	243.719	240.413	10.514	24	0	
22.02.24 23	53.70	43.55	10.15	0.43	0.38	243.622	240.370	10.218	24	0	
23.02.24 23	52.87	43.14	9.73	0.43	0.38	243.136	239.994	9.787	24	0	
Итого/Средн	56.17	44.92	11.25	0.43	0.38	7796.420	7682.515	362.169	765	3	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.01.24 23	185977.236	183430.589	8241.043	28808	728
23.02.24 23	193773.656	191113.105	8603.211	29573	731
Итого	7796.420	7682.515	362.169	765	3

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

