

#116902#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 60-62, Калининград

4113

6768

ТВ7 (АСЦП)

15025027

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2025 | 3,219 | 0 | 25,719 | 16,788 | 0 | 25,284 | 16,643 | 0 | 24 | 0 | 60,7 | 43,5 | 0,48 | 0,47 | - |
| 25.01.2025 | 3,523 | 0 | 26,964 | 16,643 | 0 | 26,503 | 16,496 | 0 | 24 | 0 | 61 | 44 | 0,48 | 0,47 | - |
| 26.01.2025 | 3,764 | 0 | 28,35 | 16,487 | 0 | 27,875 | 16,338 | 0 | 24 | 0 | 60,4 | 44,5 | 0,49 | 0,47 | - |
| 27.01.2025 | 3,031 | 0 | 24,671 | 16,574 | 0 | 24,249 | 16,429 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 43,8 | 0,47 | 0,47 | - |
| 28.01.2025 | 3,012 | 0 | 24,704 | 16,699 | 0 | 24,283 | 16,553 | 0 | 24 | 0 | 61 | 43,7 | 0,47 | 0,47 | - |
| 29.01.2025 | 3,139 | 0 | 24,984 | 16,468 | 0 | 24,548 | 16,319 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 44,3 | 0,46 | 0,47 | - |
| 30.01.2025 | 3,231 | 0 | 25,266 | 16,266 | 0 | 24,826 | 16,12 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 44,2 | 0,42 | 0,47 | - |
| 31.01.2025 | 3,212 | 0 | 25,276 | 16,152 | 0 | 24,839 | 16,005 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 44,4 | 0,38 | 0,47 | - |
| 01.02.2025 | 3,448 | 0 | 26,344 | 16,072 | 0 | 25,894 | 15,926 | 0 | 24 | 0 | 61 | 44,4 | 0,41 | 0,47 | - |
| 02.02.2025 | 3,711 | 0 | 27,904 | 16,051 | 0 | 27,437 | 15,907 | 0 | 24 | 0 | 60,1 | 44,4 | 0,33 | 0,47 | - |
| 03.02.2025 | 3,282 | 0 | 25,565 | 15,929 | 0 | 25,13 | 15,786 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 44,3 | 0,4 | 0,47 | - |
| 04.02.2025 | 3,105 | 0 | 24,576 | 15,89 | 0 | 24,154 | 15,751 | 0 | 24 | 0 | 61 | 43,8 | 0,38 | 0,47 | - |
| 05.02.2025 | 3,244 | 0 | 25,191 | 15,861 | 0 | 24,762 | 15,724 | 0 | 24 | 0 | 60,8 | 43,6 | 0,34 | 0,47 | - |
| 06.02.2025 | 3,018 | 0 | 24,157 | 15,849 | 0 | 23,747 | 15,713 | 0 | 24 | 0 | 60,8 | 43,5 | 0,41 | 0,47 | - |
| 07.02.2025 | 3,067 | 0 | 24,298 | 15,705 | 0 | 23,882 | 15,571 | 0 | 24 | 0 | 60,7 | 43,4 | 0,17 | 0,47 | - |
| 08.02.2025 | 3,247 | 0 | 25,188 | 15,625 | 0 | 24,764 | 15,49 | 0 | 24 | 0 | 60,3 | 43,3 | 0,21 | 0,47 | - |
| 09.02.2025 | 4 | 0 | 28,432 | 15,474 | 0 | 27,951 | 15,335 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 44,1 | 0,4 | 0,47 | - |
| 10.02.2025 | 3,168 | 0 | 24,308 | 15,458 | 0 | 23,889 | 15,324 | 0 | 24 | 0 | 61,4 | 43,5 | 0,48 | 0,47 | - |
| 11.02.2025 | 3,233 | 0 | 24,359 | 15,159 | 0 | 23,939 | 15,029 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 43,3 | 0,46 | 0,47 | - |
| 12.02.2025 | 3,36 | 0 | 24,924 | 15,106 | 0 | 24,498 | 14,978 | 0 | 24 | 0 | 61 | 43 | 0,49 | 0,47 | - |
| 13.02.2025 | 3,081 | 0 | 23,656 | 15,057 | 0 | 23,253 | 14,93 | 0 | 24 | 0 | 61 | 42,9 | 0,48 | 0,47 | - |
| 14.02.2025 | 3,163 | 0 | 23,945 | 14,995 | 0 | 23,538 | 14,87 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 42,7 | 0,48 | 0,47 | - |
| 15.02.2025 | 3,279 | 0 | 24,406 | 14,913 | 0 | 23,988 | 14,786 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 43,1 | 0,48 | 0,47 | - |
| 16.02.2025 | 3,807 | 0 | 27,106 | 14,948 | 0 | 26,649 | 14,818 | 0 | 24 | 0 | 60,5 | 43,6 | 0,48 | 0,47 | - |
| 17.02.2025 | 3,35 | 0 | 25,03 | 15,321 | 0 | 24,602 | 15,189 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 43,2 | 0,48 | 0,47 | - |
| 18.02.2025 | 2,98 | 0 | 23,21 | 14,894 | 0 | 22,822 | 14,774 | 0 | 24 | 0 | 60,2 | 42,2 | 0,48 | 0,47 | - |
| 19.02.2025 | 3,252 | 0 | 24,439 | 14,794 | 0 | 24,032 | 14,672 | 0 | 24 | 0 | 60,2 | 42,5 | 0,48 | 0,47 | - |
| 20.02.2025 | 3,034 | 0 | 23,149 | 14,741 | 0 | 22,754 | 14,62 | 0 | 24 | 0 | 61 | 42,6 | 0,48 | 0,47 | - |
| 21.02.2025 | 3,127 | 0 | 23,58 | 14,772 | 0 | 23,183 | 14,653 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 42,1 | 0,47 | 0,47 | - |
| 22.02.2025 | 3,288 | 0 | 24,49 | 14,682 | 0 | 24,084 | 14,562 | 0 | 24 | 0 | 60,1 | 42,3 | 0,48 | 0,47 | - |
| 23.02.2025 | 3,282 | 0 | 24,894 | 14,618 | 0 | 24,497 | 14,499 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 42 | 0,48 | 0,47 | - |
| Итого: | 101,657 | 0 | 779,085 | 483,991 | 0 | 765,856 | 479,81 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 24,28 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|---------|--------|
| 23.01.2025 | 315,358 | 2766,008 | 1857,839 | 0 | 2721,075 | 1840,928 | 0 | 2339 | 602 |
| 23.02.2025 | 417,016 | 3545,091 | 2341,831 | 0 | 3486,932 | 2320,737 | 0 | 3083 | 602 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2025 7:40:08