

#121515#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 60-62, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6767
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 15025027
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2025 | 11,616 | 0 | 237,974 | 0 | 0 | 234,419 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,9 | 45,1 | 0,45 | 0,4 | - |
| 25.02.2025 | 11,711 | 0 | 238,518 | 0 | 0 | 234,913 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,2 | 45,3 | 0,45 | 0,4 | - |
| 26.02.2025 | 10,984 | 0 | 238,075 | 0 | 0 | 234,686 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,5 | 44,3 | 0,45 | 0,4 | - |
| 27.02.2025 | 10,74 | 0 | 237,856 | 0 | 0 | 234,515 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,1 | 44,1 | 0,46 | 0,4 | - |
| 28.02.2025 | 10,935 | 0 | 237,727 | 0 | 0 | 234,357 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,4 | 44,3 | 0,46 | 0,4 | - |
| 01.03.2025 | 11,279 | 0 | 237,729 | 0 | 0 | 234,285 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,1 | 44,6 | 0,46 | 0,4 | - |
| 02.03.2025 | 11,267 | 0 | 237,848 | 0 | 0 | 234,364 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,1 | 44,7 | 0,46 | 0,4 | - |
| 03.03.2025 | 10,939 | 0 | 237,706 | 0 | 0 | 234,334 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,3 | 44,2 | 0,46 | 0,4 | - |
| 04.03.2025 | 10,73 | 0 | 237,619 | 0 | 0 | 234,277 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,9 | 44 | 0,46 | 0,4 | - |
| 05.03.2025 | 10,187 | 0 | 237,398 | 0 | 0 | 234,213 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,8 | 43,5 | 0,46 | 0,4 | - |
| 06.03.2025 | 9,804 | 0 | 237,371 | 0 | 0 | 234,241 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,3 | 43,3 | 0,46 | 0,4 | - |
| 07.03.2025 | 9,842 | 0 | 237,395 | 0 | 0 | 234,222 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,7 | 43,7 | 0,46 | 0,4 | - |
| 08.03.2025 | 9,814 | 0 | 237,544 | 0 | 0 | 234,358 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,8 | 43,8 | 0,46 | 0,4 | - |
| 09.03.2025 | 9,759 | 0 | 237,577 | 0 | 0 | 234,407 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,7 | 43,8 | 0,46 | 0,4 | - |
| 10.03.2025 | 9,43 | 0 | 237,482 | 0 | 0 | 234,363 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,3 | 43,7 | 0,46 | 0,4 | - |
| 11.03.2025 | 10,126 | 0 | 237,985 | 0 | 0 | 234,714 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,5 | 44,2 | 0,46 | 0,4 | - |
| 12.03.2025 | 10,247 | 0 | 238,115 | 0 | 0 | 234,846 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,5 | 44,1 | 0,46 | 0,4 | - |
| 13.03.2025 | 10,613 | 0 | 238,185 | 0 | 0 | 234,869 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,9 | 44,1 | 0,46 | 0,4 | - |
| 14.03.2025 | 11,115 | 0 | 238,393 | 0 | 0 | 234,911 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,1 | 44,8 | 0,46 | 0,4 | - |
| 15.03.2025 | 11,358 | 0 | 238,961 | 0 | 0 | 235,433 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,6 | 45,1 | 0,46 | 0,4 | - |
| 16.03.2025 | 11,637 | 0 | 239,21 | 0 | 0 | 235,592 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,3 | 45,5 | 0,46 | 0,4 | - |
| 17.03.2025 | 11,77 | 0 | 239,325 | 0 | 0 | 235,676 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,5 | 45,5 | 0,46 | 0,41 | - |
| 18.03.2025 | 11,607 | 0 | 239,245 | 0 | 0 | 235,633 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,1 | 45,4 | 0,46 | 0,4 | - |
| 19.03.2025 | 11,016 | 0 | 239,019 | 0 | 0 | 235,588 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,6 | 44,5 | 0,46 | 0,4 | - |
| 20.03.2025 | 10,581 | 0 | 238,914 | 0 | 0 | 235,557 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,1 | 44,4 | 0,46 | 0,4 | - |
| 21.03.2025 | 9,974 | 0 | 238,671 | 0 | 0 | 235,471 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,8 | 43,7 | 0,46 | 0,4 | - |
| 22.03.2025 | 10,179 | 0 | 238,932 | 0 | 0 | 235,657 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,3 | 44 | 0,46 | 0,4 | - |
| 23.03.2025 | 10,027 | 0 | 238,53 | 0 | 0 | 235,305 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,1 | 43,9 | 0,46 | 0,4 | - |
| Итого: | 299,287 | 0 | 6669,304 | 0 | 0 | 6575,206 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 71,483 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.02.2025 | 1380,436 | 30391,593 | 0 | 0 | 29969,269 | 0 | 0 | 3083 | 602 |
| 23.03.2025 | 1679,723 | 37060,896 | 0 | 0 | 36544,475 | 0 | 0 | 3755 | 602 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 15:18:32