

#121516#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 60-62, Калининград

4113

6768

ТВ7 (АСЦП)

15025027

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,126	0	24,18	14,639	0	23,796	14,525	0	24	0	58,7	41,6	0,48	0,47	-
25.02.2025	3,31	0	24,433	14,582	0	24,022	14,462	0	24	0	60,5	42,6	0,48	0,47	-
26.02.2025	3,079	0	23,324	14,526	0	22,93	14,406	0	24	0	60,7	42,6	0,48	0,47	-
27.02.2025	2,929	0	22,782	14,486	0	22,403	14,367	0	24	0	60,2	42,4	0,48	0,47	-
28.02.2025	2,98	0	23,353	14,429	0	22,981	14,315	0	24	0	58,8	41,7	0,48	0,47	-
01.03.2025	3,328	0	25,336	14,428	0	24,941	14,312	0	24	0	58,1	42,1	0,48	0,47	-
02.03.2025	3,453	0	25,961	14,41	0	25,556	14,293	0	24	0	58,1	42,2	0,48	0,47	-
03.03.2025	3,032	0	23,684	14,637	0	23,304	14,522	0	24	0	59	41,8	0,48	0,47	-
04.03.2025	3,052	0	23,91	14,555	0	23,53	14,439	0	24	0	58,7	42	0,48	0,47	-
05.03.2025	3,208	0	24,375	14,523	0	23,979	14,403	0	24	0	59,4	42,4	0,48	0,47	-
06.03.2025	3,074	0	23,801	14,464	0	23,414	14,342	0	24	0	59,5	42,9	0,48	0,47	-
07.03.2025	3,047	0	23,291	14,227	0	22,905	14,109	0	24	0	60,1	42,9	0,49	0,47	-
08.03.2025	2,801	0	22,295	14,045	0	21,931	13,927	0	24	0	59,6	43	0,49	0,47	-
09.03.2025	3,327	0	24,795	13,991	0	24,392	13,87	0	24	0	59,4	43,4	0,48	0,47	-
10.03.2025	2,912	0	22,611	13,993	0	22,239	13,874	0	24	0	60	43	0,48	0,47	-
11.03.2025	3,112	0	23,593	13,949	0	23,207	13,833	0	24	0	59,5	42,8	0,49	0,47	-
12.03.2025	3,155	0	23,774	13,86	0	23,387	13,744	0	24	0	59,5	42,9	0,49	0,47	-
13.03.2025	3,017	0	23,612	14,39	0	23,233	14,27	0	24	0	59,1	42,7	0,48	0,47	-
14.03.2025	3,051	0	24,3	15,034	0	23,906	14,905	0	24	0	59,4	43,4	0,49	0,47	-
15.03.2025	3,136	0	24,821	15,006	0	24,425	14,877	0	24	0	59	43,3	0,49	0,47	-
16.03.2025	3,381	0	26,135	14,9	0	25,726	14,775	0	24	0	58,2	43	0,48	0,47	-
17.03.2025	3,011	0	24,157	14,972	0	23,775	14,85	0	24	0	58,5	42,2	0,38	0,47	-
18.03.2025	3,095	0	24,601	14,906	0	24,214	14,784	0	24	0	58,3	42,3	0,39	0,47	-
19.03.2025	3,21	0	24,987	14,904	0	24,589	14,781	0	24	0	58,8	42,5	0,39	0,47	-
20.03.2025	3,233	0	24,901	14,882	0	24,496	14,756	0	24	0	59,4	43	0,42	0,47	-
21.03.2025	3,157	0	24,513	14,818	0	24,113	14,692	0	24	0	59,5	43,2	0,45	0,47	-
22.03.2025	3,095	0	24,376	14,809	0	23,979	14,682	0	24	0	59,4	43,4	0,3	0,47	-
23.03.2025	3,29	0	25,966	14,7	0	25,572	14,579	0	24	0	57,2	42,5	0,15	0,47	-
Итого:	87,601	0	677,867	407,065	0	666,945	403,694	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,923														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	417,016	3545,091	2341,831	0	3486,932	2320,737	0	3083	602
23.03.2025	504,617	4222,96	2748,898	0	4153,877	2724,432	0	3755	602

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 17:59:18