

#78606#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/03/24г.-23/04/24г.

Абонент: Интернациональная 60-62

Договор N: 000000000

Адрес: ЖМР
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Тип расходомера:

Договорные расходы:

Пределы измерений:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

tx: догов., txд = 5.00°C

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

Серийный номер 15025027, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х6А3А

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч
23.03.24 23	60.23	45.69	14.54	0.42	0.46	29.231	20.736	28.742	20.537	8.204	5.00	0.20	3.148	24
24.03.24 23	60.08	45.70	14.37	0.38	0.46	29.164	20.732	28.679	20.532	8.147	5.00	0.20	3.114	24
25.03.24 23	60.22	45.64	14.59	0.34	0.47	28.892	20.708	28.411	20.510	7.901	5.00	0.20	3.078	24
26.03.24 23	60.19	45.26	14.93	0.29	0.44	27.456	20.711	26.997	20.516	6.481	5.00	0.20	2.777	24
27.03.24 23	60.24	45.80	14.44	0.28	0.47	28.710	20.758	28.229	20.557	7.672	5.00	0.20	3.014	24
28.03.24 23	60.29	45.92	14.37	0.34	0.48	28.747	20.715	28.265	20.514	7.752	5.00	0.20	3.027	24
29.03.24 23	60.35	45.97	14.37	0.41	0.46	28.545	20.712	28.066	20.511	7.555	5.00	0.20	2.985	24
30.03.24 23	60.41	46.28	14.13	0.45	0.48	29.083	20.756	28.594	20.550	8.044	5.00	0.20	3.082	24
31.03.24 23	60.40	46.42	13.97	0.36	0.49	29.304	20.778	28.811	20.572	8.239	5.00	0.20	3.113	24
01.04.24 23	60.44	46.51	13.93	0.37	0.48	27.526	20.757	27.065	20.551	6.514	5.00	0.20	2.710	24
02.04.24 23	60.43	46.42	14.00	0.30	0.47	27.809	20.866	27.341	20.659	6.682	5.00	0.20	2.759	24
03.04.24 23	60.25	45.80	14.45	0.20	0.47	27.425	20.542	26.964	20.344	6.620	5.00	0.20	2.757	24
04.04.24 23	60.21	45.60	14.60	0.18	0.46	27.791	20.237	27.325	20.043	7.282	5.00	0.20	2.903	24
05.04.24 23	60.26	45.43	14.83	0.32	0.48	27.380	20.331	26.921	20.138	6.784	5.00	0.20	2.817	24
06.04.24 23	60.42	45.84	14.58	0.38	0.50	29.163	20.237	28.673	20.043	8.630	5.00	0.20	3.225	24
07.04.24 23	60.37	46.14	14.23	0.35	0.49	29.167	20.009	28.679	19.813	8.866	5.00	0.20	3.235	24
08.04.24 23	60.38	45.83	14.55	0.34	0.47	27.445	20.038	26.984	19.844	7.140	5.00	0.20	2.862	24
09.04.24 23	60.43	46.40	14.02	0.48	0.47	27.433	19.959	26.972	19.761	7.210	5.00	0.20	2.835	24
10.04.24 23	59.10	45.48	13.62	0.32	0.44	27.399	20.186	26.955	19.993	6.962	5.00	0.20	2.715	24
11.04.24 23	60.27	45.68	14.59	0.37	0.45	27.097	20.013	26.645	19.820	6.825	5.00	0.20	2.789	24
12.04.24 23	60.33	45.87	14.46	0.33	0.46	28.253	19.867	27.778	19.674	8.104	5.00	0.20	3.067	24
13.04.24 23	60.33	45.71	14.62	0.30	0.44	28.351	19.814	27.875	19.623	8.251	5.00	0.20	3.111	24
14.04.24 23	60.20	45.92	14.28	0.25	0.45	30.296	19.728	29.790	19.536	10.254	5.00	0.20	3.534	24
15.04.24 23	59.73	45.01	14.72	0.26	0.43	27.895	19.838	27.434	19.653	7.781	5.00	0.20	2.991	24
16.04.24 23	58.82	44.06	14.76	0.21	0.47	27.446	19.646	27.006	19.472	7.533	5.00	0.20	2.896	24
17.04.24 23	56.57	42.73	13.84	0.19	0.45	28.032	19.573	27.614	19.409	8.205	5.00	0.20	2.891	24
18.04.24 23	58.33	43.36	14.97	0.29	0.48	27.847	19.471	27.408	19.303	8.105	5.00	0.20	3.016	24
19.04.24 23	60.07	44.47	15.61	0.37	0.46	28.201	19.511	27.732	19.335	8.398	5.00	0.20	3.199	24
20.04.24 23	60.20	45.10	15.10	0.36	0.45	29.174	19.386	28.686	19.206	9.480	5.00	0.20	3.405	24
21.04.24 23	59.86	45.05	14.81	0.30	0.42	29.401	19.407	28.915	19.225	9.690	5.00	0.20	3.417	24
22.04.24 23	59.78	44.69	15.09	0.33	0.45	19.250	12.948	18.933	12.830	6.103	5.00	0.20	2.208	16
23.04.24 23	59.93	44.44	15.49	0.26	0.41	27.296	19.538	26.842	19.361	7.481	5.00	0.20	2.974	24
Итого/Средн	59.98	45.47	14.51	0.32	0.46	896.211	638.509	881.331	632.435	248.896	5.00	0.20	95.651	760

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.03.24 23	35059.270	23821.538	34460.295	23599.677	10860.619	4090.987	30245	731
23.04.24 23	35955.481	24460.047	35341.626	24232.112	11109.514	4186.638	31005	739
Итого	896.211	638.509	881.331	632.435	248.896	95.651	760	8

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

