

#126619#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 60-62, Калининград
4113
6767
ТВ7 (АССII)
15025027
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	10,021	0	238,686	0	0	235,461	0	0	24	0	54	43,8	0,46	0,4	-
25.03.2025	9,807	0	238,25	0	0	235,066	0	0	24	0	53,5	43,5	0,46	0,4	-
26.03.2025	9,202	0	238,259	0	0	235,301	0	0	24	0	51,7	42,4	0,46	0,4	-
27.03.2025	9,324	0	238,323	0	0	235,346	0	0	24	0	51,9	42,5	0,46	0,4	-
28.03.2025	8,95	0	238,034	0	0	235,113	0	0	24	0	51,5	42,4	0,46	0,4	-
29.03.2025	8,722	0	238,005	0	0	235,096	0	0	24	0	51,4	42,5	0,46	0,4	-
30.03.2025	8,85	0	238,458	0	0	235,535	0	0	24	0	51,4	42,4	0,46	0,4	-
31.03.2025	9,014	0	238,216	0	0	235,29	0	0	24	0	51,4	42,3	0,46	0,4	-
01.04.2025	9,179	0	238,331	0	0	235,39	0	0	24	0	51,6	42,3	0,46	0,4	-
02.04.2025	9,043	0	238,611	0	0	235,672	0	0	24	0	51,5	42,4	0,46	0,4	-
03.04.2025	8,702	0	238,518	0	0	235,614	0	0	24	0	51,2	42,4	0,46	0,4	-
04.04.2025	8,786	0	238,674	0	0	235,762	0	0	24	0	51,3	42,4	0,46	0,4	-
05.04.2025	9,589	0	238,67	0	0	235,615	0	0	24	0	52,6	42,9	0,46	0,4	-
06.04.2025	10,362	0	238,634	0	0	235,404	0	0	24	0	54	43,5	0,46	0,4	-
07.04.2025	9,995	0	238,6	0	0	235,46	0	0	24	0	53,2	43	0,46	0,4	-
08.04.2025	9,715	0	238,631	0	0	235,598	0	0	24	0	52,5	42,6	0,46	0,4	-
09.04.2025	9,749	0	238,798	0	0	235,734	0	0	24	0	52,6	42,8	0,47	0,4	-
10.04.2025	10,088	0	238,756	0	0	235,602	0	0	24	0	53,4	43,2	0,47	0,4	-
11.04.2025	9,564	0	238,74	0	0	235,702	0	0	24	0	52,4	42,7	0,46	0,4	-
12.04.2025	9,355	0	238,337	0	0	235,333	0	0	24	0	52,1	42,6	0,46	0,4	-
13.04.2025	8,771	0	237,893	0	0	234,986	0	0	24	0	51,3	42,4	0,47	0,4	-
14.04.2025	5,046	0	149,923	0	0	148,143	0	0	24	0	50,6	42,5	0,39	0,36	-
Итого:	201,834	0	5157,347	0	0	5092,223	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,207														

Общее время работы системы, ч528

Период нормальной работы системы, ч528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1679,723	37060,896	0	0	36544,475	0	0	3755	602
14.04.2025	1881,557	42218,241	0	0	41636,699	0	0	4283	602

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 11:19:22