

#126620#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 60-62, Калининград

4113

6768

ТВ7 (АСЦП)

15025027

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,848	0	22,8	14,811	0	22,43	14,695	0	24	0	59,3	41,5	0,34	0,47	6,8
25.03.2025	2,946	0	23,538	14,738	0	23,154	14,614	0	24	0	59,4	42,9	0,3	0,47	5,5
26.03.2025	2,902	0	23,256	14,698	0	22,877	14,574	0	24	0	59,4	42,8	0,33	0,47	4,4
27.03.2025	2,917	0	23,302	14,654	0	22,922	14,531	0	24	0	59,5	43	0,37	0,47	6,9
28.03.2025	3,136	0	24,155	14,545	0	23,754	14,419	0	24	0	59,9	43,5	0,33	0,47	5,7
29.03.2025	3,025	0	23,616	14,533	0	23,224	14,41	0	24	0	59,8	43,2	0,29	0,47	8,9
30.03.2025	3,43	0	25,739	14,42	0	25,321	14,293	0	24	0	59,3	43,7	0,31	0,47	9,9
31.03.2025	2,99	0	23,616	14,442	0	23,228	14,316	0	24	0	59,6	43,7	0,34	0,47	6,8
01.04.2025	3,276	0	24,909	14,351	0	24,502	14,226	0	24	0	59,4	43,6	0,34	0,47	5,9
02.04.2025	2,832	0	22,704	14,349	0	22,332	14,227	0	24	0	59,6	43,1	0,39	0,47	-
03.04.2025	2,852	0	22,61	14,302	0	22,236	14,181	0	24	0	59,9	43,1	0,47	0,47	-
04.04.2025	2,817	0	22,4	14,199	0	22,031	14,079	0	24	0	59,8	42,9	0,4	0,47	-
05.04.2025	2,987	0	23,336	14,189	0	22,958	14,072	0	24	0	59,1	42,5	0,26	0,47	-
06.04.2025	3,46	0	25,894	14,05	0	25,489	13,935	0	24	0	57,9	42,4	0,22	0,47	-
07.04.2025	2,844	0	22,415	14,073	0	22,056	13,963	0	24	0	59	41,6	0,41	0,47	-
08.04.2025	2,957	0	23,013	13,997	0	22,643	13,884	0	24	0	59	42,1	0,39	0,47	-
09.04.2025	2,912	0	22,65	13,894	0	22,284	13,783	0	24	0	59	41,8	0,35	0,47	-
10.04.2025	3,29	0	24,741	13,701	0	24,358	13,593	0	24	0	57,8	41,7	0,28	0,47	-
11.04.2025	2,865	0	22,95	13,798	0	22,604	13,694	0	24	0	57	40,9	0,31	0,47	-
12.04.2025	2,849	0	23,058	13,777	0	22,711	13,669	0	24	0	56,9	41,4	0,4	0,47	-
13.04.2025	3,164	0	24,511	13,683	0	24,144	13,576	0	24	0	56,8	41,5	0,34	0,47	-
14.04.2025	2,889	0	22,886	13,672	0	22,53	13,562	0	24	0	58	42,1	0,36	0,47	-
15.04.2025	2,754	0	22,257	13,634	0	21,914	13,525	0	24	0	57,8	41,9	0,32	0,47	-
16.04.2025	2,972	0	23,254	13,59	0	22,892	13,481	0	24	0	57,8	42	0,18	0,47	-
17.04.2025	3,113	0	24,448	13,559	0	24,086	13,451	0	24	0	56,4	41,8	0,37	0,47	-
18.04.2025	2,843	0	22,836	13,516	0	22,49	13,408	0	24	0	57,2	41,9	0,36	0,48	-
19.04.2025	3,092	0	24,199	13,402	0	23,837	13,295	0	24	0	56,6	41,9	0,21	0,48	-
20.04.2025	3,07	0	23,994	13,321	0	23,636	13,216	0	24	0	56,6	41,7	0,27	0,48	-
21.04.2025	2,725	0	21,956	13,252	0	21,624	13,152	0	24	0	57	41	0,3	0,48	-
22.04.2025	2,609	0	21,464	13,227	0	21,14	13,125	0	24	0	57	41,3	0,29	0,48	-
23.04.2025	2,85	0	22,407	13,2	0	22,063	13,097	0	24	0	57,6	41,6	0,34	0,48	-
Итого:	92,216	0	724,914	433,577	0	713,47	430,046	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,025														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	504,617	4222,96	2748,898	0	4153,877	2724,432	0	3755	602
23.04.2025	596,833	4947,874	3182,475	0	4867,347	3154,479	0	4499	602

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:51:33